

232**Dekret**

av den 4 juli 2023

**om ändring av dekret nr 23/2008 om tekniska krav för brandskydd i byggnader,
ändrat genom dekret nr 268/2011**

I enlighet med 24.3 § i lag nr 133/1985 om brandskydd, ändrad genom lag nr 186/2006, föreskriver inrikesministeriet följande:

Artikel I

Dekret nr 23/2008 om tekniska krav för brandskydd i byggnader, ändrat genom dekret nr 268/2011, ändras på följande sätt:

1. 1.2 § ska ha följande lydelse:

”(2) Detta dekret har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

2. 18.2 § upphört att gälla.

Punkterna 3–6 ska numreras om till 2–5.

3. 23 §, inklusive titeln och fotnoterna 9 och 10, ska ha följande lydelse:

”23 §**En byggnad eller del därav som är avsedd för verksamhet inom skola, skolinrättning eller för tillhandahållande av förskoleverksamhet**

(1) Vid utformning av en byggnad eller del av en byggnad som är avsedd för verksamhet inom skola, skolinrättning eller för att tillhandahålla regelbunden, långsiktig och upprepad vård av barn innan skolplikt föreligger⁹⁾, ska den tjeckiska tekniska standard som avses i del 1.1 i bilaga 1 till detta dekret följas, om inte annat anges nedan.

(2) Varje förskoleklassrum måste utgöra ett separat brandutrymme.

(3) Ett förskoleklassrum får inte placeras högre än andra våningen över markplan eller på en underjordisk våning om inte en utrymningsväg leder direkt till det fria.

(4) I en byggnad som inrymmer en förskola, låg- och mellanstadieskola, högstadieskola eller gymnasieskola avsedd för elever eller barn med

funktionsnedsättning och i en byggnad som inrymmer lokaler som är avsedda att tillhandahålla barnomsorg i en barngrupp får inga svängdörrar eller snurrdörrar användas längs en utrymningsväg.

(5) Byggnaden som inrymmer en skolanläggning avsedd för boende¹⁰⁾ eller lokaler avsedda för boende i byggnaden som inrymmer en skolanläggning måste uppfylla de villkor som anges i 17 och 17a §§.

⁹⁾ Till exempel lag nr 561/2004 om förskola, grundskola, gymnasieskola, högre yrkesutbildning och annan utbildning (utbildningslagen), i dess ändrade lydelse, lag nr 247/2014 om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp och om ändring av relaterade lagar, i dess ändrade lydelse, lag nr 455/1991 om näringsverksamhet, i dess ändrade lydelse.

¹⁰⁾ Lag nr 561/2004 om förskola, grundskola, gymnasieskola, högre yrkesutbildning och annan utbildning (utbildningslagen), i dess ändrade lydelse.”

4. En ny 23a § ska införas efter 23 § med följande lydelse, inklusive rubrik:

”23a §**Krav för brandskydd för användning i lokaler där barnomsorgen tillhandahålls i en barngrupp**

(1) Lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp, med undantag för sanitära anläggningar, och en ansluten oskyddad utrymningsväg ska vara utrustade med en autonom detektions- och signalanordning eller annan likvärdigt effektiv utrustning.

(2) Lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp ska vara utrustade med minst en bärbar brandsläckare med brandsläckningsförmåga på minst 21A.

(3) Lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp ska utgöra ett separat brandutrymme eller avskiljas från andra lokaler i byggnaden genom en brandvägg med ett brandmotstånd på minst 30 minuter. I de lokaler som avses i första meningen får endast en barnomsorgstjänst i en barngrupp tillhandahållas.

(4) En eller flera barnomsorgstjänster i en barngrupp får tillhandahållas i ett brandutrymme, förutsatt att deras totala kapacitet inte överstiger 12 barn.

(5) Lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp får inte placeras högre än andra våningen över markplan eller på en underjordisk våning om inte en utrymningsväg leder direkt till det fria.

(6) Minst två utrymningsvägar ska leda från lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp med en kapacitet som överstiger 12 barn.

(7) En oskyddad utrymningsväg från lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp måste uppfylla den minsta längden, vilken är

- a) 25 m för lokaler med en utrymningsväg,
- b) 40 m för lokaler med flera utrymningsvägar.

(8) I lokaler där barnomsorg tillhandahålls i en barngrupp

- a) ska byggprodukter av brandreaktionsklass på minst B-s1-d0 användas för ytbehandling av tak och undertak,
- b) ska byggprodukter av brandreaktionsklass på minst D-s1-d0 användas för ytbehandling av väggar, och
- c) golvbeläggningar måste uppfylla minst brandreaktionsklass C_{FL}-s1.

(9) Punkterna 3–8 ska inte tillämpas om en eller flera barnomsorgstjänster i en barngrupp med en sammanlagd kapacitet på högst 6 barn tillhandahålls i byggnaden.”

Artikel II

Övergångsbestämmelser

När det gäller en byggnad eller del därav som är avsedd för verksamhet i en skola, en skolanläggning eller för tillhandahållande av förskoleverksamhet, som inletts före dagen för detta dekrets ikraftträdande, ska överensstämmelse med de tekniska kraven för brandskydd i byggnader bedömas i enlighet med dekret nr 23/2008, i dess lydelse efter ändringar gjorda innan detta dekret träder i kraft. Detta påverkar inte kraven på byggnadsanvändning enligt 23a § i dekret nr 23/2008, i dess ändrade lydelse från och med dagen för detta dekrets ikraftträdande.

Artikel III

Detta dekret har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Artikel IV

Ikraftträdande

Detta dekret träder i kraft den 1 augusti 2023, med undantag för bestämmelserna i artikel I.4 som träder i kraft den 1 januari 2025.

Minister:

Rakušan (egenhändig namnteckning)