



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Číslo oznámení : 2018/0469/F (France)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní předpis pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutí paniky

Datum přijetí : 20/09/2018

Ukončení odkladné lhůty : 21/12/2018 (21/03/2019) (closed)

Message

Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2018) 02526

směrnice (EU) 2015/1535

Překlad zprávy 001

Oznámení: 2018/0469/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késések - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201802526.CS)

1. MSG 002 IND 2018 0469 F CS 20-09-2018 F NOTIF

2. F

3A. Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13

d9834.france@finances.gouv.fr

tél : 01 44 97 24 55

3B. Ministère de l'Intérieur

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours

Bureau de la prévention et de la réglementation incendie

Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 8

dgscgc-bpri@interieur.gouv.fr

01.72.71.66.84

01.72.71.66.85

4. 2018/0469/F - B20

5. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní předpis pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutí paniky

6. Chladivo ve výškových budovách (IGH)



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7. -

8. Cílem tohoto návrhu vyhlášky je změnit ustanovení týkající se vlastností elektrických zařízení pro výrobu chladu ve výškových budovách.

9. Některé články předpisu o požární bezpečnosti ve veřejně přístupných objektech se mění tak, aby umožňovaly používání dříve zakázaných hořlavých chladiv, včetně článku CH 35. Ustanovení čl. GH 37 § 2 předpisu o požární bezpečnosti v případě výškových budov odkazuje na ustanovení článku CH 35.

Až do provedení konkrétní analýzy rizik je v zájmu zachování dostatečné úrovně bezpečnosti výškových budov nezbytné zachovat omezení používání hořlavých kapalin ve výškových budovách a zabránit nežádoucímu uvolnění s odkazem na články GH 37 až CH 35.

10. Odkazy na referenční texty: - Vyhláška ze dne 30. prosince 2011, kterou se stanoví bezpečnostní předpis pro výstavbu výškových budov a jejich ochranu před nebezpečím požáru a propuknutí paniky
Referenční texty je nutno zaslat spolu s výše uvedeným oznámením: 2007/642/F

11. Ne

12. -

13. Ne

14. Ne

15. -

16. Hledisko TBT

Ano

Hledisko SPS

Ne - Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu