

GENERALNI SEKRETARIAT ZA INFRASTRUKTURO
UREDBO

Sprememba Uredbe št. [...] ministra za infrastrukturo z dne [...] „Zahteve in postopek za gradnjo vrtanih vodnjakov, vrtin in izkopanih vodnjakov“

Ta uredba je sprejeta na podlagi oddelkov 35(6), 43(5), 47(7) in 126(6) gradbenega zakonika.

Oddelek 1. Sprememba Uredbe št. [...] ministra za infrastrukturo z dne [...] „Zahteve in postopek za gradnjo vrtanih vodnjakov, vrtin in izkopanih vodnjakov“

Oddelek 10(7) Uredbe št. [...] ministra za infrastrukturo z dne [...] „Zahteve in postopki za gradnjo vrtin, vodnjakov in izkopanih vodnjakov“ se spremenijo, kot sledi:

„(7) Pri gradnji vrtanega vodnjaka je treba upoštevati naslednje pogoje:

- 1) končna oplaščena cev izvrtanega vodnjaka se namesti šele po tem, ko je vrtina v celoti izvrtana;
- 2) če je bila med vrtanjem uporabljena začasna vodilna cev, jo je treba odstraniti najpozneje med namestitvijo in cementiranjem oplaščene končne cevi.
- 3) Premer vrtine mora biti vsaj 50 mm večji od zunanjšega premera oplaščene cevi po vsej dolžini, da se zagotovi neprekinjena vodotesna plast cementne izolacije med oplaščeno cevjo in steno vrtine.

Oddelek 2. Začetek veljavnosti uredbe

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2028.

Kuldar Leis
Minister za infrastrukturo

Marten Kokk
Generalni sekretar