

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska

w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie homologacji typu złączy mechanicznych rur miedzianych przeznaczonych do systemów wodociągowych budynków

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
uchyla się sekcję 4 i załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie homologacji typu złączy mechanicznych rur miedzianych przeznaczonych do systemów wodociągowych budynków (1/19) oraz
wprowadza się następujące *zmiany* w sekcji 3 i tabeli 2.1 załącznika 2:

Sekcja 3

Zaświadczenie zgodności

Homologacja typu może służyć do wykazania, że złącza mechaniczne rur miedzianych spełniają zasadnicze wymagania techniczne mające do nich zastosowanie, określone w art. 33 ustawy o budownictwie (751/2023) oraz w przepisach wykonawczych do niej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [dzień] [miesiąc] 20xx r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 (32015L1535); Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1

Helsinki, [dzień] [miesiąc] 20[xx] r.

Minister... Imię Nazwisko

Funkcja, imię i nazwisko

**Badanie homologacji typu złączy mechanicznych rur miedzianych
oraz badania stosowane w certyfikacji kontroli jakości**

Tabela 2.1. Właściwości złączy rur miedzianych oraz próbek przeznaczonych do badań w ramach homologacji typu, gdy złącza o różnych rozmiarach są wykonane z tego samego materiału, a połączenia końcowe mają tę samą budowę.

Właściwość	Próbki do badania
Odporność na odcynkowanie	1 szt., 1 rozmiar
Skład materiałowy	Analiza w razie potrzeby, 1 szt.
Korozja naprężeniowa	3 szt. / rozmiar, 1 rozmiar
Wygląd i wymiary	1 szt. / wszystkie rozmiary
Wszystkie rodzaje złączy	
Uszczelnienie w stanie nadciśnienia	3 próbki / rozmiar / 2 rozmiary / grupa rozmiarów
w warunkach zmienności ciśnienia	2 sztuki / rozmiar / grupa rozmiarów
Opór przy naprężeniu rozciągającym	3 szt./rozmiar
Złącza wciskane	
Wyciek na złączu niewciśniętym	2 próbki / rozmiar
Szczelność przy minimalnym ciśnieniu	3 próbki / rozmiar
przy zginaniu	
w warunkach podciśnienia	3 próbki / rozmiar / 2 rozmiary / grupa rozmiarów
w warunkach zmienności temperatury	2 próbki / rozmiar / 3 rozmiary / grupa rozmiarów
w warunkach drgań	2 próbki / rozmiar / 3 rozmiary / grupa rozmiarów