

232**DEKRET**

af 4. juli 2023,

**om ændring af dekret nr. 23/2008 om tekniske krav til bygningers brandsikring,
som ændret ved dekret nr. 268/2011.**

I henhold til § 24, stk. 3, i lov nr. 133/1985 om brandsikring, som ændret ved lov nr. 186/2006, fastsætter indenrigsministeriet følgende:

Artikel I

I dekret nr. 23/2008 om tekniske krav til bygningers brandsikring, som ændret ved dekret nr. 268/2011, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, får følgende ordlyd:

"Stk. 2. Dette dekret er meddelt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

2. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 omnummereres til 2-5.

3. § 23, herunder titel og fodnote 9 og 10, får følgende ordlyd:

"§ 23**En bygning eller en del heraf, der er beregnet til drift af en skole, en skolefacilitet eller til førskolepasning**

(1) Ved projektering af en bygning eller en del heraf, der er beregnet til drift af en skole, en skolefacilitet eller til regelmæssig, langvarig og gentagen pasning af børn under den skolepligtige alder⁹⁾, skal den tjekkiske tekniske standard, der er omhandlet i del 1, punkt 1 i bilag 1 til dette dekret, følges, medmindre andet er angivet nedenfor.

(2) Hvert klasseværelse til børn under den skolepligtige alder skal udgøre et separat brandområde.

(3) Et klasseværelse til børn under den skolepligtige alder må ikke være placeret højere end på en anden overjordisk etage eller på en underjordisk etage, medmindre en flugtudgang fører direkte til det fri.

(4) Der må ikke anvendes svingdøre eller roterende døre ved flugtveje i bygninger, der huser en børnehave, grundskole eller sekundærskole egnet til elever eller børn

med handicap eller i en bygning, der indeholder lokaler beregnet til børnepasning af børnegrupper.

(5) Bygningen for en skolefacilitet beregnet til indkvartering¹⁰⁾ eller lokaler beregnet til indkvartering i bygningen for en skolefacilitet skal opfylde betingelserne i §17 og 17a.

⁹⁾ F.eks. lov nr. 561/2004 om førskoleundervisning, grundskoleuddannelse, sekundæruddannelse, videregående erhvervsuddannelse og anden uddannelse (uddannelsesloven), med senere ændringer, lov nr. 247/2014 om børnepasning i børnegrupper og om ændring af beslægtede love, som ændret, lov nr. 455/1991 om erhverv, med senere ændringer.

¹⁰⁾ Lov nr. 561/2004 om førskoleundervisning, grundskoleuddannelse, sekundæruddannelse, videregående erhvervsuddannelse og anden uddannelse (uddannelsesloven), som ændret."

4. En ny § 23a indsættes efter § 23, som, inklusive dennes overskrift, får følgende ordlyd:

"§ 23a**Brandsikringskrav til lokaler, hvor børnepasningen ydes i børnegrupper**

(1) Lokaler, hvor der ydes børnepasning i børnegrupper, med undtagelse af sanitære faciliteter, og tilstødende ubeskyttede flugtveje skal være udstyret med en selvstændig detektions- og signalanordning eller en tilsvarende effektiv anordning.

(2) Lokaler, hvor der ydes børnepasning i børnegrupper, skal være udstyret med mindst én bærbar brandslukker med en brandslukningskapacitet på mindst 21A.

(3) Lokaler, hvor der ydes børnepasning i børnegrupper, skal udgøre et separat brandområde eller være adskilt fra andre lokaler i bygningen ved en brandvæg med en brandmodstandsevne på mindst 30 minutter. I de lokaler, der er nævnt i første punktum, må der kun ydes én børnepasningsydelse i en børnegruppe.

(4) En eller flere børnepasningsydelse i en børnegruppe kan ydes i ét brandområde, forudsat at den samlede kapacitet ikke overstiger 12 børn.

(5) Lokaler, hvor der tilbydes børnepasning i børnegrupper, må ikke være placeret højere end på en anden overjordisk etage eller på en underjordisk etage, medmindre en flugtudgang fører direkte til det fri.

(6) Der skal være mindst to flugtveje, som fører fra lokaler, hvor der tilbydes børnepasning i børnegrupper med en kapacitet på over 12 børn.

(7) En ubeskyttet flugtvej fra lokaler, hvor der ydes børnepasning i børnegrupper, skal overholde følgende grænselængde:

- a) 25 m for lokaler med én flugtvej
- b) 40 m for lokaler med flere flugtveje.

(8) I lokaler, hvor der tilbydes børnepasning i børnegrupper,

- a) skal der anvendes byggematerialer med en brandreaktionsklasse på mindst B-s1-d0 til overfladebehandling af loft og nedhængende loft
- b) skal der anvendes byggematerialer med en brandreaktionsklasse på mindst D-s1-d0 til overfladebehandling af vægge og
- c) skal gulvbelægninger opfylde en brandreaktionsklasse på mindst C_{FL}-s1.

(9) Stk. 3-8 finder ikke anvendelse, når der i bygningen ydes en eller flere børnepasningsydelser i

børnegrupper med en samlet kapacitet på højst 6 børn."

Artikel II

Overgangsbestemmelser

Såfremt byggeriet af en bygning eller en del heraf beregnet til drift af en skole, en skolefacilitet eller til at yde førskolepasning er påbegyndt før ikrafttrædelsesdatoen for dette dekret, vurderes overholdelsen af tekniske krav til brandsikring af bygninger i overensstemmelse med dekret nr. 23/2008, som ændret før ikrafttrædelsesdatoen for dette dekret. Dette berører ikke kravene til anvendelse af bygninger i henhold til § 23a i dekret nr. 23/2008, som ændret pr. ikrafttrædelsesdato for dette dekret.

Artikel III

Dette dekret er notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Artikel IV

Ikrafttrædelsesdato

Dette dekret træder i kraft den 1. august 2023, bortset fra bestemmelserne i artikel I, nr. 4, som træder i kraft den 1. januar 2025.

Minister:

Mgr. Bc. **Rakušan** m. p.