



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Notifikationsnummer : 2021/0018/F (France)

Dekret om forbud mod installation af varmeanlæg og anlæg, som opvarmer brugsvand hovedsageligt ved hjælp af brændsler med et højt udledningsniveau af drivhusgasser i beboelses- eller erhvervsejendomme

Modtagelsesdato : 14/01/2021

Afslutning af status quo-periode : 15/04/2021

Message

Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 00157

Direktiv (EU) 2015/1535

Oversættelse af meddelelsen 001

Notifikation: 2021/0018/F

No abre el plazo - Nezaahuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéket - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100157.DA)

1. MSG 002 IND 2021 0018 F DA 14-01-2021 F NOTIF

2. F

3A. Direction générale des entreprises

SQUALPI

Bât. Sieyès -Teledoc 151

61, Bd Vincent Auriol

75703 PARIS Cedex 13

d9834.france@finances.gouv.fr

3B. Ministère de la transition écologique

Direction générale de l'Énergie et du Climat - SCEE

Tour Esplanade, 1 Place Carpeaux,

92800 Puteaux

cee@developpement-durable.gouv.fr

4. 2021/0018/F - I20

5. Dekret om forbud mod installation af varmeanlæg og anlæg, som opvarmer brugsvand hovedsageligt ved hjælp af brændsler med et højt udledningsniveau af drivhusgasser i beboelses- eller erhvervsejendomme

6. Varmeanlæg og anlæg, som opvarmer brugsvand hovedsageligt ved hjælp af brændsler med et højt udledningsniveau af drivhusgasser, især kul eller brændselsolie



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7. -

8. I bygge- og boliglovens artikel L111-9 og L111-10 defineres ved statsrådsdekret, hvilken energi- og miljømæssig ydeevne henholdsvis nye og eksisterende bygninger skal have for at overholde de nationalpolitiske energimål.

I henhold til afgørelserne fra det franske ministerium for omstilling til grøn økonomi (Conseil de défense écologique) af 27. juli 2020 fastlægger det meddelte udkast forbuddet mod installation af varmeanlæg og anlæg, som opvarmer brugsvand hovedsageligt ved brug af brændsler med høj drivhusgasudledning i beboelsesejendomme eller ejendomme, hvor der udøves serviceerhverv.

Tærsklen på 250 g CO₂-ækvivalent/kWh PCI, som fastsat i udkastet til dekret, udelukker installation af anlæg, som overskrider den, og vedrører hovedsageligt anlæg, som anvender brændselsolie eller kul.

Denne foranstaltning planlægges at træde i kraft i juli 2021 for nye bygninger og i 2022 for eksisterende bygninger. Denne ikrafttrædelse gælder for bygninger, som anvendes til beboelse og til erhverv.

9. I den franske køreplan for reduceret kulforbrug (Stratégie Nationale Bas Carbone, SNBC) defineres målsætningen til en reducere på 87 % inden 2050 (i forhold til 2012) af drivhusgasudledninger i byggesektoren, som i dag er ansvarlig for en fjerdedel af drivhusgasudledningerne i Den Franske Republik. Energiforbruget fra opvarmning af eksisterende bygninger udgør den største aflejring af reducerede drivhusgasudledninger inden for sektoren.

I denne forbindelse forpligtede den franske regering sig den 14. november 2018 til at ophøre med at opvarme boliger ved hjælp af brændselsolie inden for en periode på 10 år. Målene vedrørende reducere af drivhusgasudledningerne vil medføre en omfattende forbedring af bygningers energimæssige ydeevne samt accelerere renowingen af disse bygninger. Opfyldelsen af disse mål vil også kunne sænke energifgifterne, især for de meste beskedne husholdninger, samt skabe lokalbeskæftigelse på hele Den Franske Republiks territorium.

I sit SL1.2-forslag om forpligtelse til udskiftning af kul- og brændselsoliekedler inden år 2030 i nye og renoverede bygninger ("Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d'ici à 2030 dans les bâtiments neufs et rénovés") fremhævede borgerkonventionen den 20. juli 2020 nødvendigheden af at udvide tilskyndelsesforanstaltningerne i form af stærkere regulering.

10. Henvisninger til referencetekster: bygge- og boliglovens artikel L111-9 og L111-10.

11. Nej

12. -

13. Nej

14. Nej

15. -

16. TBT-aspekt

Nej, udkastet er hverken en teknisk bestemmelse eller en overensstemmelsesvurdering.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er hverken en sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu