



Landesgesetzblatt

leto 2026, objavljeno 18. marca 2026 www.ris.bka.gv.at

23. odlok: **Odlok o gradnji bolnišnic; sprememba**

23. odlok deželne vlade Salzburga z dne 17. marca 2026 o spremembi odloka o sprejetju smernic za konstrukcijsko načrtovanje in opremljanje bolnišnic

V skladu z oddelkom 7(6) zakona zvezne dežele Salzburg o bolnišnicah iz leta 2000 – SKAG, LGBI št. 24/2000, kakor je bil spremenjen, se odredi naslednje:

Odlok deželne vlade Salzburga o sprejetju smernic za konstrukcijsko načrtovanje in opremljanje bolnišnic, LGBI. št. 40/2005, v različici odloka LGBI. št. 14/2011, se spremeni:

1. Ta odlok nosi naslov „Odlok o gradnji bolnišnic“.

2. V kazalu vsebine se izvedejo naslednje spremembe:

2.1. Vrstica, ki se nanaša na oddelek 6, se glasi:
„Oddelek 6 Sanitarni prostori“

2.2. Vrstice, ki se nanašajo na oddelke 15 do 17, se glasijo:
„Oddelek 15 Področje uporabe
Oddelek 16 Obvestilo o postopku obveščanja
Oddelek 17 Začetek veljavnosti in prehodne določbe“

3. Oddelek 2 se spremeni, kot sledi:

3.1. V odstavku 2 se predzadnji stavek in zadnji stavek izpustita.

3.2. Odstavek 4(3) in (4) se glasi:

„3. sprejemni ali čakalni prostor;

4. ločen toaletni prostor za moške in ženske (oddelek 6) za bolnike poleg nujnih toaletnih prostorov za osebje;“

3.3. Za odstavkom 4 se vstavi naslednje besedilo:

„(5) Posamezne sobe, navedene v odstavkih 2 in 4, se lahko opustijo, če niso potrebne zaradi narave ali storitev, ki jih nudi bolnišnica. Posamezne prostore je mogoče kombinirati, če njihova funkcija in potrebna higiena nista ogroženi in njihova kombinacija ni v nasprotju s predpisi o varnosti delavcev.“

4. Oddelek 3 se spremeni, kot sledi:

4.1. Odstavek 1 se glasi:

„(1) Bolnišnične sobe morajo imeti naslednjo minimalno talno površino na posteljo:	
v enoposteljnih sobah	10,0 m ² .
v dvoposteljnih sobah	7,5 m ² .
v sobah s tremi ali več ležišči	7,0 m ²

Za bolnišnične sobe, sobe za preglede, sobe za zdravljenje in laboratorijske prostore zahtevano višino stropa sob in prostor na osebo določajo veljavni predpisi o varnosti in zdravju pri delu, pri čemer se pri uporabi oddelka 23 in oddelka 24 odloka o delovnih mestih, Zvezni uradni list (BGBL.) II, št. 368/1998, kakor je bil spremenjen z odlokom BGBL. II št. 309/2017, se smiselno uporabljajo standardi za zaposlene tudi za bolnike.“.

4.2. V odstavku 2 se doda naslednje: „Zlasti v prostorih, kjer se zadržujejo bolniki, pa tudi v laboratorijskih prostorih in prostorih za pripravo zdravil morajo biti okna, ki se odpirajo, opremljena z mrežami proti mrčesu.“.

5. Oddelek 6 se glasi:

„Sanitarni prostori

Oddelek 6

(1) Poleg stranišč, namenjenih bolnikom, mora biti v bolnišnicah na voljo zadostno število ločenih stranišč za obiskovalce in osebje.

(2) Vsa stranišča, namenjena bolnikom, in drugi sanitarni prostori morajo imeti vrata, ki se odpirajo navzven, ali drsna vrata, ki se čim bolj tesno zapirajo in jih je mogoče od zunaj odpreti s preprostim orodjem, ter morajo biti opremljeni z lahko dostopnim upravljalnim elementom za vizualni in zvočni klicni sistem. Stranišča, namenjena bolnikom, morajo biti dostopna z invalidskim vozičkom. Na zahtevo se lahko odobri izjema za enoposteljne bolniške sobe, če to ne ogroža javnega zdravja in če bolniki ne potrebujejo stranišč, ki so dostopna z invalidskim vozičkom.

(3) Z izjemo neodvisnih ambulant je treba v vsakem nadstropju zagotoviti vsaj eno stranišče, dostopno z invalidskim vozičkom, ki je neposredno dostopno s hodnika in izpolnjuje veljavne tehnične standarde. Ti prostori morajo biti opremljeni z dodatnim mehanizmom za izplakovanje, nameščenim na steno, za stransko upravljanje in umivalnikom, dostopnim z invalidskim vozičkom. V neodvisnih ambulantah se zagotovi skupno vsaj eno tako stranišče, dostopno z invalidskim vozičkom.

(4) Vsi stranišča morajo biti opremljena z umivalnikom. Stranišča, ki niso neposredno povezana s sobo za bolnike, morajo imeti ločen predprostor za moške in ženske, opremljen z umivalnikom; to ne velja za stranišča, dostopna z invalidskim vozičkom, ali za tiste, ki so namenjeni izključno eni osebi. Umivalniki morajo biti vgrajeni brez prelivne odprtine; za preprečevanje prelivanja je treba sprejeti ustrezne ukrepe (npr. namestitve odvodne cevi). Stranišča je treba prezračevati neposredno na prostem ali prek prezračevalnega sistema. Kjer je to primerno, morajo biti okna opremljena z zasloni za zasebnost.“.

6. Oddelek 8 se spremeni, kot sledi:

6.1. Odstavek 2 se glasi:

„(2) Vsa vrata v prostore, ki se uporabljajo za preglede, zdravljenje in nego, kakor tudi vrata v sobe za bolnike morajo imeti širino najmanj 120 cm, ko so postelje v uporabi. Vsa druga vrata morajo imeti notranji premer najmanj 90 cm; ta notranji premer se lahko zmanjša na 80 cm, če je to upravičeno z organizacijskega vidika in glede na potrebe bolnikov. Če je treba premeščati postelje, mora biti širina hodnikov najmanj 225 cm. Hodniki, po katerih se ne premikajo bolniške postelje, morajo imeti notranjo širino najmanj 1,80 m; ta širina se lahko zmanjša z 1,80 m na 1,50 m, če je to upravičeno z organizacijskega vidika in glede na potrebe bolnikov.“.

6.2. Odstavek 3 se črta.

7. Oddelek 9(3) se glasi:

„(3) Zvočna izolacija v vseh prostorih mora ustrezati najnovejšemu tehničnemu razvoju.“.

8. Oddelek 12(3) se glasi:

„(3) Stavbe, v katerih deluje bolnišnica, so opremljene s sistemom za zaščito pred strelo.“.

9. Oddelek 15 se glasi:

„Področje uporabe**Oddelek 15**

Določbe tega odloka se uporabljajo za odobritev gradnje in delovanja bolnišnice ter odobritev bistvene spremembe prostorov bolnišnice v skladu z oddelkom 5(2) in oddelkom 14(2) zakona o bolnišnicah Salzburga iz leta 2000. Pri izdaji dovoljenja za bistvene prostorske spremembe bolnišnice, ki je že obstajala ob začetku veljavnosti odloka LGBL. št. 23/2026, se lahko v posameznih primerih na zahtevo pravne osebe odobrijo odstopanja od določb uredbe, če izpolnjevanje morebitnih potrebnih zahtev ne povzroča nobenih sanitarnih ali medicinsko-tehničnih pomislekov in če bi izpolnjevanje določb uredbe povzročilo nesorazmerno visoke gospodarske stroške (npr. če bi izpolnjevanje določb zahtevalo obsežne spremembe obstoječe stavbne konstrukcije). Če sprememba zajema novogradnjo stavbe ali njenih bistvenih delov, so dovoljena le tista odstopanja, ki izhajajo iz dane lokacije stavbe ali iz njene vključitve v obstoječi stavbni fond.“.

10. V oddelku 16 se dosedanje besedilo označi kot odstavek „(1)“ in doda se naslednji odstavek:

„(2) Sprememba LGBL. št. 23/2026 je bila priglašena pod št. 2025/0391/AT v skladu z določbami Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.“.

11. Oddelek 17 se glasi:

„Začetek veljavnosti in prehodne določbe**Oddelek 17**

(1) Odlok LGBL.I. št. 40/2005 začne veljati na začetku tretjega meseca po objavi.

(2) Hkrati se razveljavi odlok deželne vlade Salzburga z dne 7. maja 1998, LGBL. št. 57/1998, ki določa smernice za konstrukcijsko načrtovanje in opremljanje bolnišnic.

(3) Oddelki 2(2), (2a) in (4), oddelek 3(1) do (4) in oddelek 6, oddelek 4, oddelek 5(1) in (3), oddelek 6(2) in (3), oddelek 7, oddelek 8, oddelek 9(1), oddelek 11(2), oddelek 12(1) in (2), oddelek 13(2) in oddelek 14, v različici odloka, objavljenega v odloku LGBL.I št. 14/2011, začnejo veljati 1. marca 2011. Hkrati preneha veljati oddelek 12(4).

(4) Oddelek 2(2), (4) in (5), oddelek 3(1) in (2), oddelek 6, oddelek 8(2), oddelek 9(3), oddelek 12(3), oddelek 15 in oddelek 16, kakor so bili spremenjeni z odlokom LGBL. št. 23/2026 začne veljati 19. marca 2026. Hkrati preneha veljati oddelek 8(3). Spremenjene določbe se uporabljajo za vse postopke, ki so na dan začetka veljavnosti že v teku ali so bili začeti po dnevu začetka veljavnosti.“.

Za deželno vlado:

Deželni guverner:

Edtstadler