

Decretul Ministerului Mediului

de modificare a Decretului privind omologarea de tip a conectorilor mecanici pentru țevi din cupru destinate instalațiilor de apă ale clădirilor

În conformitate cu decizia Ministerului Mediului,
articolul 4 și anexa 1 la Decretul privind omologarea de tip a conectorilor mecanici pentru
țevi din cupru destinate instalațiilor de apă ale clădirilor (1/19) *se abrogă* și
articolul 3 și tabelul 2.1 din anexa 2 se *modifică* după cum urmează:

Articolul 3

Atestarea conformității

Omologarea de tip poate fi utilizată pentru a demonstra că conectorii mecanici pentru țevi din cupru îndeplinesc cerințele tehnice esențiale care li se aplică, prevăzute la articolul 33 din Legea privind construcțiile (751/2023) și în normele adoptate în temeiul acesteia.

Prezentul decret intră în vigoare la [data] [luna] 20xx.

Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului (32015L1535), JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

Helsinki, la [data] [luna] 20[xx]

Ministrul ... Prenume Nume

Funcție, nume, prenume

Testul de omologare pentru conectori mecanici pentru țevi din cupru și testele utilizate la certificarea controlului calității

Tabelul 2.1 Proprietățile conectorului pentru țevi din cupru și ale eşantioanelor care urmează să fie testate în cadrul încercărilor de omologare de tip atunci când dimensiunile diferite ale conectorilor sunt realizate din același material și racordurile de la capete au aceeași structură.

Caracteristică	Eşantioane care urmează să fie testate
Rezistența la dezincare	1 bucată, 1 dimensiune
Compoziția materialului	Analiză dacă este necesar, 1 unitate
Rezistența la coroziune	3 unități/dimensiune, 1 dimensiune
Aspect și dimensiuni	1 unitate/toate dimensiunile
Toate tipurile de conectori	
Etanșare la suprapresiune	3 eşantioane/dimensiune/2 dimensiuni/grupă de dimensiune
sub variație de presiune	2 unități/dimensiune/grupă de dimensiune
Rezistență la forța de tracțiune	3 buc./dimensiune
Conectori montați prin presare	
Scurgere în conectorul nepresat	2 eşantioane/dimensiune
Etanșeitătea la presiune minimă	3 eşantioane/dimensiune
sub flexiune	
sub presiune negativă	3 eşantioane/dimensiune/2 dimensiuni/grupă de dimensiune
sub variație de temperatură	2 eşantioane/dimensiune/3 dimensiuni/grupă de dimensiune
sub vibrație	2 eşantioane/dimensiune/3 dimensiuni/grupă de dimensiune