

232

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 4ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση του διατάγματος αριθ. 23/2008 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις πυροπροστασίας κτιρίων, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα αριθ. 268/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 133/1985 περί πυροπροστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 186/2006, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζει τα εξής:

Άρθρο Ι

Το διάταγμα αριθ. 23/2008 σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις πυροπροστασίας κτιρίων, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα αριθ. 268/2011, τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

«2) Το παρόν διάταγμα κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

2. Το άρθρο 18 παράγραφος 2 καταργείται.

Οι παράγραφοι 3–6 αναριθμούνται σε 2–5.

3. Το άρθρο 23, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου και των υποσημειώσεων 9 και 10, διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23

Κτίριο ή τμήμα αυτού που προορίζεται για τις δραστηριότητες σχολείου, σχολικής εγκατάστασης ή για την παροχή προσχολικής φροντίδας

(1) Κατά τον σχεδιασμό κτιρίου ή τμήματος αυτού που προορίζεται για τις δραστηριότητες σχολείου, σχολικής εγκατάστασης ή για την παροχή τακτικής, μακροπρόθεσμης και επαναλαμβανόμενης φροντίδας παιδιών πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής φοίτησής τους⁹⁾, τηρείται το τσεχικό τεχνικό πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτημα 1 μέρος 1 σημείο 1, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω.

(2) Κάθε αίθουσα βρεφονηπιακού σταθμού πρέπει να αποτελεί χωριστό πυροδιαμέρισμα.

(3) Οι αίθουσες βρεφονηπιακού σταθμού δεν πρέπει να βρίσκονται ψηλότερα από τον δεύτερο όροφο ή σε υπόγειο, εκτός εάν η έξοδος διαφυγής οδηγεί

απευθείας στον υπαίθριο χώρο.

(4) Σε κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού, σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προορίζεται για μαθητές ή παιδιά με αναπηρίες και σε κτίριο που περιλαμβάνει χώρους που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών, δεν επιτρέπεται η χρήση ταλαντευόμενων και περιστρεφόμενων θυρών σε οδό διαφυγής.

(5) Το κτίριο σχολικής εγκατάστασης που προορίζεται για καταλύματα¹⁰⁾ ή χώροι που προορίζονται για καταλύματα στο κτίριο σχολικών εγκαταστάσεων πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 17 και 17α.

⁹⁾ Για παράδειγμα, ο νόμος αριθ. 561/2004 για την προσχολική, την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτατη επαγγελματική και άλλη εκπαίδευση (νόμος για την εκπαίδευση), όπως τροποποιήθηκε, ο νόμος αριθ. 247/2014 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών και την τροποποίηση των συναφών νόμων, όπως τροποποιήθηκε, ο νόμος αριθ. 455/1991 για τις εμπορικές συναλλαγές, όπως τροποποιήθηκε.

¹⁰⁾ Νόμος αριθ. 561/2004 για την προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτατη επαγγελματική και άλλη εκπαίδευση (νόμος για την εκπαίδευση), όπως τροποποιήθηκε.».

4. Μετά το άρθρο 23 προστίθεται νέο άρθρο 23α, το οποίο, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23α

Απαιτήσεις πυροπροστασίας για τη χρήση χώρων στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών

(1) Οι χώροι στους οποίους παρέχεται υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις υγιεινής, και μια συνδεδεμένη μη προστατευόμενη οδός διαφυγής πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αυτόνομη συσκευή ανίχνευσης και προειδοποίησης ή εξίσου αποτελεσματικό εξοπλισμό.

(2) Οι χώροι στους οποίους παρέχεται υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τουλάχιστον έναν φορητό πυροσβεστήρα

με ικανότητα πυρόσβεσης τουλάχιστον 21Α.

(3) Οι χώροι στους οποίους παρέχεται υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών πρέπει να αποτελούν χωριστό πυροδιαμέρισμα ή να διαχωρίζονται από άλλους χώρους του κτιρίου με πυράντοχο χώρισμα με αντοχή στη φωτιά τουλάχιστον 30 λεπτών. Στους χώρους που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση, μπορεί να παρέχεται μόνο μία υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών.

(4) Μία ή περισσότερες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών μπορούν να παρέχονται σε πυροδιαμέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα δεν υπερβαίνει τα 12 παιδιά.

(5) Οι χώροι στους οποίους παρέχεται υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών δεν πρέπει να βρίσκονται ψηλότερα από τον δεύτερο όροφο ή σε υπόγειο, εκτός εάν η έξοδος διαφυγής οδηγεί απευθείας στον υπαίθριο χώρο.

(6) Σε χώρους όπου παρέχεται φύλαξη παιδιών σε ομάδα στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 12 παιδιά, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο οδοί διαφυγής.

(7) Μια μη προστατευμένη οδός διαφυγής από χώρους όπου παρέχεται υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο μήκους, το οποίο είναι

- 1) 25 m στην περίπτωση χώρων με μία οδό διαφυγής·
- 2) 40 m στην περίπτωση χώρων με πολλαπλές οδούς διαφυγής.

(8) Σε χώρους όπου παρέχεται υπηρεσία φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών,

- 1) πρέπει να χρησιμοποιούνται δομικά προϊόντα κατηγορίας αντίδρασης σε φωτιά τουλάχιστον B-s1-d0 για το επιφανειακό φινίρισμα της οροφής και της ψευδοροφής·
- 2) πρέπει να χρησιμοποιούνται δομικά προϊόντα κατηγορίας αντίδρασης σε φωτιά τουλάχιστον D-s1-d0 για το επιφανειακό φινίρισμα τοίχων· και
- 3) οι επενδύσεις δαπέδων πρέπει να συμμορφώνονται

τουλάχιστον με την κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά C_{FL}-s1.

(9) Οι παράγραφοι 3 έως 8 δεν εφαρμόζονται όταν στο κτίριο παρέχονται μία ή περισσότερες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σε ομάδα παιδιών στην οποία συμμετέχουν έως 6 παιδιά.».

Άρθρο II

Μεταβατικές διατάξεις

Στην περίπτωση κτιρίου ή μέρους αυτού που προορίζεται για δραστηριότητες σχολείου, σχολικών εγκαταστάσεων ή για την παροχή προσχολικής φροντίδας, που άρχισε να λειτουργεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος, η συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις πυροπροστασίας κτιρίων αξιολογείται σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 23/2008, όπως τροποποιήθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων χρήσης κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 23α του διατάγματος αριθ. 23/2008, όπως τροποποιήθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο III

Το παρόν διάταγμα κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Άρθρο IV

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2023, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου I σημείο 4, το οποίο αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ο Υπουργός:

Mgr. Bc. **Rakušan** m. p.