

232

2023 m. liepos 4 d.

DEKRETAS

, kuriuo iš dalies keičiamas Dekretas Nr. 23/2008 dėl pastatų apsaugos nuo gaisro techninių reikalavimų su pakeitimais, padarytais Dekretu Nr. 268/2011.

Pagal Įstatymo Nr. 133/1985 dėl apsaugos nuo gaisro su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 186/2006, 24 straipsnio 3 dalį Vidaus reikalų ministerija nustato:

I straipsnis

Dekretas Nr. 23/2008 dėl pastatų apsaugos nuo gaisro techninių reikalavimų su pakeitimais, padarytais Dekretu Nr. 268/2011, iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta toliau.

1. 1 straipsnio 2 dalis išdėstoma taip:

„2. Apie šį nutarimą buvo pranešta vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka.

2. 18 straipsnio 2 dalis panaikinama.

3–6 dalys pernumeruojamos į 2–5 dalis.

3. 23 straipsnis, įskaitant pavadinimą bei 9 ir 10 išnašas, išdėstomas taip:

„23 straipsnis.

Pastatas arba jo dalis, skirti mokyklos veiklai, mokyklos infrastruktūrai arba ikimokyklinei priežiūrai

(1) Projektuojant pastatą ar jo dalį, skirtą mokyklos veiklai, mokyklos infrastruktūrai arba reguliariai, ilgalaikei ir pasikartojančiai vaikų priežiūrai prieš jiems pradedant privalomąjį mokslą⁹⁾, turi būti laikomasi šio Dekreto 1 priedo 1 dalies 1 punkte nurodyto Čekijos techninio standarto, nebent toliau nustatoma kitaip.

(2) Kiekvienoje vaikų darželio klasėje turi būti atskiras priešgaisrinis skyrius.

(3) Vaikų darželio klasė negali būti įrengta aukščiau nei antrame virš apatinio aukšto arba ant požeminio aukšto esančiame aukšte, išskyrus atvejus, kai evakuavimo maršruto išėjimas eina tiesiai į atvirą orą.

(4) Vaikų darželio, pradinės mokyklos, pradinės ar vidurinės mokyklos, skirtos mokiniams arba neįgaliems

vaikams, pastate ir pastate, kuriame yra patalpos, skirtos vaikų priežiūros paslaugoms teikti vaikų grupei, evakuavimo maršrute negali būti naudojamos varstomos arba sukamosios durys.

(5) Mokyklos patalpų pastatas, skirtas apgyvendinti¹⁰⁾, arba patalpos, skirtos apgyvendinti mokyklos pastato pastate, turi atitikti 17 ir 17a straipsniuose nustatytas sąlygas.

⁹⁾ Pavyzdžiui, Įstatymas Nr. 561/2004 dėl vaikų darželio, pradinio, vidurinio, aukštojo profesinio ir kito švietimo (Švietimo įstatymas) su pakeitimais, Įstatymas Nr. 247/2014 dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo vaikų grupei, kuriuo iš dalies keičiami susiję įstatymai, su pakeitimais, Įstatymas Nr. 455/1991 dėl amatų su pakeitimais.

¹⁰⁾ Įstatymas Nr. 561/2004 dėl ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, aukštojo profesinio ir kito švietimo (Švietimo įstatymas), su pakeitimais.“.

4. Po 23 straipsnio įterpiamas naujas 23a straipsnis, kuris, įskaitant antraštę, išdėstomas taip:

„23a straipsnis

Apsaugos nuo gaisro reikalavimai, taikomi naudojimui patalpose, kuriose vaikų grupei teikiamos vaikų priežiūros paslaugos

(1) Patalpose, kuriose vaikų priežiūros paslaugos teikiamos vaikų grupei, išskyrus sanitarines patalpas, ir prijungtame neapsaugotame evakuavimo maršrute turi būti įrengtas autonominis aptikimo ir signalizacijos įtaisas arba tokia pat efektyvi įranga.

(2) Patalpose, kuriose vaikų grupei teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi būti bent vienas nešiojamas gesintuvas, kurio gesinimo geba yra ne mažesnė kaip 21 A.

(3) Patalpose, kuriose vaikų grupei teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi būti atskiras priešgaisrinis skyrius arba jos turi būti atskirtos nuo kitų pastato patalpų priešgaisrine pertvara, kurios atsparumas ugniai yra ne trumpesnis kaip 30 minučių. Pirmame sakinyje nurodytose patalpose vaikų grupėje gali būti teikiama tik viena vaikų priežiūros paslauga.

(4) Priešgaisriniame skyriuje vaikų grupei gali būti teikiama viena ar daugiau vaikų priežiūros paslaugų su sąlyga, kad joje yra ne daugiau kaip 12 vaikų.

(5) Patalpos, kuriose vaikų grupei teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, neturi būti įrengtos aukščiau nei antrame virš apatinio aukšto arba ant požeminio aukšto esančiame aukšte, išskyrus atvejus, kai evakuavimo maršruto išėjimas veda tiesiai į atvirą orą.

(6) Bent du evakuavimo maršrutai turi eiti iš patalpų, kuriose vaikų grupėje yra daugiau kaip 12 vaikų.

(7) Neapsaugotas evakuavimo maršrutas iš patalpų, kuriose vaikų grupei teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi atitikti nustatytą ilgį, t. y.

- a) 25 m, jei tai yra patalpos, kuriose yra vienas evakuavimo maršrutas;
- b) 40 m, jei tai yra patalpos, kuriose yra keli evakuavimo maršrutai.

(8) Patalpose, kuriose vaikų grupei teikiamos vaikų priežiūros paslaugos,

- a) lubų ir kabamųjų lubų paviršiaus apdailai turi būti naudojami bent B-s1-d0 reakcijos į ugnį klasės statybos produktai;
- b) sienų paviršiaus apdailai turi būti naudojami bent D-s1-d0 reakcijos į ugnį klasės statybos produktai; ir
- c) grindų dangos turi atitikti bent C_{FL}-s1 reakcijos į ugnį klasę.

(9) 3–8 dalys netaikomos, kai pastate vaikų grupei,

kurioje yra ne daugiau kaip 6 vaikai, teikiama viena ar daugiau vaikų priežiūros paslaugų.“.

II straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pastato arba jo dalies, skirtos mokyklos veiklai, mokyklos infrastruktūrai arba ikimokyklinei priežiūrai, pradėti prieš įsigaliojant šiam dekretui, atitiktis pastatų apsaugos nuo gaisro techniniams reikalavimams vertinama pagal Dekretą Nr. 23/2008 su pakeitimais, padarytais iki šio dekreto įsigaliojimo datos. Tai nedaro poveikio pastatų naudojimo reikalavimams pagal Dekreto Nr. 23/2008 su pakeitimais, padarytais nuo šio dekreto įsigaliojimo datos, 23a straipsnį.

III straipsnis

Apie šį dekretą pranešta vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka.

IV straipsnis

Įsigaliojimo data

Šis dekretas įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 1 d., išskyrus I straipsnio 4 punkto nuostatas, kurios įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

Ministras:

Mgr. Bc. **Rakušan** m. p.