

Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 27. veebruari 2024. aasta dekreet nr 1/2024,

millega muudetakse õigusküsimuste järelevalveasutuse 28. jaanuari 2022. aasta dekreeti nr 18/2022 gaasijaotustorustike ohutusnõuete ja gaasijaotustorustike julgeolekueeskirjade kohta ning õigusküsimuste järelevalveasutuse 31. jaanuari 2022. aasta dekreeti nr 26/2022 süsivesiniku ülekandetorustike ohutusnõuete ja süsivesiniku ülekandetorujuhtmete julgeolekueeskirjade kohta

Vastavalt kaevandamist käsitleva 1993. aasta XLVIII seaduse paragrahvi 50/A lõike 1b punktis 27 antud loale ja tegutsedes 2021. aasta seaduse (reguleeritud tegevuse järelevalveasutuse kohta) XXXII 13. jao punktides n) ja o) määratletud ülesannete piires, teen järgmise otsuse.

1. Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 28. jaanuari 2022. aasta dekreeti nr 18/2022 (gaasijaotustorustike ohutusnõuete ja gaasijaotustorustike julgeolekueeskirjade kohta) muutmine

Paragrahv 1 Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 28. jaanuari 2022. aasta dekreedis nr 18/2022 gaasijaotustorustike ohutusnõuete ja gaasijaotustorustike julgeolekueeskirjade kohta (edaspidi: dekreet 1) asendatakse paragrahvi 4 lõige 2 järgmisega.

„2) Maagaasi turustaja määrab gaasitehase käitaja ja gaasitehase juhi asetäitja gaasijaama käitamiseks. Maagaasi turustaja teatab kaevandusinspeksioonile gaasihalduriks määratud isikust ja tema asetäitjast.“

Paragrahv 2 Dekreeti 1 lisa 1 muudetakse vastavalt käesoleva dekreeti 1. lisale.

Paragrahv 3 Dekreedis 1

a) asendatakse lisa 1 PEATÜKI I punkti 2 alapunkti 2.10 tabeli väljal A:3 ja lisa 1 tabeli punkti 2 alapunktis 2.11 ning PEATÜKI VI punkti 1 alapunktis 1.3, punkti 1.3.3. alajaotistes a) ja ad) „17,6“ numbriga „17“;

b) lisa 1 PEATÜKI III punkti 1.4 alapunktis c) asendatakse sõnad „piirkonnas“ sõnadega „piirkonnas ja“;

c) lisa 1 PEATÜKI IV punkti 1 alapunkti 1.1 alajaotise 1.1.2 alapunktis a) asendatakse number „4.1–4.3“ numbriga „4.1“;

d) lisa 1 PEATÜKI IV punkti 1 alapunkti 1.1, punkti 1.1.2 alapunktis b) asendatakse number „4.5“ numbriga „4.3“;

e) lisa 1 PEATÜKI VII punkti 1.1 asendatakse sõnad „asjaomaste kommunaalteenuste käitajad, maagaasi turustaja tegevesindaja ning kaevandusinspeksioon ja spetsialiseerunud asutused, kuivõrd see kohustus sisaldub ehitusloas“ sõnadega „asjaomaste kommunaalteenuste käitajad ja maagaasitarnija tegevesindaja“;

f) lisa 1 PEATÜKI VII punkti 4 alapunktis 4.5 asendatakse sõnad „registri alakavas“ sõnaga „registris“;

g) lisa 1 PEATÜKI VIII punkti 7 alapunktis 7.1 asendatakse sõnad „perioodilised ülevaatused“ sõnaga „hooldustööd“;

h) lisa 1 PEATÜKI VIII punkti 7 alapunktis 7.2 asendatakse sõnad „maagaasi turustajale kuuluv“ sõnadega „maagaasi turustaja“ ning sõnad „tuleks kindlaks määrata ja säilitada, mis peaks sisaldama“ sõnadega „määrab kindlaks ja säilitab [...], mis sisaldab“;

i) lisa 1 PEATÜKI IX punkti 11 alapunktis 11.1 asendatakse sõnad „Vajaduse korral“ sõnadega „MBIR-is täpsustatud juhtudel“.

Paragrahv 4 Dekreediga nr 1 tunnistatakse kehtetuks:

1. paragrahv 4 lõige 3;

2. paragrahv 5;

3. lisa 1 PEATÜKI III punkti 1 alapunkt 1.4 d) ja e);

4. lisa 1 PEATÜKI IV punkti 1 alapunkt 1.1.3;

5. lisa 1 PEATÜKI V punkti 1 alapunkt 1.2;

6. sõnad „kaevandusinspeksioon või“ lisa 1 PEATÜKI VI punkti 1 alapunkti 1.2 punktis 1.2.2 j);

7. sõnad „kaevandusinspeksioon“ lisa 1 PEATÜKI VI punkti 1 alapunkti 1.3 punkti 1.3.3 alapunkti a) punktis ae);

8. sõnad „kaevandusinspeksioon“ lisa 1 PEATÜKI VI punkti 1 alapunkti 1.3 punktis 1.3.6;

9. lisa 1 PEATÜKI VI punkti 4 alapunkt 4.2;

10. lisa 1 PEATÜKI VII punkt 3;

11. lisa 1 PEATÜKI VII punkti 4 alapunkti 4.2 punkt 4.2.26;

12. lisa 1 PEATÜKI VII punkti 4 alapunkti 4.2 punkti 4.2.28 tekst „(lõplik kontroll)“;

13. lisa 1 PEATÜKI VII punkti 4 alapunkt 4.4;

14. lisa 1 PEATÜKI VIII punkti 5 alapunkt 5.4;

15. lisa 1 PEATÜKI IX punkt 16;

16. lisa 1 PEATÜKI X punkt 1, punkt 2, punkti 3 alapunkt 3.4, samuti punkt 4, punkt 5 ja punkt 6.

**2. Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 31. jaanuari 2022. aasta dekreedid
nr 26/2022 (süsivesinike jaotustorustike ohutusnõuete ja süsivesinike jaotustorustike
julgeolekueeskirjade kohta) muutmine**

Paragrahv 5 Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 31. jaanuari 2022. aasta dekreedis nr 26/2022 (süsivesinike jaotustorustike ohutusnõuete ja süsivesinike jaotustorustike julgeolekueeskirjade kohta) (edaspidi dekreet 2) asendatakse paragrahv 3 lõige 4 järgmisega.

„4) Kaevandusinspeksiooni esimehe taotlusel nimetab energeetikaminister ühe tehnilise komitee liikme, kaks liiget nimetab kumbki Ungari inseneride koja gaasi- ja naftatööstuse osakond, Ungari kaevandus- ja metallurgialiidu nafta-, maagaasi- ja veekaevandamise osakond ning Ungari Kaevandusliit, ning ühe liikme nimetab nii Miskolci Ülikool kui ka Budapesti tehnoloogia- ja majandusülikool. Tehnilises komitees on üks täiendav liige kaevandusinspeksiooni avalikus teenistuses.“

Paragrahv 6 Dekreedid 2 pealkirja 3 alla lisatakse järgmine paragrahv 4/A:

„**Paragrahv 4/A** Põhivõrguettevõtja kohaldab oma tehnilise ohutuse juhtimissüsteemi suhtes torujuhtme terviklikkuse juhtimissüsteemi või samaväärset tehnilist lahendust, mille sertifitseerimisasutus on sertifitseerinud.“

Paragrahv 7 Dekreedid 2 lisa 1 muudetakse vastavalt käesoleva dekreedid 2. lisale.

Paragrahv 8 Dekreedis 2,

a) asendatakse lisa 1 PEATÜKI I punkti 6 alapunktis 6.2 sõnad „tsoon2“ sõnadega „plahvatusvöönd (tsoon2)“;

b) lisa 1 PEATÜKI I punkti 6 alapunktis 6.6 asendatakse sõnad „plahvatusvöönd (tsoon2)“ sõnadega „tsoon2“;

c) lisa 1 PEATÜKI II punkti 1 alapunkti 1.1 punktis 1.1.3 asendatakse sõnad „tuleks eelistatult paigaldada maapinna alla“ sõnadega „paigaldatakse maapinna alla, välja arvatud juhul, kui maa alla paigaldamine ei ole võimalik“;

d) lisa 1 PEATÜKI II punkti 1 alapunkti 1.3 punktis 1.3.3 asendatakse sõnad „tavaliselt tuleks vältida kaitsetorude paigaldamist“ sõnadega „tuleb paigaldada kaitsetorud, kui seda nõuab seadus või ülesõidukohas asuvate kommunaalrajatiste käitaja“;

e) lisa 1 PEATÜKI II punkti 11 alapunktis 11.5 asendatakse sõna „tulekustutid“ sõnadega „tulekustutid PEATÜKI V punktis 2.2 d) esitatud juhistes sätestatud koguses“;

f) lisa 1 PEATÜKI IV punkti 1 alapunktis 1.5 asendatakse sõnad „kes osalevad õigel ajal“ sõnadega „isikud, kes on enne survekatse algust dokumenteeritult töösse kaasatud“;

g) lisa 1 PEATÜKI IV punkti 2 alapunktis 2.3 asendatakse sõnad „teatud juhtudel (nt ühenduste puhul)“ sõnadega „ühenduste, liitmike loomisel“.

Paragrahv 9 Dekreediga 2 tunnistatakse kehtetuks:

a) jao 3 lõikes 5 sõnad „kehtestab oma tegevuseeskirjad ja“;

b) lisa 1 PEATÜKI II punkti 5 alapunktis 5.4 sõnad „lisaks eespool nimetatule“;

c) lisa 1 PEATÜKI IV punkti 3 alapunktis 3.9 sõnad „kui vajalik“;

d) lisa 1 PEATÜKI V punkti 5 alapunktis 5.3 sõnad „asjakohase menetlusega (nt kuiva õhuga, metanoolipesuga; ventileerimisel kuiva inertgaasiga; vaakumiga)“ ja sõnad „(nt tarnitava gaasi tööomadused, temperatuur, tööõhk)“;

e) lisa 1 PEATÜKI V punkti 8 alapunkti 8.4 punkt 8.4.1.

3. Lõppsätted

Paragrahv 10 Käesolev dekreet jõustub kaheksandal päeval pärast selle avaldamist.

Paragrahv 11 Käesoleva dekreeedi eelnõust teatati ette, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535 (millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) artiklites 5–7.

*Dr. Marcell Biró m.p.,
esimees*

*Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 27. veebruari 2024. aasta dekreeedi nr 1/2024
1. lisa*

1. Dekreeedi 1 lisa 1 PEATÜKI III punkt 1.5 a) asendatakse järgmisega:

„a) õhuliinina, välja arvatud maapealsed ühenduskohad terasest kaitsetorudega,“

2. Dekreedis 1 lisatakse lisa 1 PEATÜKI III punktile 1 järgmine alapunkt 1.6.

„1.6 Kui võetakse täiendavaid ohutusmeetmeid, võib gaasi jaotustorud paigutada pinnase liikumise suhtes tundlikele aladele. Täiendavad ohutusmeetmed hõlmavad eelkõige kompensaatori paigaldamist, gaasitõket ja jälgimiskanali ehitamist.“

3. Dekreeedi 1 lisa 1 PEATÜKI III punktid 2 ja 3 asendatakse järgmisega.

„2. Tee tähis

2.1 Gaasijaotustoru kohale, välja arvatud ilma uurimiseta ehitatud torujuhtmete puhul, paigaldatakse 50 cm kaugusele torustiku ülemisest osast kollane plastist signaallint, hoiatades gaasiohu eest. Kõva teekattega linnapiirkondade puhul paigutatakse signaallint otse teekatte alla.

2.2 Kui korrosioonitõrjeks kantakse pinnapealsetele gaasijaotusliinidele pinnakattevahendeid, peab lõplik kiht olema kollane või torustik peab olema varustatud märgiga, mis annab teada, et torustikus on gaas.

2.3 Linnapiirkonnas ei ole gaasijaotusteed vaja märgistada.

2.4 Maa-alune gaasijaotustorustik peab äärealadel olema tähistatud märgistus- või viitepostiga maapinna kohal või viisil, mida on täpsustatud maagaasijaoturi tehnilise ohutuse juhtimissüsteemis (edaspidi: MBIR).

3. Lisaseadiste märgistamine

3.1 Gaasijaotustorusse paigaldatud ja maapinna all paiknevate sulgemisseadmete, mis tagavad torustiku sektsioonideks jaotamise, maapealne väljalaskeava peab olema tähistatud linnavööndis viitepostiga või äärelinnas märgistuspostiga. Viite- või märgistuspostil peab olema ka struktuuri sümbol ja selle kaugus viite- või märgistuspostist.“

4. Dekreedi 1 lisa 1 PEATÜKI IV punkt 3 asendatakse järgmisega.

„3. Ohutustsoon

3.1 Gaasijaotustorustiku ohutusvöönd peab olema mõlemal pool torujuhet 2 m kaugusel torujuhtme teljest, välja arvatud punktis 3.2 sätestatud juhtudel. Kui see on tehniliselt põhjendatud, võib Kaevandusinspektsioon määrata ohutusvööndi suuruse suuremaks, kuid see ei tohi ületada 8 meetrit.

3.2 Kaitset vajava rajatise puhul ei tohi ohutusvööndi suurus ületada punkti 1 alapunkti 1.1 punktides 1.1.1–1.1.4 nimetatud kaitsekaugust.

3.3 Plahvatuse ohutusvöönd on võrdne soojusmõjutsooni suurusega.

3.4 Rõhujuhtimisjaamades ja välitingimustes asuvates maapealsetes rajatistes tuleb ohutustsooni määramiseks kategoriseerida plahvatustsoonid, kui oodatakse gaasiheitmeid, eelkõige lahustuvate sidemete ja rõhulangetusseadmete puhul.

3.5 Ükski hoone või süüteallikas ei tohi olla plahvatustsooni klassifikatsioonis määratletud kuju ja suurusega tsoonis, mis on ohutusventiili ümbruses.

3.6 Maapealsete ja välitingimustes paiknevate rõhureguleerimisjaamade, samuti maasse maetud või šahtide kujul olevate rõhureguleerimisjaamade puhul peab ohutusala olema 2 m kaugusel jaama piirdeseinast või maetud ja šahti jaamade puhul nende servast. Kui see on tehniliselt põhjendatud, võib kaevandusinspektsioon kehtestada suurema ohutustsooni, kuid see ei tohi ületada peatüki IX punkti 3 alapunktis 3.4 nimetatud kaitsekaugust.“

5. Dekreedi 1 lisa 1 PEATÜKI IV punkt 4 asendatakse järgmisega.

„4. Kaitse

4.1 Kui ristuva või läheneva rajatise olemus seda õigustab, tuleb selle kaitse gaasijaotustorustikust tuleva maagaasi eest tagada kaitsetoruga. Kaitsetoru otsad suletakse püsivalt ja selle õhuruum ventileeritakse vabasse õhku. Kaitsetoru ots peab ulatuma 1,0 m kaugusele läheneva läbitava rajatise välisjoonest ja selle õhuruum peab olema kontrollitav. Kui gaasi jaotustoru ja kaitsetoru vaheline ruum suletakse keevitamise teel lahutamatuks, ei ole ventilatsioon vajalik.

4.2 Kui gaasijaotustrassi ületavad hiljem ülalt ilma püsiva ülerõhuta õõnsad kommunaalsüsteemid, rakendatakse hiljem paigaldatud kommunaalsüsteemidele punkti 4.1 kohast kaitset. Kaitsekonstruktsiooni paigutatud tehnovõrke ei käsitata püsiva ülerõhuta õõnesrajatistena, kui nende kaitsekonstruktsioon välistab võimaliku neisse eralduva gaasi ohu kujutamise tehnilistele või keskkonnale.

4.3 Gaasijaotustoru kaitse välise keskkonnaga kokkupuute eest tagatakse mehaanilise kaitsega. Kui kasutatakse kaitsetoru, ei ole ventilatsioon vajalik.

4.4 Kaitsetoru materjal ja märgistus peavad olema gaasijaotustorust eristatavad ning torude tsentraliseerimine peab olema tagatud.“

6. Dekreedi 1 lisa 1 PEATÜKI VIII punkt 1,1 asendatakse järgmisega.

„1.1 Ehitusloakohustuslike gaasijaotustorustike puhul võib nende gaasisurve alla seadmist läbi viia proovikäitamise käigus, kui see on ehitusloas lubatud.“

7. Dekreedi 1 lisa 1 PEATÜKI VIII punkt 2,1 asendatakse järgmisega.

„2.1 Gaasi jaotustoru kasutuselevõtt võib alata maagaasi turustaja MBIR-is sätestatud tingimustel, kui tehnilise ülevaatuse aruandes või kasutusloas sätestatud tingimused on täidetud.“

8. Dekreedi 1 lisa 1 PEATÜKI VIII punkti 5 alapunkt 5.1 asendatakse järgmisega.

„5.1. Kohaldatavaid parandusmeetodeid reguleeritakse tehnoloogiliste juhistega. Gaasi jaotustoru käitamisel tekkivaid rikkeid võib viivitamata parandada ka MBIR-s sätestatud ajutiste remonditöödega. Pärast ajutist remonti on oluline teha lõplik remont, et tagada, et gaasi jaotustoru on ettenähtud olekus ja seisukorras.“

9. Dekreedi 1 lisa 1 PEATÜKI VIII punkti 5 alapunkti 5.3 punktis 5.3.1 asendatakse järgmisega.

„5.3.1 Kui torustiku pidevus on remondi ajal katkenud, tuleb enne toru osa väljalõikamist tagada selle maaühendus, et vältida staatilist tühjenemist.“

10. Dekreedis 1 lisatakse lisa 1 PEATÜKKI VIII järgmine punkt 10.

„10. Gaasiohtlike tööde plahvatuskaitse üldeeskirjad

10.1 Kui tööpiirkond võib kokku puutuda maagaasiga ja gaasi kontsentratsioon võib ulatuda kuni 5% alumisest plahvatuspiirist (edaspidi: ARH) (edaspidi: gaasiohtlik töö), peab maagaasi turustaja tagama gaasi kontsentratsiooni pideva seire tööpiirkonna õhuruumis kogu gaasiohtliku töö käigus.

10.2 Kui gaasi kontsentratsioon

- a) ei ületa 5 % ARH-st ja see ei muutu töö käigus, samuti võib teha ka tuleohtlikke töid;
- b) on suurem kui 5% ARH-st, ei ole tuleohtlike tööde tegemine lubatud;
- c) ei ületa 20% ARH-st, võib teha inspekteerimise, kontrolli ja puhastamisega seotud töid;
- b) on suurem kui 20% ARH-st, ei ole saastunud õhuruumis tööde tegemine lubatud

.

10.3 Gaasiohtlikule tööle tuleb määrata vähemalt kaks töötajat.“

Õigusküsimuste järelevalveasutuse (SZTFH) 27. veebruari 2024. aasta dekreeidi nt 1/2024
2. lisa

1. Dekreeidi 2 lisa 1 PEATÜKI I punkti 6 alapunkt 6.1 asendatakse järgmisega.

„6.1 Ülekandetoru ohutusvööndi ja rajatise suurus, millele see on kinnitatud, määratakse kindlaks vastavalt alapunktides 6.1.1–6.1.3 esitatud tabelitele. Kui see on tehniliselt põhjendatud, eelkõige juhul, kui ülekandetoru või selle külge kinnitatud rajatis asub 100 m kaugusel rajatisest, mis on mõeldud püsivaks inimkohaloluks, võib määrata ohutusvööndi, mis on suurem kui punktides 6.1.1–6.1.3 esitatud tabelites esitatud väärtus.

6.1.1 Atmosfääriliselt stabiilsete vedelike ohutusvööndi suurus

	A	B	C	D	E
1.	Toru nominaaldiameeter (DN)	Ohutusvööndi suurus sõltuvalt ohutustegurist (f_0)			
		meetrites			
2.		$f_0 \leq 0,77$	$f_0 \leq 0,67$	$f_0 \leq 0,59$	$f_0 \leq 0,5$
3.	100–200	12	10	8	5
4.	250–450	14	12	10	5
5.	500–700	18	14	12	6
6.	800–	22	18	14	7

6.1.2 Atmosfääriliselt ebastabiilsete vedelike ja gaaside ohutusvööndi suurus

	A	B	C	D	E
1.	Toru nominaaldiaameeter (DN)	Töörõhk (MOP) [baari]	Ohutusvööndi suurus sõltuvalt ohutustegurist (f_0)		
			meetrites [m]		
2.			$f_0 \leq 0,72$	$f_0 \leq 0,59$	$f_0 \leq 0,5$
3.	50–200	< 40 ≤ 100	8 10	6 8	5 5
4.	250–450	< 40 ≤ 100	10 12	8 10	5 5
5.	500–700	< 40 ≤ 100	12 18	10 15	10 10
6.	800–900	< 40 ≤ 100	15 21	12 15	10 10
7.	üle 1000	< 40 ≤ 100	18 24	15 20	10 10

6.1.3 Ülekandetorustikku kuuluvate rajatiste ohutusvöönd

	A	B
1.	Rajatised	Ohutusvööndi suurus meetrites
2.	Sõlmed, ülekande-, mõõtejaamad	10
3.	Lahtiühendavad ventiilijaamad, PIG (torujuhtme kontrollgabariit), käivitajad ja vastuvõtjad ning jaamad PIG muutmiseks	10
4.	Pumbajaamad, kompressorjaamad	20

6.1.4 Torujuhtmete puhul, mille maksimaalne töörõhk on üle 100 baari, määratakse ohutusvööndi suurus vastavalt punkti 6.1.2 tabeli 7. reale, kui punktist 6.1 ei tulene teisiti.“

2. Dekreedis 2 lisatakse lisa 1 PEATÜKI II punkti 1 alapunktile 1.1 punkt 1.1.6.

„1.1.6 Ülekandeliine ei tohi paigaldada

a) – välja arvatud ülesõidud – rööbastee alla,

b) transpordiks kasutatavatesse tunnelitesse ja sildadele,

c) muude kommunaalteenustega jagatud kaevikusse või tunnelisse,

d) ehitiste ja rajatiste alla ning piirkondadesse, mis on kaevandustegevuse tõttu vastuvõtlikud kihtide liikumisele, ning

e) ehitise või rajatise kaitsealale või ohutusvööndisse, välja arvatud juhul, kui ülekandeliin on vajalik ehitise või rajatise nõuetekohaseks kasutamiseks.“

3. Dekreedi 2 lisatakse lisa 1 PEATÜKI II punkti 1 alapunktile 1.3 järgmine punkt 1.3.13.

„1.3.13. „Maa-alused kaablid pingega 120 kV või rohkem võivad paikneda väljaspool ülekandetoru ohutusvööndit kooskõlas eelkõige suurenenud ohutus- ja kontaktkaitse nõuetega.

Maa-alused kaablid, mille pinge on alla 120 kV, võivad paikneda ülekandetoru teljest vähemalt 10 m kaugusel, järgides eelkõige suuremaid ohutus- ja kontaktkaitse nõudeid.“

4. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI II punkti 7 alapunkt 7.2 asendatakse järgmisega.

„7.2 Töötemperatuuri tuleb pidevalt mõõta ja see automaatselt registreerida,

a) kui esineb kahjustuste oht, eriti kompressorite ja pumpade puhul,

b) kui see on vajalik tehnoloogiliste protsesside reguleerimiseks, või

c) kui mõõdetud temperatuur on vajalik ülekantud gaasi mahu määramiseks ja arvestamiseks.“

5. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI IV punkti 2 alapunkt 2.2 asendatakse järgmisega.

„2.2. Survekatseteks võib kasutada õhku või lämmastikku ülekandetorudes, mida ei saa veetustada raskusjõu või PIG abil või kus võib allesjäänud vesi põhjustada defekte. Projekteerija peab tõendama, et kasutatud tehnilise lahenduse tehniline ohutus on samaväärsel tasemel. Sellisteks juhtudeks koostatakse eraldi tehnoloogiajuhised ja rõhukatseplaan.“

6. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI IV punkti 2 alapunkt 2.7 asendatakse järgmisega.

„2.7 Kaitserõhukatse ajal ei tohi ületada minimaalset vooluhulka, mis on määratletud tootmisstandardis paigaldatavate torude ja liitmike jaoks, ülekandetoru kasutamise üheski punktis.“

7. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI IV punkti 3 alapunktid 3.3 ja 3.4 asendatakse järgmisega.

„3.3 Enne tihenduskatset eemaldatakse kaitserõhukatse aine ülekandetorust ja toru sisemus kuivatatakse. Kuivatamise astme ja meetodi määrab käitaja kindlaks tehnilise ohutuse juhtimise süsteemis (MBIR).

3.4 Tihenduskatses kasutatakse mõjurina õhku.“

8. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI IV punkti 3 alapunktid 3.7 ja 3.8 asendatakse järgmisega.

„3.7 Rõhk tihenduskatse alguses ei tohi olla väiksem kui maksimaalne töö rõhk (MOP). Lühikeste sektsioonide asendamise korral, kui kasutustehnoloogiat muudetakse või pärast remonti, mis ei hõlma torujuhtme osa asendamist, võib surve tihenduskatses olla nii suur kui maksimaalne saavutatav töö rõhk katse ajal torustikus, kus tehakse tihenduskatse, kui käitaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

3.8 Jõuülekandetoru ja selle kinnitusdetailide tihenduskatse peab olema 24 tunni pikkune. Tihenduskatse tehnoloogijaamas peab kestma 2 tundi.“

9. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI V punkti 2 alapunkt 2.2 asendatakse järgmisega.

„2.2 Käitaja koostab rajatise saatedokumentidena kirjalikult järgmised dokumendid:

- a) kasutusjuhendid;
- b) rajatise hooldamiseks vajalikud käitamis-/hooldusjuhised;
- c) rikke- ja hädaolukordadele reageerimise juhised, sealhulgas juhised ooteseisundi teenuste kasutamiseks;
- d) ohutus-, tule- ja keskkonnajuhised;
- e) plahvatuskaitse dokumentatsioon; ja
- f) tööloa andmise tingimused.“

10. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI V punkti 3 alapunktid 6.4 ja 6.5 asendatakse järgmisega.

„6.4 Perioodilise ülevaatuse juhised peavad sisaldama meetodeid, katseid ja nende ajastust ning hindamiskriteeriume, mille alusel käitaja saab nõuetekohaselt hinnata käitatava süsteemi tehnilist seisukorda ja selle kasutussobivust. Käitaja dokumenteerib hindamise tulemused ja sekkumised, mis tuleb ohutu käitamise tagamiseks kasutusele võtta.

6.5. Kui käitaja leiab perioodilise kontrolli käigus, et rajatise ohutu käitamine on tagatud ainult piiratud parameetrite puhul, võrreldes loa parameetritega, peab ta viivitamata rakendama meetmeid piirangu jõustamiseks või lubatud seisundi taastamiseks. Kui käitaja algset tehnilist seisundit ei taasta, peab ta esitama taotluse ülekandeliini kasutusloa muutmiseks ning vahepeal säilitama töö piiratud parameetritega.“

11. Dekreedi 2 lisa 1 PEATÜKI V punkti 7 alapunkt 7.3 asendatakse järgmisega.

„7.3. Demonteerida saab ainult kasutusest kõrvaldatud liinid. Kui ülekandetoru ei demonteerita, dokumenteeritakse selle kasutuselt kõrvaldamine järgmiselt:

- a) ühendus käitatavate ja mahajäetud ülekandeliinide vahel katkestatakse vähemalt 1 m pikkuselt;
- b) mahajäetud ülekandetoru degaseeritakse ja uhutakse õhu või inertgaasiga ning selle otsad suletakse tihedalt; ning
- c) maapealsed lisaseadmed ja märgised eemaldatakse.“