

NAŘÍZENÍ

MINISTRA PRO ROZVOJ A TECHNOLOGIE¹⁾

ze dne 2024

kterým se mění nařízení o skladovacích zařízeních a prostorech pro skladování výbušnin, zbraní, střeliva a zboží a technologií pro vojenské nebo policejní účely²⁾

Na základě čl. 33 odst. 4 zákona ze dne 13. června 2019 o výkonu hospodářských činností v oblasti výroby a obchodu s výbušninami, zbraněmi, střelivem a zbožím a technologií pro vojenské nebo policejní účely (Sbírka zákonů z roku 2023, bod 1743) se nařizuje následující:

§ 1. Nařízení ministra pro rozvoj, práci a technologie ze dne 5. srpna 2021 o skladovacích zařízeních a prostorech pro skladování výbušnin, zbraní, střeliva a zboží a technologií pro vojenské nebo policejní účely (Sbírka zákonů, bod 1674) se mění takto:

1) v § 3 mají body 1 a 2 toto znění:

„1) základní skladovací zařízení – tvořena budovou nebo jinou konstrukcí nebo její samostatnou částí určenou pro skladování výbušnin, zbraní, střeliva a zboží a technologií pro vojenské nebo policejní účely, zejména těch, které mohou vzhledem ke svému druhu nebo množství představovat hrozbu pro život nebo zdraví mnoha lidí během skladování, jakož i rozsáhlé škody na majetku a životním prostředí v případě výbuchu, požáru, ztráty určitých technických parametrů nebo jiných nežádoucích událostí;

2) provizorní skladovací zařízení – jakákoli místnost v budově nebo její oddělená část, která slouží k průmyslovým, laboratorním nebo obchodním účelům, nebo místnost ve zbrojovce, určená ke skladování výbušnin, zbraní, střeliva a zboží s technologií pro vojenské nebo policejní účely v množstvích, které nepředstavuje významné riziko ohrožení života nebo zdraví mnoha osob, jakož i škody velkého rozsahu na majetku a životním prostředí v případě výbuchu, požáru, ztráty některých technických parametrů nebo jiných nežádoucích událostí“;

2) v § 5:

a) stávající obsah se uvede jako (1),

¹⁾ Ministr pro vývoj a technologie stojí v čele ekonomického vládního resortu podle ustanovení § 1 odst. 2 bodu 2 nařízení předsedy vlády ze dne 18. prosince 2023 o podrobném rozsahu činností ministra pro vývoj a technologie (Sbírka zákonů, bod 2721).

²⁾ Toto nařízení bylo oznámeno Evropské komisi dne ... pod číslem ..., podle § 4 nařízení vlády ze dne 23. prosince 2002 o způsobu fungování vnitrostátního systému oznamování norem a právních aktů (Sbírka zákonů, bod 2039; a Sbírka zákonů z roku 2004, bod 597), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

- b) v odst. 1 bodě 3 se slova „čl. 3“ nahrazují slovy „čl. 3 odst. 2“,
- c) se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„2. Technické požadavky ve skladovacím zařízení uvedeném v odstavci 1, pokud jde o požární bezpečnost, musí být v rozsahu, v němž nařízení neupravuje, splněny použitím vhodných technických a stavebních řešení a vybavením hasicích přístrojů v souladu s požadavky stanovenými v ustanoveních vydaných podle čl. 13 odst. 1 a 3 zákona o požární ochraně ze dne 24. srpna 1991 (Sbírka zákonů z roku 2024, bod 275) a na základě čl. 7 odst. 2 bodu 1 stavebního zákona ze dne 7. července 1994 (Sbírka zákonů z roku 2023, bod 682, ve znění pozdějších předpisů).³⁾“;
- 3) v § 8:
 - a) v bodě 2 se slova „(Sbírka zákonů z roku 2020, bod 1333, ve znění pozdějších předpisů)³⁾“ se zrušuje,
 - b) v bodě 3 zní písmeno b) takto:

„b) obložení stropů a snížené stropy musí být vyrobeny z předmětů s třídou požární odezvy nejméně B, d0),“;
 - c) bod 4 se nahrazuje tímto:

„4) instalace evakuačních dveří ve skladovacím zařízení, které se otevírají ze zařízení nebo jsou odsunuty; jsou-li okna instalována jako sekundární nouzové východy, musí se otevírat směrem ven a okenní otvory nesmí být menší než 0,75 m × 0,75 m a musí umožňovat bezpečný únik přímo mimo skladovací zařízení; výškový rozdíl mezi dolním okrajem oken sekundárního nouzového východu a úrovní povrchu, na který musí být evakuace provedena, nesmí překročit 0,9 m;“;
 - d) v bodě 6 se zrušují slova „(Sbírka zákonů z roku 2021, bod 869)“;
- 4) v § 11 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2) stohování balíků obsahujících výbušniny, zbraně, střelivo a zboží a technologie pro vojenské nebo policejní účely a zboží samotné – není-li skladování v obalech vyžadováno – způsobem:

 - a) zabránění náhodnému vysunutí nebo sklápění zboží nebo balení obsahujících zboží nebo jeho deformaci v důsledku nadměrné hmotnosti, je-li jedno zboží nebo balení umístěno nad rámec jiného zboží nebo obalu,
 - b) umožnění snadné manipulace se zbožím nebo obaly obsahujícími zboží podle potřeby a v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci;“;
- 5) § 15 zní takto:

³⁾ Změny společného znění uvedeného zákona byly oznámeny ve Sbírce zákonů z roku 2023, body 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 a 2029.

„§ 15. Skladovací zařízení, ve kterých jsou skladovány výbušniny, zbraně, střelivo a zboží a technologie pro vojenské nebo policejní účely, které jsou v provozu ke dni vstupu nařízení v platnost, se přizpůsobí požadavkům nařízení do 1. ledna 2027“;

6) v příloze 2 tohoto nařízení:

a) § 1 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3. Základním skladovacím zařízením musí být samostatný požární úsek oddělený od ostatních budov nebo jiných částí budovy požárními prvky nejméně třídy požární odolnosti REI 120 nebo pásy o volném prostoru o šířce nejméně 20 m. Otvory v požárních dělicích prvcích musí být uzavřeny protipožárními dveřmi nebo jinými protipožárními uzávěry alespoň třídy požární odolnosti EI 60.“,

b) v ustanovení § 2 bude mít ustanovení odstavce 4 bodu 4 následující znění:

„4) představuje požární úsek oddělený protipožárními prvky alespoň třídy požární odolnosti REI 120 nebo pásy volného prostoru o šířce nejméně 20 m; otvory v protipožárních prvcích musí být uzavřeny protipožárními dveřmi nebo jinými protipožárními uzávěry alespoň třídy požární odolnosti EI 60;“;

7) v příloze 3 nařízení v § 1:

a) v odstavci 2 se tabulka 1 nahrazuje tímto:

Podtřída skladované výbušniny	Další podmínky	Skladiště a výrobní zařízení obsahující výbušné materiály	Výrobní zařízení neobsahující výbušniny	Příjezdová komunikace a místní silnice	Dálnice a silnice se silným provozem	Obydlená oblast
1.2	při výbuchu nesmí být generovány žádné nečistoty o vysoké hmotnosti	vzdálenost min. 90 m	vzdálenost min. 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	trosky o velké hmotnosti mohou být vytvořeny při výbuchu	vzdálenost min. 135 m	vzdálenost min. 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ min. 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ min. 135 m	
1.3	Čistá hmotnost výbušnin nesmí překročit	minimální přípustná vzdálenost není vyžadována, ale musí být přijata bezpečnostní opatření, která zajistí, že účinky případného vznícení nebo výbuchu skladovaných výbušnin a munice budou omezeny na vnitřní prostor				

	1 000 kg	objektu nebo se projeví v okolí zařízení pouze ve zvoleném směru.				
1.3	Čistá hmotnost výbušnin přesahuje 1 000 kg	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ min. vzdálenost 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ min. vzdálenost 60 m	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ min. vzdálenost 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ min. vzdálenost 60 m	
1.4 a 1.6	Čistá hmotnost výbušnin nesmí překročit 1 000 kg	není vyžadována žádná minimální přípustná vzdálenost				
1.4 a 1.6	Čistá hmotnost výbušnin přesahuje 1 000 kg	min. vzdálenost 10 m	min. vzdálenost 10 m	min. vzdálenost 15 m	min. vzdálenost 15 m	min. vzdálenost 15 m

b) doplňují se odstavce 7 a 8, které znějí:

„7. Základním skladovacím zařízením musí být samostatný požární úsek oddělený od ostatních budov nebo jiných částí budovy požárními prvky nejméně třídy požární odolnosti REI 120 nebo pásy o volném prostoru o šířce nejméně 20 m. Otvory v požárních dělicích prvcích musí být uzavřeny protipožárními dveřmi nebo jinými protipožárními uzávěry alespoň třídy požární odolnosti EI 60.

8. Pokud jsou ve skladu skladovány pouze výbušniny a střelivo zařazené do podtříd 1.4S nebo 1.6 a třídy 9, jejichž celková čistá hmotnost nepřesahuje 1 000 kg, je povoleno umístit je v části objektu oddělené vnitřními stěnami s požární odolností nejméně EI 60 a stropy s požární odolností nejméně REI 60, uzavřenými dveřmi s požární odolností EI 30, aniž by bylo nutné tento sklad vyčlenit jako samostatný požární úsek.“;

8) — v příloze 4 nařízení.

a) § 2 zní takto:

„§ 2. Provizorní sklad uvedený v § 1 musí být umístěn v místnosti oddělené vnitřními stěnami a stropy třídy požární odolnosti nejméně EI 60 a REI 60 uzavřenými dveřmi třídy požární odolnosti EI 30.“,

b) § 7 zní takto:

„§ 7. Je-li střelivo skladováno v prodejně v provizorním skladovacím zařízení uvedeném v § 1, obsahuje skladované střelivo pouze výbušniny zařazené do podtřídy 1.4S o celkové hmotnosti nepřesahující 100 kg hrubé hmotnosti.“

§ 2 Toto nařízení vstupuje v platnost 14 dnů po jejím vyhlášení.

**MINISTR PRO ROZVOJ
A TECHNOLOGIE**

**PO DOHODĚ S
MINISTREM VNITRA A SPRÁVY
MINISTREM NÁRODNÍ OBRANY**

Certifikováno pro právní,
legislativní a redakční soulad
Anna Chylińska
Zástupce ředitele odboru legislativy
na Ministerstvu pro rozvoj a technologie
/elektronický podpis/