

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ¹⁾

της 2024

για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με εγκαταστάσεις και χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών, όπλων, πυρομαχικών και προϊόντων και τεχνολογιών στρατιωτικής ή αστυνομικής χρήσης²⁾

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 4 του νόμου της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της κατασκευής και εμπορίας εκρηκτικών, όπλων, πυρομαχικών και προϊόντων και τεχνολογιών για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση (Επίσημη Εφημερίδα του 2023, θέση 1743), διατάσσονται τα εξής:

Άρθρο 1. Ο κανονισμός του Υπουργού Ανάπτυξης, Εργασίας και Τεχνολογίας της 5ης Αυγούστου 2021 σχετικά με εγκαταστάσεις και χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών, όπλων, πυρομαχικών, και προϊόντων και τεχνολογιών στρατιωτικής ή αστυνομικής χρήσης (Επίσημη Εφημερίδα, θέση 1674) τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 3, τα σημεία 1 και 2 διατυπώνονται ως εξής:

«1) βασική εγκατάσταση αποθήκευσης — που αποτελείται από κτίριο ή άλλη κατασκευή ή χωριστό τμήμα τους που προορίζεται για την αποθήκευση εκρηκτικών, όπλων, πυρομαχικών και προϊόντων και τεχνολογιών για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, ιδίως εκείνων που, λόγω του τύπου ή της ποσότητάς τους, ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τη ζωή ή την υγεία πολλών ατόμων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, καθώς και να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας ζημιές στην ιδιοκτησία και στο περιβάλλον σε περίπτωση έκρηξης, πυρκαγιάς, απώλειας ορισμένων τεχνικών παραμέτρων ή άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων·

2) προσωρινή εγκατάσταση αποθήκευσης — που αποτελείται από οποιοδήποτε χώρο κτιρίου ή χωριστό τμήμα του, που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς, εργαστηριακούς ή εμπορικούς σκοπούς, ή χώρο σε κατάσταση όπλων, προοριζόμενο για την αποθήκευση εκρηκτικών, όπλων,

¹⁾ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τεχνολογίας προΐσταται του κυβερνητικού τμήματος για την οικονομία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του κανονισμού του Πρωθυπουργού, της 18ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με το λεπτομερές πεδίο δραστηριοτήτων του Υπουργού Ανάπτυξης και Τεχνολογίας (Επίσημη Εφημερίδα, θέση 2721).

²⁾ Ο παρών κανονισμός κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ... με αριθμό ..., σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη λειτουργία του εθνικού συστήματος κοινοποίησης προτύπων και νομικών πράξεων (Επίσημη Εφημερίδα, θέση 2039· και Επίσημη Εφημερίδα του 2004, θέση 597), με τον οποίο μεταφέρεται στην εθνική έννομη τάξη η οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο) (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

πυρομαχικών, πυρομαχικών και προϊόντων και τεχνολογιών για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση σε ποσότητες που δεν θέτουν σε σημαντικό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία πολλών ανθρώπων, καθώς και δεν προκαλούν μεγάλης κλίμακας ζημιές στην περιουσία και το περιβάλλον σε περίπτωση έκρηξης, πυρκαγιάς, απώλειας ορισμένων τεχνικών παραμέτρων ή άλλων ανεπιθύμητων συμβάντων»·

2) στο άρθρο 5:

- α) το υπάρχον περιεχόμενο αναφέρεται ως (1),
- β) στην παράγραφο 1 σημείο 3, οι λέξεις «άρθρο 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 3 σημείο 2»,
- γ) προστίθεται η παράγραφος 2 και διατυπώνεται ως εξής:

«2. Οι τεχνικές απαιτήσεις στην εγκατάσταση αποθήκευσης της παραγράφου 1 όσον αφορά την πυρασφάλεια, στον βαθμό που δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό, εκπληρώνονται με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και κατασκευαστικών λύσεων και τον εφοδιασμό με πυροσβεστικό εξοπλισμό και πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται αντίστοιχα στις διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου περί πυροπροστασίας της 24ης Αυγούστου 1991 (Επίσημη Εφημερίδα του 2024, θέση 275) και βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 σημείο 1 του νόμου περί κατασκευών της 7ης Ιουλίου 1994 (Επίσημη Εφημερίδα του 2023, θέση 682, όπως τροποποιήθηκε).³⁾»·

3) στο άρθρο 8:

- α) στο σημείο 2, η φράση «(Επίσημη Εφημερίδα του 2020, θέση 1333, όπως τροποποιήθηκε³⁾)» διαγράφεται,
- β) στο σημείο 3 το στοιχείο β) διατυπώνεται ως εξής:
 - «β) οι επενδύσεις οροφής και οι αιωρούμενες οροφές πρέπει να αποτελούνται από είδη κατηγορίας πυρασφάλειας τουλάχιστον B, d0),»·
- γ) το σημείο 4 διατυπώνεται ως εξής:
 - «4) τοποθέτηση θυρών εκκένωσης στην εγκατάσταση αποθήκευσης που ανοίγουν προς τα έξω ή ολισθαίνουν· όταν τα παράθυρα τοποθετούνται ως δευτερεύουσες εξόδους κινδύνου, ανοίγουν προς τα έξω και τα ανοίγματα των παραθύρων δεν είναι μικρότερα από 0,75 m × 0,75 m και επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή απευθείας εκτός της εγκατάστασης αποθήκευσης· η διαφορά ύψους μεταξύ του κατώτερου άκρου των παραθύρων που αποτελούν δευτερεύουσες εξόδους κινδύνου και του επιπέδου της επιφάνειας στην οποία πραγματοποιείται η εκκένωση δεν υπερβαίνει τα 0,9 m»,
 - δ) στο σημείο 6, οι λέξεις «(Επίσημη Εφημερίδα του 2021, θέση 869)» διαγράφονται·

4) στο άρθρο 11, το σημείο 2 διατυπώνεται ως εξής:

³⁾ Οι τροποποιήσεις του κοινού κειμένου του αναφερόμενου νόμου κοινοποιήθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα του 2023 θέσεις 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 και 2029.

«2) στοίβαξη συσκευασιών που περιέχουν εκρηκτικά, όπλα, πυρομαχικά, προϊόντα και τεχνολογίες στρατιωτικής ή αστυνομικής χρήσης, καθώς και τα ίδια τα προϊόντα — όταν δεν απαιτείται αποθήκευση σε συσκευασίες — κατά τρόπο που:

- α) προλαμβάνει τυχαία μετατόπιση ή ανατροπή των προϊόντων ή των συσκευασιών που περιέχουν προϊόντα, ή παραμόρφωση τους λόγω υπερβολικού βάρους, όταν ένα προϊόν ή μία συσκευασία τοποθετείται πάνω σε άλλο προϊόν ή συσκευασία,
- β) καθιστά δυνατό τον εύκολο χειρισμό των προϊόντων ή των συσκευασιών που περιέχουν προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.»

5) Το άρθρο 15 διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις οποίες αποθηκεύονται εκρηκτικά, όπλα, πυρομαχικά, προϊόντα και τεχνολογίες στρατιωτικής ή αστυνομικής χρήσης που λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του κανονισμού έως την 1η Ιανουαρίου 2027.»

6) στο παράρτημα 2 του κανονισμού:

α) το άρθρο 1 παράγραφος 3 διατυπώνεται ως εξής:

«3. Η βασική εγκατάσταση αποθήκευσης είναι χωριστή ζώνη πυρασφάλειας που διαχωρίζεται από άλλα κτίρια ή άλλα μέρη του κτιρίου με στοιχεία πυρασφάλειας κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον REI 120 ή με λωρίδες ελεύθερου χώρου πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων. Τα ανοίγματα των στοιχείων διαχωρισμού πυρασφάλειας κλείνουν με πυροστεγείς θύρες ή άλλα κλεισίματα πυρόσβεσης κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον EI 60.»

β) στο άρθρο 2 παράγραφος 4 το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4) είναι ζώνη πυρασφάλειας που χωρίζεται από στοιχεία πυρασφάλειας κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον REI 120 ή από λωρίδες ελεύθερου χώρου με πλάτος τουλάχιστον 20 m· τα ανοίγματα των στοιχείων πυρασφάλειας κλείνονται από πυροστεγείς θύρες ή άλλα κλεισίματα κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον EI 60.»

7) στο παράρτημα 3 του κανονισμού, στο άρθρο 1:

α) στην παράγραφο 2, ο πίνακας 1 διατυπώνεται ως εξής:

Υποκλάση αποθηκευμένων εκρηκτικών	Επιπρόσθετοι όροι	Αποθήκη και εγκατάσταση παραγωγής που περιέχει εκρηκτικά υλικά	Εγκατάσταση παραγωγής που δεν περιέχει εκρηκτικά	Οδός πρόσβασης και τοπική οδός	Αυτοκινητ όδρομος και οδός υψηλής κυκλοφορίας	Κατοικημένη περιοχή
1.2	δεν					

	δημιουργούνται υπολείμματα υψηλής μάζας κατά την έκρηξη	ελάχ. απόσταση 90 m	ελάχ. απόσταση 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	είναι πιθανή η δημιουργία υπολειμμάτων υψηλής μάζας κατά την έκρηξη	ελάχ. απόσταση 135 m	ελάχ. απόσταση 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ 135 m	
1.3	Η καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 1 000 kg	δεν απαιτείται ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση, αλλά πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίζεται ότι οι επιπτώσεις πιθανής ανάφλεξης ή έκρηξης αποθηκευμένων εκρηκτικών και πυρομαχικών περιορίζονται στο εσωτερικό της εγκατάστασης ή είναι αισθητές γύρω από την εγκατάσταση μόνο προς την επιλεγμένη κατεύθυνση				
1.3	Η καθαρή μάζα των εκρηκτικών υπερβαίνει τα 1 000 kg	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ ελάχ. απόσταση 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ ελάχ. απόσταση 60 m	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ ελάχ. απόσταση 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ ελάχ. απόσταση 60 m	
1.4 και 1.6	Η καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 1 000 kg	δεν απαιτείται ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση				
1.4 και 1.6	Η καθαρή μάζα των εκρηκτικών υπερβαίνει τα 1 000 kg	ελάχ. απόσταση 10 m	ελάχ. απόσταση 10 m	ελάχ. απόσταση 15 m	ελάχ. απόσταση 15 m	ελάχ. απόσταση 15 m

β) οι παράγραφοι 7 και 8 προστίθενται και διατυπώνονται ως εξής:

«7. Η βασική εγκατάσταση αποθήκευσης είναι χωριστή ζώνη πυρασφάλειας που διαχωρίζεται από άλλα κτίρια ή άλλα μέρη του κτιρίου με στοιχεία πυρασφάλειας κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον REI 120 ή με λωρίδες ελεύθερου χώρου πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων. Τα ανοίγματα των στοιχείων διαχωρισμού πυρασφάλειας κλείνουν με πυροστεγείς θύρες ή άλλα κλεισίματα πυρασφάλειας κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον EI 60.

8. Όταν στη βασική εγκατάσταση αποθήκευσης αποθηκεύονται μόνο εκρηκτικά και πυρομαχικά που ταξινομούνται στις υποκατηγορίες 1.4S ή 1.6 και στην κατηγορία 9, συνολικού καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kg, επιτρέπεται να βρίσκονται στο τμήμα της εγκατάστασης που χωρίζεται με εσωτερικά τοιχώματα κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον EI 60 και οροφές κατηγορίας πυραντοχής τουλάχιστον REI 60, που κλείνουν με πυροστεγείς θύρες κατηγορίας πυραντοχής EI 30 χωρίς να χρειάζεται να διαχωριστεί η εν λόγω βασική εγκατάσταση αποθήκευσης ως χωριστή ζώνη πυρασφάλειας.»

8) — στο παράρτημα 4 του κανονισμού.

1) Το άρθρο 2 διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2. Η προσωρινή εγκατάσταση αποθήκευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 βρίσκεται σε χώρο που χωρίζεται με εσωτερικά τοιχώματα και οροφές κατηγορίας πυραντοχής EI 60 και REI 60, αντίστοιχα, που κλείνει με πυροστεγείς θύρες κατηγορίας EI 30.»

2) Το άρθρο 7 διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7. Όταν τα πυρομαχικά αποθηκεύονται σε χώρο καταστήματος σε προσωρινή εγκατάσταση αποθήκευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα πυρομαχικά που αποθηκεύονται περιέχουν μόνο εκρηκτικά που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 1.4S με συνολικό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 kg μικτού βάρους.»

Άρθρο 2. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την παρέλευση 14 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

Πιστοποιείται για νομική,
νομοθετική και συντακτική συμμόρφωση
Anna Chylińska
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
/υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά/