

REGULAMENTUL

MINISTRULUI DEZVOLTĂRII ȘI TEHNOLOGIEI¹⁾

din 2024

de modificare a Regulamentului privind instalațiile și depozitele pentru depozitarea explozivilor, armelor, munițiilor și articolelor și tehnologiilor de uz militar sau polițienesc²⁾

În temeiul articolului 33 alineatul (4) din Legea din 13 iunie 2019 privind desfășurarea de activități economice în domeniul fabricării și comerțului cu explozivi, arme, muniție și produse și tehnologii în scopuri militare sau polițienești (Monitorul Oficial din 2023, punctul 1743), se dispune:

Articolul 1. Regulamentul ministrului dezvoltării, muncii și tehnologiei din 5 august 2021 privind instalațiile și depozitele pentru depozitarea explozivilor, armelor, munițiilor și articolelor și tehnologiilor de uz militar sau polițienesc (Monitorul Oficial, punctul 1674) se modifică după cum urmează:

1. la articolul 3, punctele 1 și 2 au următoarea formulare:

- „1. instalație de depozitare de bază – constituită de o clădire sau de o altă structură sau de o parte separată a acesteia, destinată depozitării de explozibili, arme, muniții și bunuri și tehnologii în scopuri militare sau polițienești, în special a celor care, din cauza tipului sau a cantității lor, pot reprezenta o amenințare pentru viața sau sănătatea multor persoane în timpul depozitării, precum și daune pe scară largă la adresa bunurilor și a mediului în cazul unei explozii, al unui incendiu, al pierderii anumitor parametri tehnici sau al altor evenimente nedorite;
2. o instalație de depozitare provizorie – constituită de orice încăpere dintr-o clădire sau o parte separată a acesteia, utilizată în scopuri industriale, de laborator sau comerciale, sau o încăpere dintr-un atelier de armurărie, destinată depozitării de explozibili, arme, muniții și bunuri și tehnologii în scopuri militare sau polițienești, în cantități care nu prezintă un risc semnificativ pentru viața sau sănătatea multor persoane, precum și pagube pe scară largă la adresa bunurilor și a mediului în cazul unei explozii, al unui incendiu, al pierderii anumitor parametri tehnici sau al altor evenimente nedorite;”;

¹⁾ Ministrul dezvoltării și tehnologiei conduce departamentul guvernamental pentru economie în temeiul articolului 1 alineatul (2) punctul 2 din Regulamentul prim-ministrului din 18 decembrie 2023 privind domeniul de aplicare detaliat al activităților ministrului dezvoltării și tehnologiei (Monitorul Oficial, punctul 2721).

²⁾ Prezentul regulament a fost notificat Comisiei Europene la ... cu numărul ..., în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul Cabinetului de Miniștri din 23 decembrie 2002 privind funcționarea sistemului național de notificare a standardelor și actelor juridice (Monitorul Oficial, punctul 2039; și Monitorul Oficial din 2004, punctul 597) care pune în aplicare dispozițiile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text codificat) (JO UE L 241, 17.9.2015, p. 1).

2. la articolul 5:

- (a) conținutul existent este numerotat ca alineatul (1);
- (b) la alineatul (1) punctul 3, cuvintele „articolul 3” se înlocuiesc cu „articolul 3 punctul 2”;
- (c) se adaugă alineatul (2) și are următoarea formulare:

„(2) Cerințele tehnice din instalația de depozitare menționate la alineatul (1) în ceea ce privește siguranța împotriva incendiilor, în măsura în care nu sunt reglementate de regulament, sunt îndeplinite prin aplicarea unor soluții tehnice și de construcție adecvate și echiparea cu echipamente de stingere a incendiilor și extintoare în conformitate cu cerințele prevăzute în dispozițiile prevăzute la articolul 13 alineatele (1) și (3) din Legea privind protecția împotriva incendiilor din 24 august 1991 (Monitorul Oficial din 2024, punctul 275) și, respectiv, în temeiul articolului 7 alineatul (2) punctul 1 din Legea privind construcțiile din 7 iulie 1994 (Monitorul Oficial din 2023, punctul 682, astfel cum a fost modificat³⁾).”;

3. la articolul 8:

- (a) la punctul 2, cuvintele „(Monitorul Oficial din 2020, punctul 1333, astfel cum a fost modificat³⁾)” se elimină,
- (b) la punctul 3, litera (b) are următoarea formulare:

„(b) căptușelile de plafon și plafoanele suspendate trebuie să fie confecționate din articole cu o clasă de răspuns la incendiu de cel puțin B, d0);”;

- (c) punctul 4 are următoarea formulare:

„4. instalarea ușilor de evacuare în instalația de depozitare care se deschid în afara instalației sau se depărtează; în cazul în care ferestrele sunt instalate ca ieșiri de urgență secundare, acestea trebuie să se deschidă spre exterior, iar deschiderile ferestrelor nu trebuie să fie mai mici de 0,75 m × 0,75 m și trebuie să permită evacuarea în siguranță direct în afara depozitului; diferența de înălțime dintre marginea inferioară a ferestrelor de ieșire de urgență secundare și nivelul suprafeței pe care trebuie efectuată evacuarea nu trebuie să depășească 0,9 m;”;

- (d) la punctul 6, cuvintele „(Monitorul Oficial din 2021, punctul 869)” se elimină;

4. la articolul 11, punctul 2 are următoarea formulare:

„2. stivuirea coletelor care conțin explozivi, arme, muniții și produse și tehnologii în scopuri militare sau polițienești, precum și a bunurilor în sine – în cazul în care depozitarea în ambalaje nu este necesară – într-un mod:

- (a) care să împiedice deplasarea sau răsturnarea accidentală a mărfurilor sau a coletelor care conțin mărfuri sau deformarea acestora din cauza greutății excesive atunci când o marfă sau un colet este așezat peste o altă marfă sau un alt colet,

³) Modificările aduse textului comun al legii menționate au fost notificate la punctele 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 și 2029 din Monitorul Oficial din 2023.

- (b) care să permită manevrarea cu ușurință a mărfurilor sau a ambalajelor care conțin mărfuri, după caz și în conformitate cu cerințele de sănătate și securitate la locul de muncă;”;

5. Articolul 15 are formularea următoare:

„Articolul 15. Instalațiile de depozitare în care sunt depozitați explozibili, arme, muniții și produse și tehnologii în scopuri militare sau polițienești în funcțiune la data intrării în vigoare a regulamentului se adaptează la cerințele regulamentului până la 1 ianuarie 2027”;

6. în anexa 2 la prezentul regulament:

- (a) Articolul 1 alineatul (3) are următoarea formulare:

„(3) Instalația de depozitare de bază trebuie să fie o zonă de incendiu separată de alte clădiri sau de alte părți ale clădirii prin elemente de rezistență la incendiu din cel puțin clasa de rezistență la foc REI 120 sau prin benzi cu o lățime de cel puțin 20 m. Deschiderile elementelor de separare a incendiului trebuie închise prin uși de incendiu sau alte dispozitive de închidere de stingere a incendiilor cu cel puțin clasa de rezistență la foc de IE 60.”

- (b) la articolul 2, alineatul (4) punctul 4 are formularea următoare:

„4. constituie o zonă de incendiu separată prin elemente de rezistență la incendiu din cel puțin clasa de rezistență la foc REI 120 sau prin benzi de zonă liberă cu o lățime de cel puțin 20 m; deschiderile elementelor de rezistență la incendiu trebuie închise prin uși de incendiu sau alte dispozitive de închidere de stingere a incendiilor cu cel puțin clasa de rezistență la foc de IE 60;”;

7. în anexa 3 la regulament, la punctul 1:

- (a) la alineatul (2), tabelul 1 are următoarea formulare:

Subclasa de exploziv depozitat	Condiții suplimentare	Depozit și instalație de producție care conține materiale explozive	Instalație de producție care nu conține explozivi	Drum de acces și drum local	Autostradă și un drum cu trafic intens	Zonă populată
1.2	la explozie nu se generează deșeuri cu masă mare	distanță min. 90 m	distanță min. 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	deșeurile cu masă mare pot fi generate la explozie	distanță min. 135 m	distanță min. 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ min. 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ min. 135 m	
1.3	Masa netă a	nu este necesară o distanță minimă admisă, dar trebuie luate măsuri de siguranță				

	explozivilor nu trebuie să depășească 1 000 kg	pentru a se asigura că efectele unei posibile aprinderi sau explozii a explozivilor și muniției depozitate se limitează la interiorul instalației sau se resimt în jurul instalației numai în direcția selectată				
1.3	Masa netă a explozivilor depășește 1 000 kg	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ distanța minimă 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ distanța minimă 60 m	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ distanța minimă 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ distanța minimă 60 m	
1.4 și 1.6	Masa netă a explozivilor nu trebuie să depășească 1 000 kg	nu este necesară nicio distanță minimă admisă				
1.4 și 1.6	Masa netă a explozivilor depășește 1 000 kg	distanța minimă 10 m	distanța minimă 10 m	distanța minimă 15 m	distanța minimă 15 m	distanța minimă 15 m

(b) alineatele (7) și (8) se adaugă și au următoarea formulare:

„(7) Instalația de depozitare de bază trebuie să fie o zonă de incendiu separată de alte clădiri sau de alte părți ale clădirii prin elemente de rezistență la incendiu din cel puțin clasa de rezistență la foc REI 120 sau prin benzi cu o lățime de cel puțin 20 m. Deschiderile elementelor de separare a incendiului trebuie închise prin uși de incendiu sau alte dispozitive de închidere de stingere a incendiilor cu cel puțin clasa de rezistență la foc de IE 60.

(8) În cazul în care numai explozivii și munițiile clasificate în subclasa 1.4S sau 1.6 și clasa 9 cu greutatea netă totală de maximum 1 000 kg sunt depozitate în instalația de depozitare de bază, este permisă amplasarea acestora în partea instalației separată de pereți interiori ai clasei de rezistență la foc de cel puțin EI 60 și de plafoane din clasa de rezistență la foc de cel puțin REI 60, închisă cu uși din clasa de rezistență la foc de tip EI 30, fără a fi necesară separarea acestei instalații de depozitare de bază ca zonă de incendiu separată.”;

8. – în anexa 4 la regulament.

a) Articolul 2 are formularea următoare:

„Articolul 2. Instalația de depozitare provizorie menționată la alineatul (1) trebuie să fie amplasată într-o încăpere separată prin pereți interiori și tavane din clasa de rezistență la foc de cel puțin EI 60 și, respectiv, REI 60, închisă cu uși din clasa de rezistență la foc de IE 30.”

b) Articolul 7 are formularea următoare:

„Articolul 7. În cazul în care muniția este depozitată într-un spațiu de magazin dintr-un spațiu de depozitare provizorie menționată la alineatul (1), muniția depozitată conține numai explozivi clasificați în subclasa 1.4S cu o greutate totală care nu depășește 100 kg brut.”

Articolul 2. Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 14 zile de la publicarea sa.

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII
ȘI TEHNOLOGIEI**

**DE COMUN ACORD CU
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE**

Certificat pentru legalitate,
conformitate legislativă și editorială
Anna Chylińska
Director adjunct al Departamentului Juridic
la Ministerul Dezvoltării și Tehnologiei
/–semnat electronic/