

Nacrt od 26. kolovoza 2024.

Uredba Ministarstva unutarnjih poslova

o označivanju i osvjetljivanju evakuacijskih putova u zgradama

Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova, u skladu s odjeljkom 10. stavkom 3. i odjeljkom 12. stavkom 3. Zakona o spašavanju (379/2011), kako su utvrđeni u Zakonu 1353/2018, donosi se sljedeće:

Odjeljak 1.

Područje primjene

Ovom je Uredbom predviđeno označivanje i osvjetljivanje evakuacijskih putova u novim zgradama. Uredba se primjenjuje i na dogradnje zgrada i promjene u namjeni zgrada. U slučaju popravaka i preinake zgrada, Uredba se mora primijeniti ako ti radovi utječu na uređenje evakuacijskih putova zgrade.

Uredbom se utvrđuju i zahtjevi iz odjeljka 12. Zakona o spašavanju (379/2011) koji se odnose na održavanje znakova evakuacijskih putova i rasvjete u ispravnom stanju.

Odjeljak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- evakuacijski put* znači izlazni put iz svakog dijela zgrade na otvoreni zrak ili na drugo sigurno mjesto;
- znak evakuacijskog puta* znači poseban znak koji se koristi za označivanje mjesta izlaza i puta bijega.

Odjeljak 3.

Označivanje evakuacijskih putova

Evakuacijski putovi u zgradama moraju biti označeni znakovima evakuacijskih putova:

- u smještajnim objektima;
- u domovima za starije i nemoćne osobe;
- u objektima u kojima se održavaju sastanci i u poslovnim prostorima;
- na radnim mjestima;
- na mjestima proizvodnje;
- u skladišnim objektima u kojima ljudi rade;
- u drugim prostorima iz kojih je teško izaći ili u kojima postoje nestandardni uvjeti za izlazak.

Znakovi evakuacijskih putova moraju biti postavljeni tako da se mogu lako vidjeti i jasno pokazivati evakuacijski put. Mora se koristiti dostatna rasvjeta kako bi se osiguralo da su znakovi evakuacijskih putova jasno vidljivi.

Osim znakova evakuacijskih putova moraju postojati, ako je potrebno, zvučni ili svjetlosni signali, oznake na podu ili druga rješenja za poboljšanje vidljivosti.

Odjeljak 4.

Znakovi evakuacijskih putova

Upotrijebljeni znakovi evakuacijskih putova moraju biti jasni i lako prepoznatljivi i razumljivi. Izgled i opće značajke znakova evakuacijskih putova moraju biti u skladu s Uredbom Vlade o sigurnosnom označivanju i najmanjim standardima označivanja na radnim mjestima (687/2015).

Odjeljak 5.

Osvjetljenje evakuacijskih putova

Evakuacijski putovi moraju biti osvijetljeni na način koji ih čini sigurnima za upotrebu. Pri osvjetljenju treba uzeti u obzir predviđenu namjenu, veličinu i oblik zgrade i područja unutar nje, kao i načine izlaska iz zgrade. U slučaju vrata evakuacijskih putova, osvjetljenje mora biti dovoljno tako da se vrata mogu vidjeti i da mehanizam za otvaranje vrata ispravno radi.

Znakovi evakuacijskih putova moraju uvijek biti upaljeni. U slučaju kvara uobičajenog sustava osvjetljenja mora se aktivirati neki drugi sustav za osvjetljivanje evakuacijskih putova.

Rasvjeta mora ostati upaljena onoliko dugo koliko je potrebno za siguran bijeg i evakuaciju, ali u svakom slučaju ne kraće od jednog sata.

Odjeljak 6.

Znakovi evakuacijskih putova s pozadinskim osvjetljenjem

Znakovi evakuacijskih putova s pozadinskim osvjetljenjem mogu se koristiti kao dodatni znakovi. Međutim, evakuacijski putovi ne smiju se označiti samo znakovima evakuacijskih putova s pozadinskim osvjetljenjem.

Odjeljak 7.

Održavanje

Oznake i osvjetljenje evakuacijskih putova moraju se održavati u ispravnom stanju, njihovo se stanje mora nadzirati, a svi otkriveni nedostaci i manjkavosti moraju se ispraviti. Svako provedeno servisiranje i održavanje mora se evidentirati.

Odjeljak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2025.

U trenutku stupanja na snagu ove Uredbe na projekte koji su u tijeku primjenjuju se važeće odredbe u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe.

U Helsinkiju, x.x.2024.

Ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen

Titula Ime i prezime