

Vyhláška

č. .../2025 ministra pro národní hospodářství (.... ...), kterou se mění

**vyhláška Ministerstva pro národní hospodářství č. 2/2016 ze dne 5. ledna 2016 o
úředním technickém a bezpečnostním dozoru nad tlakovými zařízeními, plnicími
zařízeními, malokapacitními plnicími zařízeními na stlačený plyn a o pravidelné kontrole
automobilových nádrží na plyn**

Na základě zmocnění uděleného v § 40 písm. a) a b) vyhlášky vlády č. 213/2019 ze dne 27. srpna 2019 o úředním technickém a bezpečnostním dozoru nad tlakovými zařízeními, systémy a zařízeními a jednající v rámci svých povinností vymezených vyhláškou vlády č. 182/2022 ze dne 24. května 2022 o rozsahu povinností a pravomocí členů vlády tímto nařizují:

§ 1

Vyhláškou Ministerstva pro národní hospodářství č. 2/2016 ze dne 5. ledna 2016 o úředním technickém a bezpečnostním dozoru nad tlakovými zařízeními, plnicími zařízeními, malokapacitními plnicími zařízeními na stlačený plyn a o pravidelné kontrole automobilových nádrží na plyn (dále jen vyhláška Ministerstva pro národní hospodářství č. 2/2016 ze dne 5. ledna 2016, v § 33 odst. 3 písm. f) se slova „1 osoba“ nahrazují slovy „2 osoby“.

§ 2

Příloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pro národní hospodářství č. 2/2016 ze dne 5. ledna 2016 se mění v souladu s *přílohou 1* této vyhlášky.

§ 3

Tato vyhláška vstupuje v platnost patnáctý den po jejím vyhlášení.

§ 4

Požadavek na předchozí oznámení této vyhlášky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti byl splněn.

Budapešť, 2025.

Márton Nagy
ministr pro národní hospodářství

Příloha 1 k vyhlášce č. .../2024 (...) Ministerstva pro národní hospodářství

1. Ve vyhlášce ministerstva pro národní hospodářství č. 2/2016 ze dne 5. ledna 2016 se bod 4.16 přílohy 2 nahrazuje tímto:

„4.16. Plnění zkapalněného autoplynu do nádrží, tlakových lahví nebo přepravitelných tlakových zařízení na čerpacích stanicích autoplynu

4.16.1. Zkapalněný autoplyn může být přemístěn ze skladovací nádrže do vyhrazené nádrže nebo tlakové láhve, která splňuje požadavky předpisu EHK OSN č. 67, poté, co byl motor zastaven a vozidlo bylo zajištěno proti rozjetí zatažením ruční brzdy.

4.16.2. Přepravitelná tlaková zařízení patřící do motorového karavanu, jak je definováno v nařízení o technických podmínkách pro uvedení silničních vozidel do provozu a jejich udržování v provozu, mohou být plněna plnicím zařízením na LPG provozovaným na čerpací stanici autoplynu, jsou-li společně splněny všechny tyto podmínky:

- a) přepravitelné tlakové zařízení je vybaveno armaturou zabraňující přeplnění zařízení,
 - b) přepravitelné tlakové zařízení je vybaveno bezpečnostním odvzdušňovacím ventilem,
 - c) přepravitelné tlakové zařízení má označení shody uvedené v příloze 2 vyhlášky Ministerstva pro národní hospodářství č. 29/2011 ze dne 3. srpna 2011 o bezpečnostních požadavcích a certifikaci shody přepravitelného tlakového zařízení,
 - d) byla prokázána rovnocennost přepravitelného tlakového zařízení s tlakovým zařízením instalovaným v obytném automobilu pro bezpečnou přepravu a používání v obytném automobilu,
 - e) nedochází k viditelnému poškození přepravitelného tlakového zařízení,
 - f) doba platnosti tlakové zkoušky přepravitelného tlakového zařízení v době plnění neuplynula
- a
- g) plnicí ventil namontovaný na přepravitelném tlakovém zařízení je vhodný pro připojení plnicí trysky.

4.16.3. V případech uvedených v bodě 4.16.2 může plnění přepravitelného tlakového zařízení na čerpací stanici autoplynu provádět pouze provozovatel čerpací stanice vyškolený pro tuto činnost distributorem plynu.

4.16.4. Provozovatel čerpací stanice odmítne plnit přepravitelné tlakové zařízení, pokud není k jeho spokojenosti prokázáno, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v bodě 4.16.2.“

2. Ve vyhlášce Ministerstva pro národní hospodářství č. 2/2016 ze dne 5. ledna 2016 se bod 4.24 přílohy 2 nahrazuje tímto:

„4.24. S výjimkou případů uvedených v bodech 4.16.1 a 4.16.2 je zakázáno plnit autoplyn do tlakových lahví na čerpací stanici autoplynu.“