

## **Pregled sprememb tehničnih predpisov iz Uredbe o energiji z dne 19. novembra 2010**

### VSEBINA

1	NASLOV IX UREDBE O ENERGIJI Z DNE 19. NOVEMBRA 2010.....	2
1.1	Naslov IX, poglavje I. Energijska učinkovitost in notranja klima stavb.....	2
1.2	Naslov IX, poglavje IV. Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb.....	6
2	PRILOGA X K UREDBI O ENERGIJI: PREZRAČEVALNE NAPRAVE V NESTANOVANJSKIH STAVBAH. METODA DOLOČANJA IN ZAHTEVE.....	6
2.1	Preglednica 1.....	7

## 1 NASLOV IX UREDBE O ENERGIJI Z DNE 19. NOVEMBRA 2010

### 1.1 Naslov IX, poglavje I. Energijska učinkovitost in notranja klima stavb

V členu 9.1.12 Uredbe o energiji se črta drugi odstavek, v skladu s katerim se zadevna določba uporablja tudi za oskrbovane nastanitvene objekte z uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m<sup>2</sup>.

Sedanja določba:

#### Člen 9.1.12

Indikator pregrevanja na enoto EPW  $I_{\text{overh,EPR}}$  ne sme presežati 6 500 Kh. Indikator pregrevanja se izračuna v skladu z določbami poglavja 8 Priloge V.

Z odstopanjem od prvega odstavka indikator pregrevanja v primeru oskrbovane nastanitvene dejavnosti v začasni premični konstrukciji s skupno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 kvadratnih metrov, ni omejen.

Po spremembi se določba glasi:

#### Člen 9.1.12

Indikator pregrevanja na enoto EPW  $I_{\text{overh,EPR}}$  ne sme presežati 6 500 Kh. Indikator pregrevanja se izračuna v skladu z določbami poglavja 8 Priloge V.

~~Z odstopanjem od prvega odstavka indikator pregrevanja v primeru oskrbovane nastanitvene dejavnosti v začasni premični konstrukciji s skupno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 kvadratnih metrov, ni omejen.~~

V členu 9.1.12/5 Uredbe o energiji se črta drugi odstavek, v skladu s katerim se zadevna določba uporablja tudi za oskrbovane nastanitvene objekte z uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m<sup>2</sup>.

Sedanja določba:

#### Člen 9.1.12/5

Raven S v primeru enot EPW v novih stanovanjskih stavbah, izračunana v skladu z določbami Priloge XIII k tej uredbi, ne sme presežati:

1. S31, če se izjava ali vloga za izdajo okoljskega dovoljenja za izvedbo urbanističnih dejavnosti predloži 1. januarja 2018 ali pozneje;
2. S28, če se izjava ali vloga za izdajo okoljskega dovoljenja za izvedbo urbanističnih dejavnosti predloži 1. januarja 2022 ali pozneje.

Z odstopanjem od prvega odstavka se zahteva glede zgornje meje ravni S ne uporablja v primeru oskrbovane nastanitvene dejavnosti v začasni premični konstrukciji s skupno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 kvadratnih metrov.

Z odstopanjem od prvega odstavka se lahko v primeru enot EPW v novih stanovanjskih stavbah, katerih raven S znaša S29, S30 ali S31, skladnost z zahtevo glede ravni S doseže tudi, če raven E ne presega:







Z odstopanjem od člena 9.1.12/5 se pri delni obnovi stavb, vpisanih v inventar arhitekturne dediščine, zahteva glede ravni S ne uporablja.

## **1.2 Naslov IX, poglavje IV. Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb**

V členu 9.4.1 Uredbe o energiji se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

„Nazivna zmogljivost ogrevalnega ali hladilnega sistema iz člena 11.1/1.2 Uredbe o energiji z dne 8. maja 2009 se določi kot vsota nazivnih toplotnih zmogljivosti generatorjev, ki so hidravlično ali toplotno povezani. Metodo izračuna nazivne moči določi minister.

Obveznosti iz člena 11.1/1.2 Uredbe o energiji z dne 8. maja 2009 mora izpolniti lastnik oziroma imetnik stvarne pravice do ogrevalnih sistemov, sistemov za kombinirano ogrevanje in prezračevanje prostorov, klimatskih sistemov ali sistemov za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje. Če ni dokaza o nasprotnem, se šteje, da je lastnik sistemov lastnik ali imetnik stvarne pravice do stavbe.

Minister lahko določi zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem za avtomatizacijo in nadzor stavb.“

Sedanja določba:

### Člen 9.4.1

Zahteve iz člena 11.1/1.2 Uredbe o energiji z dne 8. maja 2009 se ne uporabljajo za stavbe, ki imajo samo eno od naslednjih treh napeljav:

1. sistem za ogrevanje prostorov;
2. sistem za hlajenje prostorov;
3. prezračevalni sistem.

Po spremembi se določba glasi:

### Člen 9.4.1

Zahteve iz člena 11.1/1.2 Uredbe o energiji z dne 8. maja 2009 se ne uporabljajo za stavbe, ki imajo samo eno od naslednjih treh napeljav:

1. sistem za ogrevanje prostorov;
2. sistem za hlajenje prostorov;
3. prezračevalni sistem.

**Nazivna zmogljivost ogrevalnega ali hladilnega sistema iz člena 11.1/1.2 Uredbe o energiji z dne 8. maja 2009 se določi kot vsota nazivnih toplotnih zmogljivosti generatorjev, ki so hidravlično ali toplotno povezani. Metodo izračuna nazivne moči določi minister.**

**Obveznosti iz člena 11.1/1.2 Uredbe o energiji z dne 8. maja 2009 mora izpolniti lastnik oziroma imetnik stvarne pravice do ogrevalnih sistemov, sistemov za kombinirano ogrevanje in prezračevanje prostorov, klimatskih sistemov ali sistemov za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje. Če ni dokaza o nasprotnem, se šteje, da je lastnik sistemov lastnik ali imetnik stvarne pravice do stavbe.**

**Minister lahko določi zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem za avtomatizacijo in nadzor stavb.**

## 2 PRILOGA X K UREDBI O ENERGIJI: PREZRAČEVALNE NAPRAVE V NESTANOVANJSKIH STAVBAH. METODA DOLOČANJA IN ZAHTEVE

### 2.1 Preglednica 1

Priloga X k Uredbi o energiji se spremeni:

V preglednici 1 se med vrstico

»

Šport in rekreacija	Kinematograf, koncertna dvorana	1
---------------------	---------------------------------	---

“

in vrstico

»

Delovno okolje	Fotografski studio, temnica itd.	10
----------------	----------------------------------	----

“

vstavi vrstico

»

	<i>notranje teniško igrišče, igrišče za padel, igrišče za petanko</i>	10
--	---	----

“

Po spremembi se preglednica glasi:

(Okvirne) glavne kategorije	Vrsta prostora	Uporabna površina na osebo (m <sup>2</sup> /osebo)
[...]	[...]	[...]
Šport in rekreacija	Športni center, športno igrišče/igrišče	3,5
	Telovadnica	10
	Območje za gledalce, tribune	1
	Diskoteka/plesna dvorana	1
	Športni klub: prostor za aerobiko, prostor za fitnes, kegljišče	3,5
	Bazen, savna, center dobrega počutja	2
	Kinematograf, koncertna dvorana	1
<b>Notranje teniško igrišče, igrišče za padel, igrišče za petanko</b>	<b>10</b>	
[...]	[...]	[...]