

Decretul Ministerului Mediului

**de modificare a Decretului privind omologarea de tip a supapelor de reținere destinate
utilizării în sistemele de alimentare cu apă din clădiri**

În conformitate cu decizia Ministerului Mediului,
articolul 3 și anexa 1 din Decretul privind omologarea de tip a supapelor de reținere pentru
rețelele de apă din clădiri (8/19) se *abrogă*; și
articolul 2 și tabelul 2.1 din anexa 2 se *modifică* după cum urmează:

Articolul 2

Atestarea conformității

Omologarea de tip demonstrează că supapele de reținere respectă cerințele tehnice esențiale
prevăzute la articolul 33 din Legea privind construcțiile (751/2023) și în regulamentele
adoptate în temeiul acesteia.

Prezentul decret intră în vigoare la [data] [luna] 20xx.

Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului (32015L1535), JO
L 241, 17.9.2015, p. 1.

Helsinki, la [data] [luna] 20[xx]

Ministrul ... Prenume Nume

Funcție, nume, prenume

Încercarea de omologare de tip pentru supapele de reținere și testele utilizate în certificarea controlului calității

Tabelul 2.1 Proprietățile care urmează să fie testate pentru certificarea controlului calității fabricării supapelor de sens și frecvența încercărilor în cazul în care supapele de sens sunt fabricate din același material și au aceeași structură.

Proprietatea care urmează să fie supusă încercării	Eșantioane care urmează să fie testate
Compoziția materialului	1 bucată
Rezistența la dezincare	1 bucată
Structură, suprafețe și dimensiuni	1 unitate, toate dimensiunile
Debitul și rezistența la debit	1 unitate, toate dimensiunile
Rezistența mecanică a corpului (încercare de presiune)	1 unitate, toate dimensiunile
Rezistența la momentul de încovoiere	1 unitate, toate dimensiunile
Etanșeitatea la presiune de retur scăzută	3 unități/DN 15 sau cea mai mică dimensiune >DN 15, altele 1 unitate/dimensiune, toate dimensiunile
Etanșeitatea la presiune de retur ridicată	
Diferența de presiune la închidere	
Durabilitate	1 unitate, DN 25 sau cea mai mare < DN 25