



**DIREKTOR ODDELKA ZA GASILCE IN REŠEVANJE NA MINISTRSTVU ZA  
NOTRANJE ZADEVE**

**ODREDBA  
O SPREMEMBI ODREDBE ŠT. 1-1 DIREKTORJA ODDELKA ZA GASILCE IN  
REŠEVANJE NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE Z DNE 6. JANUARJA 2016 O  
ODOBRITVI PRAVILNIKA ZA NAČRTOVANJE IN NAMESTITEV FIKSNIH  
SISTEMOV ZA GAŠENJE POŽARA**

23 April 2024, št. 1-274/2024 (1.4 E)  
Vilna

Pravilnik za načrtovanje in namestitev fiksnih sistemov za gašenje požara, odobren z Odredbo št. 1-1 direktorja oddelka za gasilce in reševanje na ministrstvu za notranje zadeve z dne 6. januarja 2016 o odobritvi pravilnika za načrtovanje in namestitev fiksnih sistemov za gašenje požara, ter preglednica 1 klavzule 26 se spremenita:

„Preglednica 1. Inženirske konstrukcije

| Št.<br>postavke | Namen                 | Kazalniki, nad katerimi je obvezna namestitev fiksnih sistemov za gašenje požara (opomba 1) |                |                                  |                                                                               |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                       | območje<br>(m <sup>2</sup> )<br>(opomba 2)                                                  | dolžina<br>(m) | prostornina<br>(m <sup>3</sup> ) | drugi kazalniki                                                               |
| 1.              | Prometna komunikacija |                                                                                             |                |                                  |                                                                               |
| 1.1             | cesta                 |                                                                                             | ≥ 1 000        |                                  | predori                                                                       |
| 1.2             | železnica             |                                                                                             | ≥ 1 000        |                                  | predori                                                                       |
| 2.              | Inženirska omrežja    |                                                                                             |                |                                  |                                                                               |
| 2.1             | naftna omrežja        |                                                                                             |                | ≥ 20 000                         | v nadzemnih rezervoarjih pri plamenišču 120 °C in več                         |
|                 |                       |                                                                                             |                | ≥ 10 000                         | v nadzemnih rezervoarjih pri plamenišču tekočin, shranjenih v njih, do 120 °C |
|                 |                       | ≥ 100                                                                                       |                |                                  | v črpalnih postajah                                                           |

|     |                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |  |  |  | za vnetljive in zelo vnetljive tekočine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2 | električna omrežja |  |  |  | v navpičnih kabelskih jarkih za kable z napetostjo nad 1 000 V in s požarno obremenitvijo več kot 1 200 MJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                    |  |  |  | v vodoravnih kabelskih predorih za kable z napetostjo nad 1 000 V in s požarno obremenitvijo več kot 1 200 MJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                    |  |  |  | za gašenje hidrogeneratorjev in zračno hlajenih sinhronih kompenzatorjev v avtomatiziranih hidroelektrarnah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                    |  |  |  | v pritličnih prostorih večnadstropnih stavb, v katerih je transformator, transformatorska razdelilna postaja ali inverterna naprava, napolnjena z oljem, kjer je skupna količina olja večja od 10 ton; v prostorih pod nivojem pritličja, v katerih je transformator, transformatorska razdelilna postaja ali inverterna naprava, napolnjena z oljem, nad katerimi so drugi prostori, kjer je skupna količina olja |

|    |                                                                   |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |         |  |  | večja od 0,6 tone                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Druge gradbene konstrukcije                                       |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | konstrukcije za avtomatizirane sisteme za shranjevanje (opomba 3) | ≥ 750   |  |  | konstrukcije, razvrščene v kategoriji Asg in Bsg glede na nevarnost eksplozije ali požara                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                   |         |  |  | shranjevanje in skladiščenje kavčuka, gume ali izdelkov iz kavčuka in gume, farmacevtskih izdelkov in reagentov, nafte in naftnih proizvodov v posodah ter zlasti vnetljivih, zelo vnetljivih in gorljivih tekočin                                                    |
|    |                                                                   |         |  |  | konstrukcije so razvrščene v kategorijo Cg glede na nevarnost eksplozije ali požara                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                   | ≥ 2 000 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                   | ≥ 250   |  |  | konstrukcije so razvrščene v kategorije Asg, Bsg in Cg glede na nevarnost eksplozije ali požara, proizvodnja in materiali pa se skladiščijo na stojalih (polica), kjer je višina shranjevanja pri proizvodnji in višina shranjevanja materialov od tal večja od 5,5 m |

**Opombe:**

1. Pri določanju potrebe po fiksnem sistemu za gašenje požara se ocenijo vsi kazalniki v eni vrstici.
2. Območje se meri s površino pozidanega območja ali območjem projekcije strehe na talno površino.

3. Za jeklene nosilne konstrukcije stavb za avtomatizirane sisteme za shranjevanje in kjer je treba proizvode in materiale skladiščiti na jeklenih stojalih (policah), katerih konstrukcije se uporabljajo kot nosilne konstrukcije stavbe, so zahteve glede požarne odpornosti določene v temeljnih zahtevah požarne varnosti [15.6] in niso obvezne, če so v skladu s serijo standarda LST EN 12845 med stojali (policami) nameščeni fiksni sistemi za gašenje požara in je zagotovljena dodatna zaščita z avtomatskimi protipožarnimi brizgalkami v skladu z eno od navedenih zahtev:

(a) bočne protipožarne brizgalke, ki jih je treba namestiti, so usmerjene proti vsaj eni strani konstrukcije in enakomerno razporejene po celotni višini konstrukcije v razmikih, ki niso manjši od 4,6 m od tal. V tem primeru so bočne protipožarne brizgalke dovoljene za zaščito jeklenih nosilnih konstrukcij stavb neomejene višine za avtomatizirane sisteme za shranjevanje;

(b) fiksni sistemi za gašenje požara se namestijo na strop s protipožarnimi brizgalkami, katerih nazivna temperatura je 68 °C ali 79 °C, najmanjša izračunana površina za gašenje požara pa je 260 m<sup>2</sup>. Če se materiali skladiščijo na višini med 4,6 m in 6,1 m od tal, je lahko nazivna temperatura teh protipožarnih brizgalk višja od 141 °C, kar je izračunano v skladu s parametri zasnove iz odstavka 7.2 standarda LST EN 12845:2015+A1:2020;

(c) protipožarna brizgalka za zgodnje gašenje in hiter odziv (Early Suppression Fast Response – ESFR) ali sistem protipožarnih brizgalk za uporabo, specifično za nadzorni način (Control Mode Specific Application – CMSA), se namesti na strop.

Generalni  
direktor notranje službe

Saulius Greičius