



**A BELÜGYMINISZTERIUM ALÁ TARTOZÓ TŰZOLTÁSI ÉS MENTÉSI OSZTÁLY
IGAZGATÓJA**

RENDELET
A BELÜGYMINISZTERIUM ALÁ TARTOZÓ TŰZOLTÁSI ÉS MENTÉSI OSZTÁLY
IGAZGATÓJÁNAK A BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ RENDSZEREK TERVEZÉSÉRE ÉS
TELEPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2016.
JANUÁR 6-I 1-1. SZ. RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

23 2024. április, 1-274/2024. sz. (1.4 E)
Vilnius

Ezennel módosítom a beépített tűzoltó rendszerek tervezésére és telepítésére vonatkozó előírásokat, amelyeket a Belügyminisztérium alá tartozó Tűzoltási és Mentési Osztály igazgatójának 2016. január 6-i 1-1. sz., „A beépített tűzoltó rendszerek tervezésére és telepítésére vonatkozó előírások jóváhagyásáról” című rendelete hagyott jóvá, és a 26. szakasz 1. táblázatát a következőképpen módosítom:

„1. táblázat Műtárgyak

Sorszám	Cél	Mutatók, amelyek felett az SFE-rendszerek telepítése kötelező (1. megjegyzés)			
		Terület (m ²) (2. megjegyzés)	hossz (m)	térfogat (m ³)	egyéb mutatók
1.	Közlekedési kommunikáció				
1.1.	közút		≥ 1000		alagutak
1.2.	vasút		≥ 1000		alagutak
2.	Műszaki hálózatok				
2.1.	olajhálózatok			≥ 20000	felszíni tartályokban 120 °C-os vagy annál magasabb lobbanáspontnál
				≥ 10000	felszíni tartályokban a bennük tárolt folyadékok lobbanáspontján 120 °C-ig

		≥ 100			tűzveszélyes és fokozottan tűzveszélyes folyadékok szivattyúállomásaiban
2.2.	villamosenergia-hálózatok				1000 V-ot meghaladó feszültségű és 1 200 MJ/m ² -t meghaladó tűzterhelésű kábelek függőleges kábelaknáiban
					1000 V-ot meghaladó feszültségű és 1 200 MJ/m ² -t meghaladó tűzterhelésű kábelek vízszintes kábelalagútjaiban
					vízgenerátorok és léghűtéses szinkronkompenzátorok oltására automatizált vízerőművekben
					többszintes épületek földszinti helyiségeiben, ahol olyan olajjal töltött transzformátor, transzformátor-alállomás vagy inverterberendezés van elhelyezve, amelyben az olaj teljes mennyisége meghaladja a 10 tonnát; föld alatti, más helyiségek alatti helyiségekben, ahol olyan olajjal töltött transzformátor, transzformátor-alállomás vagy inverterberendezés van elhelyezve, amelyben az összolajtartalom meghaladja a 0,6 tonnát.
3.	Egyéb műszaki szerkezetek				
					robbanás- vagy tűzveszélyesség szerint

	automatizált raktározási rendszereszerkezetek (3. megjegyzés)	≥ 750			az Asg és Bsg kategóriába sorolt szerkezetek
					kaucsuk, gumi vagy az azokból készült termékek, gyógyszerek és reagensek, kőolaj és ezekből készült termékek tárolása és raktározása tartályokban, különösen tűzveszélyes, fokozottan tűzveszélyes és éghető folyadékok
		≥ 2000			robbanás- vagy tűzveszélyesség szerint a Cg kategóriába sorolt szerkezetek
		≥ 250			robbanás- vagy tűzveszélyesség szerint az Asg, Bsg és Cg kategóriába sorolt szerkezetek, és a termékeket és az anyagokat olyan állványokon (polcokon) tárolják, ahol a termékek és az anyagok padlótól mért tárolási magassága meghaladja az 5,5 m-t

Megjegyzések:

1. Az SFE-rendszer szükségességének meghatározásakor az ugyanabban a sorban lévő összes mutatót értékelni kell.

2. A területet a beépített terület vagy a tetőnek a talajra vetített területe alapján határozzák meg.

3. Az automatizált tárolórendszerek épületeinek acél teherhordó szerkezetei esetében, és amennyiben a termékek és anyagok tárolása olyan acél állványokon (polcokon) történik, amelyek szerkezete szolgál az épület teherhordó szerkezeteként, a tűzállóságra vonatkozóan a tűzbiztonságra vonatkozó alapvető követelményekben [15.6] meghatározott követelmények betartása nem kötelező, ha az LST EN 12845 szabványsorozatnak megfelelően az állványok (polcok) közé beépített tűzoltó rendszereket telepítenek, és automatikus sprinklerekkel kiegészítő védelmet biztosítanak az alábbi követelmények egyikének megfelelően:

a) a felszerelendő oldalsó sprinklerek a szerkezet legalább egyik oldalára vannak irányítva, és a szerkezet magasságában egymástól egyenlő távolságban vannak elhelyezve, a padlótól

számítva legalább 4,6 m-renként. Ebben az esetben az oldalsó sprinkler alkalmazása automatizált tárolórendszerek acél teherhordó szerkezeteinek védelmére magasságkorlátozás nélkül megengedett;

b) beépített tűzoltó rendszerek vannak felszerelve a mennyezetre, olyan sprinklerekkel, amelyek névleges kioldási hőmérséklete 68 °C vagy 79 °C, legalább 260 m²-es számított tűzoltási területtel. Ahol az anyagok tárolásának magassága a padlótól számítva 4,6 m és 6,1 m között van, olyan sprinkler szerelhető fel, amelyek névleges kioldási hőmérséklete 141 °C-nál magasabb, az LST EN 12845:2015+A1:2020 szabvány 7.2. szakaszában meghatározott tervezési paraméterek alapján számítva.

c) mennyezetre szerelt Elfojtó módú sprinkler rendszerek (ESFR) vagy Ellenőrzött speciális alkalmazású (CMSA) sprinkler rendszerek.

A Belső Szolgálat
főigazgatója

Saulius Greičius