

2024 m. rugpjūčio 26 d. projektas

Vidaus reikalų ministerijos dekretas

dėl gaisro signalizavimo sistemų ir automatinių gaisro gesinimo sistemų

Vidaus reikalų ministerijos sprendimu pagal Įstatymo dėl tam tikrų rūšių gaisrinės saugos įrangos (191/2024) 5 skirsnio 3 dalį, 6 skirsnio 3 dalį ir 7 skirsnio 3 dalį, taip pat Gelbėjimo įstatymo (379/2011) 12 skirsnio 3 dalį, kaip 12 skirsnio 3 dalis išdėstyta iš dalies pakeistame Įstatyme Nr. 1353/2018, priimama:

1 skirsnis

Taikymo sritis

Šiuo dekretu nustatomi gaisro signalizavimo sistemų ir automatinių gaisro gesinimo sistemų funkciniai reikalavimai, kaip nurodyta Įstatyme dėl tam tikrų rūšių gaisrinės saugos įrangos (191/2024), ir numatomas pagrindinių įrangos specifikacijų ataskaitos ir įrengimo sertifikato turinys.

Dekrete taip pat nustatyti Gelbėjimo įstatymo (379/2011) 12 skirsnio 3 dalyje nurodyti reikalavimai, susiję su šių sistemų geros eksploatacinės būklės išlaikymu.

2 skirsnis

Gaisro signalizavimo sistemų funkciniai reikalavimai

Gaisro signalizavimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos taip, kad:

- 1) sistema patikimai aptiktų prasidedantį gaisrą;
- 2) sistema įsijungtų pakankamai greitai;
- 3) sistema aprėptų visą saugotiną plotą taip, kad to pakaktų numatytam sistemos veikimui užtikrinti;
- 4) sistema teiktų reikiamus pranešimus ir skleistų reikiamus pavojaus signalus;
- 5) sistema per gaisro signalizaciją perduotų planuojamus atlikti valdymo veiksmus;
- 6) sistemos komponentai ir įtaisai būtų tarpusavyje suderinami;
- 7) sistemos veikimas būtų patikrintas elektros energijos tiekimo nutrūkimo atveju;
- 8) korozija, šiluminis poveikis ar kitos sąlygos pastato aplinkoje neturėtų įtakos sistemos patikimumui.

3 skirsnis

Gaisro signalizavimo sistemos valdymo funkcijos

Jei gaisro signalizavimo sistema valdo kitų įtaisų ar sistemų veikimą, valdymo funkcijos neturi trukdyti gaisro signalizavimo sistemos veikimui. Valdomų įtaisų projektavimas ir įrengimas nėra neatsiejama gaisro signalizavimo sistemos dalis.

4 skirsnis

Automatinių gaisro gesinimo sistemų funkciniai reikalavimai

Automatinės gaisro gesinimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos taip, kad:

- 1) sistema galėtų užgesinti gaisrą arba išlaikyti gaisrą valdomą numatytą laiką;
- 2) sistema įsijungtų pakankamai greitai;
- 3) sistema aprėptų saugotiną plotą taip, kad to pakaktų numatytam įrangos veikimui užtikrinti;
- 4) sistema skleistų reikiamus pavojaus signalus;
- 5) sistemos komponentai ir įtaisai būtų tarpusavyje suderinami;
- 6) sistemos veikimas būtų apsaugotas nuo gaisro padarinių;
- 7) gesinamosios medžiagos toksinis poveikis nekeltų pavojaus asmens saugai;
- 8) korozija, šiluminis poveikis ar kitos sąlygos pastato aplinkoje neturėtų įtakos sistemos patikimumui.

5 skirsnis

Netikrų pavojaus signalų prevencija

Siekiant išvengti netikrų pavojaus signalų iš gaisro signalizavimo sistemų ir automatinių gaisro gesinimo sistemų, sistemos turi būti tinkamos naudoti saugotinosiose teritorijose, o diegiant sistemas turi būti atsižvelgiama į numanomą pastatų gyventojų elgseną, kad netyčinis sistemos veikimas būtų kuo mažiau tikėtinas. Sistemų dalys turi būti apsaugotos nuo atsitiktinės ar tyčinės žalos.

6 skirsnis

Nuorodos ir ženklai

Gaisro signalizavimo sistemos ir automatinės gesinimo sistemos bei jų saugomos zonos turi būti su nuorodomis ir ženklais, reikalingais sistemoms eksploatuoti ir prižiūrėti.

Gaisro signalizacijos valdymo pulto ir purkštuvų valdymo pulto vieta turi būti pažymėta ženklais, kad, sistemai skleidžiant pavojaus signalą, valdymo pultą būtų galima lengvai ir nedelsiant rasti.

7 skirsnis

Pagrindinių įrangos specifikacijų ataskaita

Gaisro signalizavimo sistemų ir automatinių gaisro gesinimo sistemų pagrindinių specifikacijų ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

- 1) vietos ir ataskaitos rengėjo identifikavimo duomenys;
- 2) numatomos įrengti sistemos nustatymo kriterijai;
- 3) projektavimo taisyklės, kurių reikia laikytis;
- 4) kiti reikalavimai, kurių reikia laikytis, ir projektavimo taisyklių išimtys;
- 5) sistemos matmenų kriterijai ir apsaugos aprėptis;
- 6) informacija apie tai, ar sistemos gaisro signalizacija prijungta prie avarijų likvidavimo centro, ar prie kitos nuolat stebimos vietos;
- 7) pavojaus signalų perdavimo ir ryšio gedimų stebėsenos priemonės;

8) sąveika su kitomis sistemomis.

8 skirsnis

Įrengimo sertifikatas

Gaisro signalizavimo sistemų ir automatinių gaisro gesinimo sistemų įrengimo sertifikate arba jo priede nurodoma:

- 1) vietos identifikavimo duomenys;
 - 2) įrengimo bendrovės pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, taip pat atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;
 - 3) įrengimo darbų atitikties jo taisyklėms ir reikalavimams bei kitiems įvykdytiems reikalavimams aprašymas;
 - 4) funkciniais reikalavimams tenkinti pasirinktų sprendinių aprašymas;
 - 5) informacija apie taikomas projektavimo taisykles;
 - 6) bet kokių pagrindinių specifikacijų ar projekto pakeitimų aprašymas;
 - 7) brėžiniai ir jų konstrukciniai skaičiavimai;
 - 8) bendras metodų, taikomų sistemos tinkamumui naudoti patikrinti, aprašymas;
 - 9) išsami informacija apie atliktus patikrinimus ir bandymus;
 - 10) gaisro signalizavimo sistemos programavimo ir naudojamų parametrų aprašas;
 - 11) informacija apie įrangos, komponentų ir medžiagų atitiktį;
 - 12) sistemai eksploatuoti reikalingos instrukcijos ir schemos;
 - 13) gaisro signalizavimo sistemos vietos schema;
 - 14) informacija ir instrukcijos, reikalingos techninės priežiūros programai parengti.
- Prie įrenginio taip pat pridedama:
- 1) pagrindinių įrangos specifikacijų ataskaita;
 - 2) patikrinimo protokolas.

9 skirsnis

Sistemų techninė priežiūra

Sistemos naudotojas turėtų užtikrinti, kad gaisro signalizavimo sistema ir automatinė gaisro gesinimo sistema veiktų tinkamai, kad būtų stebimas sistemų tinkamumas naudoti ir kad būtų pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai. *Sistemos naudotojas* – pastato savininkas, jame esantis asmuo arba operatorius, kuris pagal Gelbėjimo įstatymo 12 skirsnio 2 dalį privalo užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai.

Sistemos naudotojas užtikrina, kad:

- 1) būtų parengta sistemos techninės priežiūros ir techninio aptarnavimo programa;
- 2) gaisro signalizacijos valdymo pulte, purkštuvų valdymo pulte ir, jei reikia, kitur nuosavybėje būtų nurodyti kontaktinio asmens, į kurį galima kreiptis sistemai skleidžiant pavojaus signalą, kontaktiniai duomenys;
- 3) būtų reguliariai tikrinamas ryšys su avarijų likvidavimo centru;
- 4) būtų organizuojama ryšio su avarijų likvidavimo centru ir pranešimų apie gedimus bei kitų pranešimų stebėseną;
- 5) būtų nurodytos priemonės, kurių reikia imtis įvykus ryšio gedimams;
- 6) būtų nustatytos sistemų atjungimo ir pakartotinio jų veikimo užtikrinimo procedūros;
- 7) būtų parengtos instrukcijos, kaip elgtis sutrikus veikimui arba automatiškai įsijungus pavojaus signalams;
- 8) avariniais atvejais gelbėjimo tarnyboms būtų nedelsiant suteikta prieiga prie sistemų;

- 9) būtų nustatytos procedūros, kaip organizuoti būtinas laikinas saugumo priemones dalinio ar visiško sistemų gedimo atveju;
- 10) būtų parengtos procedūros ir instrukcijos, kad būtų išvengta netikrų pavojaus signalų;
- 11) asmenys, atsakingi už sistemų eksploatavimą ir priežiūrą, būtų tinkamai apmokyti.

10 skirsnis

Sistemos techninės priežiūros ir aptarnavimo programa

Techninės priežiūros ir aptarnavimo programoje atsižvelgiama į numatomą sistemos naudojimą, vietoje vykdomą veiklą ir sistemos eksploatavimo bei techninės priežiūros instrukcijas.

Į programą įtraukiamos visos reguliarios aptarnavimo ir techninės priežiūros procedūros, įskaitant avarijų likvidavimo centro jungties bandymus. Programa apima planuojamą įrangos gyvavimo ciklą.

Techninės priežiūros ir aptarnavimo programa ir sistemos vietos schema turi būti nuolat atnaujinamos, kad jose atsispindėtų sistemos pakeitimai ir visi kiti pokyčiai vietoje.

Sistemoje atliekamos techninės priežiūros ir aptarnavimo procedūros registruojamos taip, kad informaciją būtų galima gauti atliekant sistemos techninę priežiūrą ir periodiškai tikrinant sistemą.

11 skirsnis

Įsigaliojimas

Šis dekretas įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

Helsinkis 2024-x-x

Vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen

Pareigos Vardas Pavardė