

Przegląd zmian w przepisach technicznych dekretu energetycznego z dnia 19 listopada 2010 r.

ZAWARTOŚĆ

1	TYTUŁ IX DEKRETU ENERGETYCZNEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2010 R.....	2
1.1	Tytuł IX rozdział I. Charakterystyka energetyczna i klimat wewnętrzny budynków.....	2
1.2	Tytuł IX rozdział IV. System automatyki i sterowania budynku.....	6
2	ZAŁĄCZNIK X DO DEKRETU ENERGETYCZNEGO: URZĄDZENIA WENTYLACYJNE W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH. METODA OZNACZANIA I WYMAGANIA.....	7
2.1	Tabela 1.....	7

1 TYTUŁ IX DEKRETU ENERGETYCZNEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2010 R.

1.1 Tytuł IX rozdział I. Charakterystyka energetyczna i klimat wewnętrzny budynków

W art. 9.1.12 dekretu energetycznego uchyla się akapit drugi, który rozszerza również przedmiotowy przepis na domy opieki o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².

Dotychczasowy przepis:

Artykuł 9.1.12

Wskaźnik przegrzania na jednostkę EPW $I_{przeg,EPR}$ nie może przekraczać 6500 Kh. Wskaźnik przegrzania oblicza się zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 8 załącznika V.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego wskaźnik przegrzania nie ogranicza się do tymczasowej konstrukcji ruchomej o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 metrów kwadratowych, w której utworzono dom opieki.

Po nowelizacji przepis ten otrzymuje brzmienie:

Artykuł 9.1.12

Wskaźnik przegrzania na jednostkę EPW $I_{przeg,EPR}$ nie może przekraczać 6500 Kh. Wskaźnik przegrzania oblicza się zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 8 załącznika V.

~~Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego wskaźnik przegrzania nie ogranicza się do tymczasowej konstrukcji ruchomej o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 metrów kwadratowych, w której utworzono dom opieki.~~

W art. 9.1.12/5 dekretu energetycznego uchyla się akapit drugi, który rozszerza przedmiotowy przepis na domy opieki o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².

Dotychczasowy przepis:

Artykuł 9.1.12/5

W przypadku jednostek EPW w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych poziom S, obliczony zgodnie z przepisami załącznika XIII do niniejszego dekretu, nie może przekraczać:

- 1) S31, jeżeli dokonano zgłoszenia lub złożono wnioski o wydanie pozwolenia środowiskowego na działalność w zakresie rozwoju obszarów miejskich w dniu 1 stycznia 2018 r. lub później;
- 2) S28, jeżeli dokonano zgłoszenia lub złożono wnioski o wydanie pozwolenia środowiskowego na działalność w zakresie rozwoju obszarów miejskich w dniu 1 stycznia 2022 r. lub później.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego maksymalne wymaganie dotyczące poziomu S nie ma zastosowania do tymczasowych konstrukcji ruchomych o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż pięćdziesiąt metrów kwadratowych, w których utworzono dom opieki.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego jednostki EPW w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych, których poziom S wynosi S29, S30 lub S31, mogą również spełniać wymagania dotyczące poziomu S, jeżeli poziom E nie przekracza:

Dotychczasowy przepis:

Artykuł 9.1.23

Na zasadzie odstępstwa od art. 9.1.15 w odniesieniu do istniejących niezrekonstruowanych części renowacji wpisanych do rejestru budynków zabytkowych i istniejących budynków stanowiących część chronionego krajobrazu kulturowego i historycznego lub chronionej panoramy miasta bądź wsi zastosowanie mają następujące wyłączenia:

- 1) Poddane renowacji i zaizolowane elementy konstrukcyjne inne niż dachy i podłogi nie muszą być zgodne z maksymalnymi wartościami U i minimalnymi wartościami R określonymi w załączniku VII.
- 2) W istniejących pomieszczeniach, w których wymieniane są okna, nie mają zastosowania wymagania dotyczące wentylacji.

Na zasadzie odstępstwa od art. 9.1.15 pkt 1 można odstąpić od tych wymagań dotyczących dachów i podłóg, jeżeli ich zastosowanie spowodowałoby niedopuszczalną zmianę charakteru lub wyglądu budynku.

Po nowelizacji przepis ten otrzymuje brzmienie:

Artykuł 9.1.23

Na zasadzie odstępstwa od art. 9.1.15 w odniesieniu do istniejących niezrekonstruowanych części renowacji wpisanych do rejestru budynków zabytkowych i istniejących budynków stanowiących część chronionego krajobrazu kulturowego i historycznego lub chronionej panoramy miasta bądź wsi zastosowanie mają następujące wyłączenia:

- 1) Poddane renowacji i zaizolowane elementy konstrukcyjne inne niż dachy i podłogi nie muszą być zgodne z maksymalnymi wartościami U i minimalnymi wartościami R określonymi w załączniku VII.
- 2) W istniejących pomieszczeniach, w których wymieniane są okna, nie mają zastosowania wymagania dotyczące wentylacji.

Na zasadzie odstępstwa od art. 9.1.15 pkt 1 można odstąpić od tych wymagań dotyczących dachów i podłóg, jeżeli ich zastosowanie spowodowałoby niedopuszczalną zmianę charakteru lub wyglądu budynku.

Na zasadzie odstępstwa od art. 9.1.12/5 zwolnienie z obowiązku osiągnięcia poziomu S ma zastosowanie do częściowej rekonstrukcji budynków, które są częścią wpisanego do rejestru budynku zabytkowego lub chronionego krajobrazu dziedzictwa kulturowego albo chronionej panoramy miasta bądź wsi.

W art. 9.1.24 dodaje się akapit, który przewiduje zwolnienie z obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu S w przypadku częściowej rekonstrukcji budynków wpisanych do rejestru dziedzictwa architektonicznego. Nowy akapit otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od art. 9.1.12/5 częściowa rekonstrukcja budynków wpisanych do rejestru dziedzictwa architektonicznego jest zwolniona z wymagania dotyczącego poziomu S.”

Dotychczasowy przepis:

Artykuł 9.1.24

Istniejące niezrekonstruowane części budynków wpisanych do rejestru dziedzictwa architektonicznego są zwolnione z następujących wymagań określonych w art. 9.1.15:

- 1) osiągnięcie maksymalnego współczynnika przenikania ciepła lub minimalnej odporności cieplnej, o których mowa w załączniku VII do niniejszego dekretu, w przypadku elementów elewacji widocznych z dróg publicznych;
- 2) wymagania dotyczące dostarczania powietrza określone w załączniku IX do niniejszego dekretu w przypadku budynków mieszkalnych oraz wymagania dotyczące dostarczania powietrza określone w załączniku X do

//

