Decreto do Ministério do Interior sobre

extintores de incêndio portáteis

Por decisão do Ministério do Interior, nos termos do artigo 36.º, n.º 3, e do artigo 37.º, n.º 4, da Lei relativa a determinados tipos de equipamento de segurança contra incêndios (191/2024), é aprovado o seguinte:

Secção 1

Extintores de incêndio portáteis

O desempenho e as características de extinção dos extintores de incêndio portáteis, a cor e as marcações dos extintores de incêndio portáteis e as instruções de funcionamento e manutenção afixadas nos extintores devem cumprir a norma SFS-EN 3-7 para extintores portáteis ou outra especificação técnica de norma equivalente.

Secção 2

Intervalo de manutenção dos extintores de incêndio portáteis

O intervalo de manutenção dos extintores portáteis especificado pelo fabricante deve ser indicado nas instruções de funcionamento e manutenção afixadas no extintor portátil.

Secção 3

Extintores de incêndio portáteis para uso doméstico

A cor do reservatório sob pressão de um extintor portátil destinado a uso doméstico pode diferir das disposições da secção 1. Neste caso, o extintor portátil e a embalagem para venda a retalho devem ser rotulados de modo a indicar que o extintor se destina apenas a uso doméstico.

Secção 4

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor em 1 de janeiro de 2025.
No entanto, a secção 2 do decreto não é aplicável até 1 de janeiro de 2026.

Helsínquia, 19 de dezembro de 2024

Ministro do Interior, Mari Rantanen

Engenheira Sénior Jaana Rajakko