

BEĻĢIJAS KARALISTE

BEĻĢIJAS VALSTS FEDERĀLAIS IEKŠLIETU DIENESTS

Karaļa dekrēta projekts (datums), ar ko nosaka ugunsdrošības un sprādziena novēršanas pasākumus, kuri autostāvvietām ir jāievēro, lai novietotu elektriskos transportlīdzekļus.

Beļģijas karalis FILIPS,

ar laba vēlējumiem visiem šobrīd un turpmāk,

ņemot vērā 1979. gada 30. jūlija Likumu par ugunsgrēku un sprādzienu novēršanu un civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu šādos gadījumos, 2. panta 1. punktu, kas grozīts ar 2003. gada 22. decembra Likumu,

ņemot vērā Ugunsdrošības un eksplozijas drošības augstās padomes 2023. gada 21. septembra atzinumu,

ņemot vērā to formalitāšu īstenošanu, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2015/1535/EK, kurā paredzēta informācijas sniegšanas procedūra tehnisko standartu un noteikumu jomā,

ņemot vērā tiesību akta ietekmes novērtējumu, kas tika veikts saskaņā ar 2013. gada

15. decembra Likuma par dažādiem
noteikumiem saistībā ar administratīvā procesa
vienkāršošanu 6. un 7. pantu,

ņemot vērā Finanšu inspektora atzinumu, kas
sniegts 2024. gada ** *,

ņemot vērā 2024. gada ** * valsts
sekretāra vienošanos budžeta jautājumos,

ņemot vērā Valsts padomes atzinumu xxxxx/x,
kas izdots... [datums],

pēc iekšlietu ministra priekšlikuma un pēc
Padomē sasaukto ministru ieteikuma,

esam pieņēmuši lēmumu un izdodam šo
dekrētu.

1. nodaļa. Piemērošanas joma un definīcijas

1. pants. Šis dekrēts reglamentē ugunsdrošību
attiecībā uz elektriskajiem transportlīdzekļiem
un hibrīdautomobiļiem, turpmāk tekstā —
“elektriskie transportlīdzekļi”, un uzlādes
infrastruktūru jaunās un esošās autostāvvietās.

2. pants. Šis dekrēts attiecas uz autostāvvietām
ar 10 vai vairāk stāvvietām.

3. pants. Šajā dekrētā un tā pielikumos piemēro 1.
šādas definīcijas:

1. **autostāvvietā:** ēka vai tās daļa ar vienu vai
vairākiem stāviem, lai tajā novietotu
transportlīdzekļus;
2. **elektrisks (autoceļa) transportlīdzeklis:**

jebkurš transportlīdzeklis, ko darbina elektromotors, kurš iegūst elektroenerģiju no atkārtoti uzlādējamās enerģijas uzkrāšanas sistēmas, kas galvenokārt paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem;

3. **uzlādes ierīce (elektriskiem transportlīdzekļiem):** pastāvīgi savienota iekārta vai stacionārās iekārtas komplekts, kas veic funkcijas, kuras paredzētas elektroenerģijas pārvadīšanai starp elektrotransportlīdzekli un elektroenerģijas avotu;

4. **atbildīgā persona:** persona, kas kontrolē piekļuvi autostāvvietai un tās ikdienas lietošanu, t. i., īpašnieks, pārvaldītājs vai operators.

Pirms autostāvvietas būvniecības un tās laikā atbildīgā persona pilda līgumslēdzējas iestādes pienākumus;

5. **pilnvarotā persona:** persona vai organizācija, kuru atbildīgā persona izraudzījiesies konkrētu uzdevumu veikšanai un kurai ir nepieciešamās zināšanas un kompetence un šo uzdevumu veikšanai vajadzīgie resursi.

Attiecībā uz uzdevumiem, kuru veikšanai tai ir atbilstošas prasmes, pilnvarotās personas pienākumus var pildīt atbildīgā persona;

6. **riska analīze:** tas ir process, kurā var noteikt apdraudējumu klātbūtni katram būtiskajam mērķim, kā arī ar šiem apdraudējumiem saistītā riska līmeni. Šī analīze ir pamats vajadzību novērtējumam;

7. **AREI:** Karaļa 2019. gada 8. septembra dekrēts, ar ko izveido 1. grāmatu par zemsprieguma un ļoti zema sprieguma elektroiekārtām, 2. grāmatu par augstsprieguma elektroiekārtām un 3. grāmatu par elektroenerģijas pārvades un sadales iekārtām.

2. nodaļa. Galvenie mērķi

4. pants. Katra autostāvvietā ir būvēta, ierīkota, aprīkota, uzturēta un ekspluatēta tā, lai tā atbilstu šādiem būtiskiem mērķiem:

- 1° autostāvvietā ir ugunsdroša no citām ēkas daļām un nodrošina pietiekamu stabilitāti ugunsgrēka gadījumā;
- 2° atmosfēra nekad nevar kļūt sprādzienbīstama;
- 3° par ugunsgrēka vai bīstamas situācijas rašanos pēc iespējas ātrāk paziņo visiem iedzīvotājiem un neatliekamās palīdzības dienestiem;
- 4° uguns karstums un dūmi nerada draudus iedzīvotājiem tik ilgi, cik nepieciešams, lai nokļūtu drošā vietā;
- 5° uguns karstums un dūmi nekavē ugunsdzēsēju brigādes drošu darbību;
- 6° pēc ugunsgrēka dzēšanas elektromobiļa izvešanu un uzraudzību var veikt, pārmērīgi neizmantojot ugunsdzēsējus laika un resursu ziņā.

3. nodaļa. Riska analīze un vajadzību novērtējums

5. pants. Atbildīgā persona veic riska analīzi un vajadzību novērtējumu.

Atbildīgā persona šā uzdevuma veikšanai var iecelt pilnvarotu personu.

6. pants. Riska analīzi un vajadzību novērtējumu veic saskaņā ar labu praksi šajā jomā.

7. pants. Riska analīzē un vajadzību novērtējumā izskata katru no 4. pantā izklāstītajiem būtiskajiem mērķiem un sniedz skaidras atbildes, lai nodrošinātu būtisko mērķu sasniegšanu.

8. pants. Riska analīzi un vajadzību novērtējumu veic atkārtoti, ja tiek veiktas izmaiņas, kas var ietekmēt būtiskos mērķus.

9. pants. Atbildīgā persona izstrādā rīcības plānu vai organizē tā izstrādi un nodrošina tā īstenošanu.

10. pants. Rīcības plānā izklāsta riska analīzē un vajadzību novērtējumā apzinātos pasākumus, kā arī katra šā pasākuma īstenošanai nepieciešamo laika posmu un kompetences līmeni.

4. nodaļa. Elektroierīces

11. pants. Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras elektrozstādīšana atbilst 1. grāmatas prasībām. AREI “zemsprieguma un ļoti zema sprieguma iekārtas”.

5. nodaļa. Pārvaldība un izmantošana normālos apstākļos

12. pants. Atbildīgajai personai jānodrošina, ka autostāvvietas ekspluatācijas laikā (un visā ēkas ekspluatācijas laikā) aprīkojums un organizācija joprojām atbilst piemērojamajām prasībām un veicamajiem pasākumiem, kā noteikts riska analīzē un vajadzību novērtējumā.

13. pants. Atbildīgā persona sniedz iedzīvotājiem un lietotājiem pielāgotu informāciju, izmantojot instrukcijas, kas ir pietiekami daudz un vietās, kur tās ir skaidri salasāmas. Tās ietver procedūras, kas jāievēro ugunsgrēka gadījumā.

14. pants. Atbildīgā persona informē neatliekamās palīdzības dienestus un sadarbojas ar tiem.

15. pants. Atbildīgā persona nodrošina, ka pilnvarotas personas regulāri veic ugunsdrošības sistēmu pārbaudes un apkopi.

16. pants. Atbildīgā persona nodrošina un

dokumentē gan organizācijas, gan tehnisko resursu strukturētu un plānotu pārvaldību.

6. nodaļa. Ugunsdzēsēju brigādes loma

17. pants. Atbildīgā persona glabā ugunsdzēsēju brigādei pieejamus šādus dokumentus:

- riska analīze;
- vajadzību novērtējums;
- rīcības plāns;
- vadības dokumentācija.

Ugunsdzēsēju dienests var pieprasīt un pārbaudīt šos dokumentus.

Šāda pārbaude nav uzskatāma par šo dokumentu apstiprināšanu un neatbrīvo atbildīgo personu no atbildības.

18. pants. Ja kāds konkrēts aspekts nav izskatīts vai ir acīmredzami nepilnīgs un ugunsdzēsēju brigāde uzskata, ka pastāv nopietns risks, ugunsdzēsēju brigāde var pieprasīt, lai atbildīgā persona noteiktā termiņā pārskata riska analīzi, vajadzību novērtējumu un/vai rīcības plānu.

7. nodaļa. Procedūras un termiņi

19. pants. Atbildīgā persona veic vai uzdod veikt ne vēlāk kā 5. pantā minēto sākotnējo riska analīzi un vajadzību novērtējumu:

- a) attiecībā uz autostāvvietām, par kurām celtniecības pieteikums ir iesniegts no 2026. gada 1. janvāra:
 - kad ir iesniegts būvniecības pieteikums;
- b) attiecībā uz autostāvvietām, kuras jāizveido vai jāekspluatē un par kurām būvniecības pieteikums iesniegts pirms 2026. gada 1. janvāra:
 - b.1) ja elektriskā transportlīdzekļu uzlādes

ierīču uzstādīšanas vai nomaiņas
projektēšana vai darbi ir sākti no 2026.
gada 1. janvāra:

- pirms darbu sākšanas;

b.2) ja no 2026. gada 1. janvāra netiek
veikta projektēšana vai darbi elektrisko
transportlīdzekļu uzlādes ierīču
uzstādīšanai vai nomaiņai:

1° no 2028. gada 1. janvāra —
autostāvvietām, kuru platība
pārsniedz 10 000 m²;

2° no 2030. gada 1. janvāra
autostāvvietām, kuru platība
pārsniedz 2500 m² un/vai dziļums
pārsniedz 7 m;

3° no 2032. gada 1. janvāra
autostāvvietām, kuru platība ir
2500 m² vai mazāka un dziļums ir
7 m vai mazāks.

8. nodaļa. Nobeiguma noteikumi

20. pants. Šis dekrēts stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī.

21. pants. Kompetentā iekšlietu ministra uzdevums ir īstenot šo dekrētu.

Briselē, ***.

Karaļa vārdā:

Kompetentā iekšlietu ministre,

Annelies VERLINDEN