

## Ríocht na Beilge

### SEIRBHÍS PHOIBLÍ CÓNÁIDHMEACH, SLÁINTE PHOIBLÍ, SÁBHÁILTEACHT AN BHIASHLABHRA AGUS AN COMHSHAOL

**Dréacht-Fhóraithe Ríoga lena gcinntear na coinníollacha maidir le córais íonaithe aeir a chur ar an margadh chun víris in-tarchurtha aeradóil a rialú chun críocha seachas críocha leighis**

PHILIPPE, Rí na mBeilgeach,

Do cách i láthair, agus iad siúd atá le teacht, Beannachtaí.

Ag féachaint do Dhlí an 21 Nollaig 1998 maidir le caighdeáin táirgí chun patrúin inbhuanaithe táirgthe agus tomhaltais a chur chun cinn agus an comhshaol, sláinte agus oibríthe a chosaint, Airteagal 5, §1, fomhír 1(1), (2), (5) agus (12), arna leasú le Dlíthe an 27 Iúil 2011 agus an 16 Nollaig 2015;

Ag féachaint d'Fhóraithe Aireachta an 23 Samhain 2021 lena gcuirtear síneadh leis na bearta a rinneadh i bhFóraithe Aireachta an 12 Bealtaine 2021 lena gcinntear go sealadach na coinníollacha maidir le táirgí íonúcháin aeir a chur ar an margadh i gcomhthéacs an chomhraic i gcoinne SARS-CoV-2 seachas le haghaidh úsáidí leighis;

Ag féachaint do thuairim Uimh. 200/2022 ón Údarás um Chosaint Sonraí an 9 Meán Fómhair 2022;

Ag féachaint do rannpháirtíocht na rialtas réigiúnach in ullmhú na Fóraithe seo, faoi chuimsiú na Comhdhála Idir-aireachta maidir leis an gComhshaol an 29 Meán Fómhair 2022;

Ag féachaint don teachtaireacht chuig an gCoimisiún Eorpach an 28 Deireadh Fómhair 2022, de bhun Airteagal 5(1) de Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta maidir le faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise;

Ag féachaint don tuairim ón gComhairle Tomhaltóirí, arna tabhairt an 23 Samhain 2022;

Ag féachaint don tuairim ón Lárchomhairle Eacnamaíoch, arna tabhairt an 23 Samhain 2022;

Ag féachaint don tuairim ón gComhairle Cónaidhme um Fhorbairt Inbhuanaithe, a tugadh an 23 Samhain 2022;

Ag féachaint don tuairim ón gCigire Airgeadais, a tugadh an 28 Samhain 2022;

Ag féachaint don tuairim ón gComhairle um Shláinte Uachtarach, arna tabhairt an 4 Eanáir 2023;

Ag féachaint do thuairim xx.xxx/x ón gComhairle Stáit, arna tabhairt an II-mm-bbbb, de bhun Airteagal 84(1), fomhír 1(2) de na dlíthe maidir le Comhairle Stáit, arna comhdhlúthú an 12 Eanáir 1973;

De bhrí go gcinntear an tréimhse choinneála dá dtagraítear in Airteagal 8 den Fhoraithe seo le Dlí an 21 Nollaig 1998 maidir le caighdeáin táirgí chun tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn agus chun an comhshaol agus an tsláinte a chosaint;

Ar thogra ón Aire Sláinte Poiblí agus ar thuairim na nAirí a phléigh é sa Chomhairle;

FORÓGRAÍODH AGUS FORÓGRAÍTEAR LEIS SEO:

**Airteagal 1.** Leagtar síos san Fhoraithe seo na coinníollacha maidir le córais íonaithe aeir a chur ar an margadh i gcomhthéacs an chomhraic i gcoinne víris aerasóil, seachas le haghaidh úsáidí leighis;

**Airteagal 2.** Chun críocha na Fhoraithe seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1. Aerasól: Bailiúchán cáithníní míne, soladach nó leachtach, ar fuaidreamh san aer;
2. Aer éillithe: aer laistigh a bhféadfadh aerasóil atá éillithe ag víris a bheith ann;
3. Córas íonú aeir: teicneolaíocht atá in ann aerasóil a bhaint d'aer éillithe nó de víris dhíghníomhachtaithe atá ann, i gcomhréir leis na leibhéil éifeachtúlachta a leagtar síos in Airteagal 3 agus in Airteagal 4;
4. Úsáidí leighis: táirgí a chumhdaítear le Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle;
5. Córas íonú aeir comhtháite: teaglaím ina bhfuil teicníc íonúcháin aeir amháin nó níos mó dá dtagraítear i bpointí 7, 8, 9 agus 10 agus is féidir a shuiteáil i gcóras aerála, téimh nó aerchóirithe foirgnimh nó feithicle;
6. Córas uathrialaitheach íonúcháin aeir: teaglaím arb é atá ann ceann amháin nó níos mó de na teicnící íonúcháin aeir dá dtagraítear i bpointí 7, 9 agus 10, bíodh sé cúpláilte ar bhealach rialála le córas aerála, téimh nó aerchóirithe nó ná bíodh, sochorraithe nó daingnithe de bhalla nó de shíleáil, a oibríonn go neamhspleách, agus a fhéadfar a shuiteáil i seomra i bhfoirgneamh nó i bhfeithicil;
7. Scagaire HEPA: Scagaire HEPA aicme H13 nó níos airde ag a bhfuil éifeachtúlacht coinneála 99.95 % ar a laghad de réir chaighdeáin NBN EN 1822:2019 nó EN ISO 29463-5;
8. EPA scagaire: Scagaicme E12 nó níos airde a bhfuil éifeachtúlacht coinneála 99.5 % ar a laghad acu de réir chaighdeáin NBN EN 1822:2019 nó EN ISO 29463-5;
9. Deascóir leictreastatach: córas íonúcháin aeir atá feistithe le córas gabhála chun cáithníní agus aerasóil chrochta a bhailiú trí éifeacht leictreastatach. Cinntear na leibhéil éifeachtúlachta in Airteagal 3 maidir le córais chomhtháite íonúcháin aeir agus in Airteagal 4 maidir le córais uathrialaitheacha íonúcháin aeir;
10. Córas UV-C: córas íonú aeir go n-úsáideann solas UV-C le tonnfhad de idir 240 agus 280 nanamètres. Is féidir le córais a bheith oscailte nó dúnta. Cinntear na leibhéil éifeachtúlachta in Airteagal 3 maidir

le córais chomhtháite íonúcháin aeir agus in Airteagal 4 maidir le córais uathrialaitheacha íonúcháin aeir;

11. Orgánach tástála: *Bacillus subtilis* úsáidtear spóir mar ionad na víris éagsúla atá i láthair in aerasóil.
12. CADR nó Ráta Glan Seachadta Aeir: cainníocht an aeir íonaithe in aghaidh na huaire (arna sloinneadh i m<sup>3</sup> in aghaidh na huaire);
13. Ianú: an próiseas trína gcailleann nó trína bhfaigheann adamh nó móilín leictreoin ó staid neodrach trí bhíthin fuinnimh, a bheith ina cháithnín luchtaithe, ar a dtugtar ian freisin;
14. Seirbhís phoiblí: An tSeirbhís Phoiblí Cónaidhmeach, Sláinte, Sábháilteacht an tSlabhra Bia agus an Comhshaol, Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil, an Rannóg Beartais um Tháirgí Ceimiceacha agus um Shubstaintí;
15. Éileamh éifeachtúlachta agus sábháilteachta: cumarsáid scríofa, lena n-áirítear trí shiombailí, maidir leis na leibhéal éifeachtúlachta i gcoinne víris aerasóil de chórais uathrialaitheacha agus chomhtháite íonúcháin aeir agus maidir le sábháilteacht na gcórais íonúcháin aeir sin do shláinte an úsáideora, an suiteálaí agus an phobail, i spásanna ina bhfuiltear ag súil le héifeachtaí na gcórais sin.

Greamófar an chumarsáid sin den phacáistíocht nó d'aon mheán faisnéise eile a ghabhann le córais íonúcháin aeir uathrialaitheacha agus chomhtháite, lena n-áirítear eilimintí cumarsáide ar líne má dhéantar tagairt don chumarsáid ar líne seo maidir leis na córais iad féin nó ar a bpacáistíocht, cé is moite de thagairtí do shuíomh gréasáin na cuideachta nach mbaineann le héifeachtúlacht víreas aerasóil agus le sábháilteacht an chórais;

16. Aire: an tAire Sláinte Poiblí.

**Airteagal 3. § 1.** Comhlíonann na córais íonúcháin aeir chomhtháite ceanglais theicniúla a ráthaíonn leibhéal éifeachtúlachta an chórais i gcoinne víris aerasóil agus a áiríonn sábháilteacht an táirge maidir le sláinte an úsáideora, an suiteálaí agus an phobail.

§ 2. Comhlíonann na córais íonúcháin aeir atá le comhtháthú na coinníollacha seo a leanas:

1. I gcás scagairí (H)EPA a úsáid, comhlíonann siad caighdeán an EPA d'aicme E12 nó níos airde;
2. I gcás scagairí (H)EPA a úsáid, déantar iad a chomhtháthú sa chóras aerála, téimh nó aerchóirithe, i gclós séalaithe chun aon sceitheadh féideartha a chosc, ionas go mbeidh éifeachtúlacht iomlán an chórais comhionann le héifeachtúlacht an scagaire amháin, ar fud raon ráta sreafa oibriúcháin an aonaid.  
Soláthróidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh treoracha agus coinníollacha maidir lena athsholáthar sa doiciméadacht theicniúil;
3. I gcás deascóirí leictreastatacha a úsáid chun aer éillithe a íonú, is é éifeachtúlacht scagairí EPA ar a laghad a bheidh in éifeachtúlacht scagairí CCE, ar fud raon ráta sreafa oibriúcháin an aonaid ina suiteálfar é;

4. I gcás ina n-úsáidtear deascóir leictreastatach, beidh an córas bailithe deascán in-athsholáthraithe. Soláthróidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh treoracha agus coinníollacha maidir lena athsholáthar sa doiciméadacht theicniúil. Taispeántar an táirgeadh ózóin ar an gcóras íonaithe aeir agus ní mór dó cloí leis an gcaighdeán sábháilteachta formheasta IEC 60335-2-65;
5. I gcás ina n-úsáidtear córas UV-C, ní mór tonnfhad na lampaí UV-C a ráthú ag an monaróir nó ag an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh;
6. I gcás ina n-úsáidtear córas UV-C chun aer éillithe a íonú, ní mór dóibh an t-orgánach tástála a dhíchumasú le héifeachtúlacht 99.5 % ar a laghad thar raon sreafa oibriúcháin iomlán an aonaid ina suiteálfar an córas UV-C;
7. I gcás ina n-úsáidtear córas UV-C, comhlíonfaidh siad caighdeán sábháilteachta EN ISO 15858 agus dearfar iad sa chaoi go gcuirfear na lampaí ansin i bhfeireadh nach féidir le haon solas UV-C éalú aisti. Soláthróidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh sa lámhleabhar teicniúil na treoracha maidir le cothabháil, minicíocht athsholáthair lampaí UV-C agus na bearta coisctheacha a bheidh le déanamh maidir le nochtadh i gcás aon oscailt den cásáil.

**Airteagal 4. § 1.** Comhlíonann córais uathrialaitheacha íonúcháin aeir ceanglais theicniúla lena ráthaítear leibhéil éifeachtúlachta an chórais i gcoinne víris aerasóil agus lena n-áiríthítear sábháilteacht an chórais um shláinte an úsáideora, an shuiteálaí agus an phobail.

§ 2. Comhlíonann córais uathrialaitheacha íonúcháin aeir na coinníollacha seo a leanas:

1. I gcás scagairí HEPA a úsáid chun aer éillithe a íonú, comhlíonann siad aicme H13 nó níos airde;
2. I gcás scagairí HEPA a úsáid, déantar iad a chomhtháthú i gcásáil atá séalaithe go heirméiteach chun aon sceitheadh a d'fhéadfadh a bheith ann a chosc, chun a áirithiú go bhfuil éifeachtúlacht iomlán an chórais comhionann le héifeachtúlacht an scagaire amháin, ar fud raon ráta sreafa oibriúcháin an aonaid;
3. I gcás scagairí HEPA a úsáid, soláthróidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh treoracha agus coinníollacha chun é a athsholáthar sa doiciméadacht theicniúil;
4. I gcás deascóir leictreastatach a úsáid chun aer éillithe a íonú, beidh an éifeachtúlacht cothrom, ar a laghad, le héifeachtúlacht scagairí HEPA aicme H13, ar fud raon ráta sreafa oibriúcháin an aonaid;
5. I gcás ina n-úsáidtear deascóir leictreastatach, beidh an córas bailithe deascán in-athsholáthraithe. Soláthróidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh treoracha agus coinníollacha maidir lena athsholáthar sa doiciméadacht theicniúil. Taispeántar an táirgeadh ózóin ar an gcóras íonaithe aeir agus ní mór dó cloí leis an gcaighdeán sábháilteachta formheasta IEC 60335-2-65;
6. Is iad seo a leanas rátaí sreafa aeir na gcórais íonaithe aeir a úsáideann scagaire HEPA nó deascóir leictreastatach:
  - a. go bhfuil siad ráthaithe ag an monaróir nó ag an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh;

- b. arna shloinneadh i m<sup>3</sup> in aghaidh na huaire faoi dhálaí tagartha teochta ag 20 °C agus brú atmaisféarach de 1013.25 mbar;
- c. tomhaistear é ag asraon an chórais agus leis na comhpháirteanna uile a sholáthraíonn an monaróir, de réir chaighdeán NBN-EN-ISO 5801, larscríbhinn A “Sreabh aeir a chinneadh”, Airteagal A.3 “Modhanna trí réimse an treoluais a thaiscéaladh” agus i gcomhréir le hlarscríbhinn 1 a ghabhann leis an bhForaithne seo. Tá luach an tsreafa aeir arna shloinneadh cothrom leis an sreabhadh aeir tomhaiste arna cheartú i ndáil leis na coinníollacha tagartha de réir na foirmle:

$$D_{corr} = D_{mes} * \left( \frac{\frac{pa}{1013,25} * 293,15}{273,15 + ta} \right)$$

- d. *D* an t-aershreabhadh uasta arna cheartú do na coinníollacha tagartha 20 °C agus 1013.25 mbar, in m<sub>corr</sub><sup>3</sup>/h;
- e. *D* an t-aershreabhadh uasta tomhaiste, i m<sub>MES</sub><sup>3</sup>/h;
- f. is é *pabrú* an atmaisféir i mbar;
- g. is é *ta* an mheánteocht aeir in °C;

Sonrófar sreafaí aeir an chórais ar an bhfeiste nó sa lámhleabhar teicniúil. Más féidir sreafaí aeir iolracha a bhaint amach, ní mór iad go léir a lua ar an bhfeiste nó sa lámhleabhar teicniúil.

Is é CADR toradh an iolraithe idir éifeachtúlacht agus sreabhadh aeir an chórais íonaithe aeir. Déanfaidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh CADR a chórais a chur in iúl.

Luaitear leibhéal cumhachta fuaime (L<sub>w,A</sub>) gach sreabhadh aeir sa lámhleabhar teicniúil. Sloinntear an leibhéal fuaime i ndeicibeilí (dB(A)) agus tomhaistear é de réir NBN EN ISO 3741 nó NBN EN ISO 3743-2;

- 7. I gcás ina n-úsáidtear córas UV-C, áiritheoidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an táirge a chur ar an margadh go gcomhlíonfar pointí a go e.
  - a. Má tá an fhoinse UV-C istigh sa chásáil ina gcóireáiltear an t-aer (córas dúnta), comhlíonfaidh an córas caighdeán sábháilteachta formheasta EN IEC 60335-2-65.
  - b. Má dhíghalraíonn an córas an t-aer lasmuigh den cásáil le solas UV-C (córas oscailte), comhlíonfar na caighdeáin sábháilteachta fformheasta EN ISO 15858, EN IEC 62471 agus IEC PAS 63313.
  - c. Déanfar íonú aeir éillithe le héifeachtúlacht 99.95 % ar a laghad de dhíghníomhachtú an orgánaigh tástála ar fud raon sreafa an chórais, a chinntear mar a thuairiscítear in AHAM AC-5 leis an orgánach tástála, nó i gcaighdeán coibhéiseach idirnáisiúnta nó náisiúnta a úsáideann an t-orgánach tástála freisin.
  - d. Tugtar treoracha cothabhála agus eatraimh athsholáthair lampaí UV-C sa lámhleabhar teicniúil.
  - e. Taispeántar táirgeadh an ózóin ar an gcóras agus ní mór dó cloí leis an gcaighdeán sábháilteachta formheasta IEC 60335-2-65;
  - f. Ní úsáidtear an córas ach amháin i seomra ina bhfuil an aeráil cothrom le dhá athrú aeir ar a laghad in aghaidh na huaire. Luaitear an ceanglas suiteála seo ar phacáistiú an chórais agus sa lámhleabhar teicniúil;

8. Is iad seo a leanas sreafaí aeir na gcóras UV-C le gaothrán:
- go bhfuil siad ráthaithe ag an monaróir nó ag an duine atá freagrach as an gcur ar an margadh;
  - arna shloinneadh i m<sup>3</sup> in aghaidh na huaire i gcomparáid leis na dálaí tagartha teochta ag 20 °C agus brú atmaisféarach de 1013.25 mbar;
  - tomhaiste ag asraon an chórais agus leis na comhpháirteanna uile a sholáthraíonn an monaróir, de réir chaighdeán NBN-EN-ISO 5801, larscríbhinn A “Sreabh aeir a chinneadh”, A.3 “Modhanna trí réimse an treoluais a thaiscéaladh” agus i gcomhréir le hlarscríbhinn 1 a ghabhann leis an bhForaithne seo. Tá luach an tsreafa aeir arna shloinneadh cothrom leis an sreabhadh aeir tomhaiste arna cheartú i ndáil leis na coinníollacha tagartha de réir na foirmle:

$$D_{corr} = D_{mes} * \left( \frac{\frac{pa}{1013,25} * 293,15}{273,15 + ta} \right)$$

- $D$  an t-aershreabhadh uasta arna cheartú do na coinníollacha tagartha 20 °C agus 1013.25 mbar, in m<sub>corr</sub><sup>3</sup>/h;
- $D$  an t-aershreabhadh uasta tomhaiste, i m<sub>MES</sub><sup>3</sup>/h;
- is é  $pabrú$  an atmaisféir i mbar;
- is é  $ta$  an mheánteocht aeir in °C;

Sonrófar sreafaí aeir an chórais ar an bhfeiste nó sa lámhleabhar teicniúil. Má tá níos mó ná sreabhadh aeir amháin ar fáil, ní mór iad go léir a lua ar an bhfeiste nó sa lámhleabhar teicniúil;

Ní mór don mhonaróir nó don duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh an CADR a chur in iúl. Maidir le córais íonaithe aeir UV-C atá dúnta agus oscailte, cinntear CADR mar a thuiriscítear i gcaighdeán AHAM AC-5 leis an orgánach tástála, nó i gcaighdeán coibhéiseach atá ceadaithe go hidirnáisiúnta nó go náisiúnta a úsáideann an t-orgánach tástála freisin;

Luaitear leibhéal cumhachta fuaime (L<sub>w,A</sub>) gach sreabhadh aeir sa lámhleabhar teicniúil. Sloinntear an leibhéal fuaime i ndeicibeilí (dB(A)) agus tomhaistear é de réir NBN EN ISO 3741 nó NBN EN ISO 3743-2.

9. Maidir le córais UV-C gan gaothrán, sonrúidh an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh an méid seo a leanas:
- An CADR a chóras UV-C. Maidir le córais íonúcháin aeir atá iata agus oscailte UV-C, cinntear CADR mar a thuiriscítear i gcaighdeán AHAM AC-5 nó i gcaighdeán coibhéiseach atá formheasta go hidirnáisiúnta nó go náisiúnta agus a úsáideann an t-orgánach tástála freisin;
  - Tugtar an leibhéal cumhachta fuaime (L<sub>w,A</sub>) do gach suíomh sa lámhleabhar teicniúil. Sloinntear an leibhéal cumhachta fuaime i ndeicibeilí (dB(A)) agus tomhaistear é de réir chaighdeán NBN EN ISO 3741 nó NBN EN ISO 3743-2.

**Airteagal 5. § 1.** Ní chuirfear ar an margadh córais uathrialaitheacha agus chomhtháite íonúcháin arb éard atá iontu ceann amháin nó níos mó de na teicnící seo a leanas, bíodh aerú acu nó ná bíodh:

- Córais a úsáideann giniúint ózóin agus scaoileadh dáileogach ózóin in áit ar leith;
- Córais a úsáideann plasma fuar;

3. Córais lena n-úsáidtear solas UV-C a bhfuil tonnfhad acu atá faoi bhun agus os cionn na teorann 240-280 nm;
  4. Córais a chomhcheanglaíonn solaid UV agus fóta-catacha (TI go príomha<sub>2</sub>);
  5. Córais lena n-úsáidtear aerianú gan deascáin a ghabháil;
  6. Córais a úsáideann scaoileadh dáileogach sárocsaíd hidrigine isteach sa spás nó sa sreabhadh aeir.
- § 2. Féadfaidh an tAire maoluithe a údarú ar bhonn tuairim na seirbhíse poiblí.

Baineann na díolúintí le táirgí uathrialaitheacha agus comhtháite íonúcháin dá dtagraítear i mír 1 agus faightear iad ina n-aonar. Beidh díolúintí bailí go ceann trí bliana ón dáta a bhfaighfear iad.

Cuirfear iarrataí ar dhíolúine faoi bhráid na seirbhíse poiblí ar an suíomh gréasáin seo a leanas:

<http://.....>

Déanfar iarrataí ar mhaolú a mheasúnú ar bhonn comhad iomlán, mionsonraithe agus struchtúrtha mar seo a leanas:

1. Achoimre ar an gcomhad atá struchtúrtha de réir phointí 2 go 9. Déanfar an fhianaise agus na doiciméid eile a bhailíochtaíonn comhréireacht an chórais íonaithe aeir a chur i gceangal leis an achoimre;
2. Sainnithint an iarratasóra: sloinne agus céadainm, seoladh gnó, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist gnó;
3. Tuairisc ar an gcóras iomlán, ar a chomhábhair, ar líníocht theicniúil agus ar mhodh oibriúcháin an táirge iomláin;
4. Lámhleabhar an chórais ina ndéantar cur síos ar choinníollacha cothabhála, úsáide agus suiteála.
5. Tástálacha, trialacha agus tuarascálacha ar leibhéil éifeachtúlachta an chórais iomláin i gcoinne víris aerásóil, chomh maith leis na conclúidí a áiríthíonn an monaróir nó an duine atá freagrach as a chur ar an margadh go bhfuil a tháirge éifeachtach de réir na gcaighdeán seo a leanas, arna ndéanamh ag saotharlann chreidiúnaithe:
  - a. éifeachtúlacht scagaire aicme CCE E12 ar a laghad má shuiteálfar an teicneolaíocht dá dtagraítear in §1, pointí 1-6 i gcóras comhtháite;
  - b. éifeachtúlacht scagaire HEPA H13 ar a laghad má shuiteáiltear an teicneolaíocht dá dtagraítear i §1, pointí 1-6 i bhfeiste uathrialach;
6. Leibhéil éifeachtúlachta an chórais i gcoinne víris aerásóil a áirithiú le haghaidh am áirithe úsáide agus na bearta arna ndéanamh chun na leibhéil éifeachtúlachta sin a áirithiú le himeacht ama;
7. Fianaise eolaíoch maidir le sábháilteacht an táirge do shláinte an úsáideora, an suiteálaí agus an phobail ionas go mbeidh aon is féidir éifeacht dhíobhálach ar an tsláinte a shainnithint. Cuirtear an fhianaise sin ar fáil le torthaí na dtástálacha a rinneadh i saotharlann chreidiúnaithe;
8. Tuairisc ar na coinníollacha maidir le suiteáil, cothabháil agus úsáid an táirge i dtimpeallacht atá le cóireáil;
9. Tuairisc ar na coinníollacha suiteála agus úsáide nach féidir an córas a úsáid fúthu;
10. Tuairisc ar na coinníollacha maidir le trealamh atá éillithe leis an víreas a dhiúscairt.

Ní ghlacfar ach le hiarratais chomhlánaithe agus ní dhéanfar próiseáil orthu.

Cuirfidh an tseirbhís phoiblí a tuairim réasúnaithe in iúl don Aire laistigh de 30 lá oibre tar éis an t-iarratas ar dhíolúine a dhéanamh.

Féadfaidh an tAire iarratas ar dhíolúine a dhiúltú mar gheall ar an easpa fianaise ar éifeachtúlacht an táirge i gcoinne víreas aerásóil nó mar gheall ar an easpa fianaise ar shábháilteacht an táirge do shláinte an úsáideora, an suiteálaí nó an phobail, i spásanna ina bhfuil éifeachtaí an táirge. Táthar ag súil leis an táirge.

Nuair a ghlacfaidh an tAire le hiarratas ar dhíolúine, cuirfear in iúl don iarratasóir é agus foilseofar é ar shuíomh gréasáin na seirbhíse poiblí. Ní fhoilsítear ar an suíomh gréasáin ach sonraí a bhaineann le táirgí a bhaineann tairbhe as díolúine, agus ní fhoilsítear aon sonraí pearsanta.

**Airteagal 6. § 1.** Chun críocha faireachais margaidh, is é an monaróir nó an duine atá freagrach as córais íonaithe aeir uathrialaitheacha nó comhtháite a chur ar an margadh a mhaíonn go bhfuil siad éifeachtach nó sábháilte i gcoinne víris aerásóil, úsáidfídh sé an lipéad a sholáthraíonn an tseirbhís phoiblí.

Fianaíonn an lipéad seo go bhfuil an córas íonú aer a bhí aitheanta an tseirbhís phoiblí a bheith ag comhlíonadh na n-oibleagáidí atá leagtha amach san Fhoraithe seo. Foilsíonn an tseirbhís phoiblí liosta de aitheanta córais íonaithe aeir ar shuíomh gréasáin an CCT um Shláinte Phoiblí.

Is é an lipéad thuasluaite an t-aon bhealach chun cumarsáid a dhéanamh faoi aitheantas próiseas.

§2. Chun lipéad aitheantais a fháil, ní mór don mhonaróir nó don duine atá freagrach as córas íonaithe aeir a chur ar an margadh comhad teicniúil a chur isteach tríd an suíomh gréasáin <http://.....>

Deimhnítear ar an lipéad a bhronntar go gcomhlíonann an comhad teicniúil a chuir an monaróir nó an duine atá freagrach as an gcóras a chur ar an margadh na hoibleagáidí a leagtar amach san Fhoraithe seo.

Ní ghlacfar ach le comhaid chomhlánaithe agus ní dhéanfar iad a phróiseáil ach amháin. Tá an fhaisnéis seo a leanas sa chomhad:

§ 2. Iarrtar an fhaisnéis seo a leanas:

1. Ainm an táirge/trádainm;
2. Maidir leis an duine atá freagrach as an gcur ar an margadh/monaróir: sloinne agus céadainm/ainm na cuideachta, seoladh gnó, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist gnó;
3. An duine teagmhála: céadainm, sloinne, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist gnó;
4. Lámhleabhar córais sna teangacha náisiúnta ina ndéantar cur síos ar na coinníollacha cothabhála, úsáide agus suiteála;
5. Faisnéis maidir le conas víris a chomhrac: Scagaire HEPA/ scagaire EPA/deascán leictreastatach/UV-C;
6. Tástálacha, trialacha agus tuarascálacha ar na leibhéil éifeachtúlachta i gcoinne víris aerásóil ar an gcóras iomlán chomh maith leis na tástálacha a bhí ar an monaróir nó ar an duine atá freagrach as an táirge a chur ar an margadh lena áirithiú go bhfuil a tháirge éifeachtach de réir na gcaighdeán atá liostaithe in Airteagal 3, § 2 nó in Airteagal 4 § 2 a rinne saotharlann chreidiúnaithe;
7. Fianaise eolaíoch ar shábháilteacht an táirge do shláinte an úsáideora, an suiteálaí agus an phobail, ionas nach féidir aon éifeacht dhíobhálach ar an tsláinte a shainiú. Léirítear an fhianaise sin le torthaí tástálacha a rinneadh i saotharlann chreidiúnaithe;
8. Torthaí agus tuarascálacha na dtástálacha, na dtrialacha agus na dtomhas dá dtagraítear in Airteagal 4(2), 6., 7. agus 8. ;
9. Toisí táirge (fad x leithead x airde);
10. Meáchan an táirge, i gcileagram;
11. An voltas leictreach a úsáidtear, i bhvolta (V), agus an chumhacht ag cumhacht rátáilte, i kW.



Ní ghlacfar ach le comhaid chomhlánaithe agus ní dhéanfar iad a phróiseáil ach amháin.

**Airteagal 7.** § 1. Chun seiceáil a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcóras dá dtagraítear in Airteagal 3 agus Airteagal 4 agus na gcóras dá dtagraítear in Airteagal 5 a bhain tairbhe as eisceacht ón tseirbhís phoiblí i siopaí nó ar ardáin siopadóireachta ar líne, beidh gá le tástálacha agus tomhais ó shaotharlann chreidiúnaithe.

§ 2. Chun críocha na dtástálacha agus na dtomhas dá dtagraítear i mír 1, an monaróir nó an duine atá freagrach as córais íonúcháin aeir uathrialaitheacha nó chomhtháite a chur dhá fheiste chomhionanna a chur ar fáil don tseirbhís phoiblí saor in aisce;

§ 3. Greamóidh an tseirbhís phoiblí séalaí den dá chóras dá dtagraítear i mír 2. An monaróir nó an duine atá freagrach as córais íonaithe aeir uathrialaitheacha nó chomhtháite a chur ar an margadh, an chéad fheiste a sheachadadh chuig an tsaotharlann fhormheasta; coinníonn an monaróir an dara feiste nó an duine atá freagrach as córais íonúcháin aeir uathrialaitheacha nó chomhtháite a chur ar an margadh;

§ 4. Déanfar an dara feiste a sheachadadh chuig an tsaotharlann chreidiúnaithe don dara tuairim.

Sa chás seo, is iad na costais go léir a íocann an monaróir nó duine atá freagrach as córais íonúcháin aeir uathrialaitheacha nó chomhtháite a chur ar an margadh;

§ 5. Cuirfidh an tsaotharlann chreidiúnaithe an tuarascáil anailíse ar aghaidh chuig an roinn inniúil.

**Airteagal 8.** Is í an tseirbhís phoiblí amháin a bheidh freagrach as próiseáil sonraí pearsanta faoi Airteagal 5, Airteagal 6 agus Airteagal 7.

Déantar foráil in Airteagal maidir leis an uastréimhse choinneála do shonraí pearsanta atá le próiseáil **XX** an Dlí an 21 Nollaig 1998 maidir le caighdeáin táirgí chun tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn agus an comhshaol agus sláinte a chosaint.

**Airteagal 9.** Tiocfaidh an Fhoraithe seo i bhfeidhm 30 lá tar éis a fhoilsithe sa Moniteur Belge.

**Airteagal 10.** Beidh an tAire Sláinte Poiblí freagrach as an bhForaithe seo a cur chun feidhme.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an....

PHILIPPE,  
Ag an Rí:

An tAire Sláinte Poiblí,

Frank VANDENBROUCKE

larscríbhinn 1 de bhun Airteagal 3 agus Airteagal 4: Modheolaíocht chun sreabhadh aeir a thomhas

Is éard atá i dtomhas an tsreafa aeir tomhas a dhéanamh ar mheánluas an aeir (in m/sec) ag asraon an ghairis arna iolrú faoin dromchla séideadh in  $m^2$  agus arna iolrú faoi 3600. Léirítear an toradh i  $m^3/h$ .

Is éard atá i gceist le cinneadh an mheánluais aeir an treoluas aeir a thomhas i 10 bpointe ar a laghad a dháiltear go loighciúil agus go geoiméadrach chun an dromchla séideadh iomlán a chumhdach. Tabharfaidh an tsraith de 10 bpointe éagsúla ar a laghad meánluach tosaigh an treoluis aeir. Ní mór an tsraith seo a athdhéanamh faoi dhó sa bhreis chun gur féidir measúnú a dhéanamh ar stóinseacht an tomhais a dhéanann an t-oibreoir. Tá difríocht idir meánluasanna idir sraitheanna de  $\pm 5\%$  ar a mhéad inghlactha. Is é an luach deiridh a chuirtear san áireamh meán na dtrí shraith.

I gcás feistí a dhíchuireann aer le sreabhadh suaiteach, is gá, chun críocha tomhais, gabhálas a chur i bhfeidhm chun suaithheadh san eis-sreabhadh a laghdú. Úsáid ceartaitheoir sreafa nó bain úsáid as soc díreach a bhfuil a fhad 3 huairé ar a laghad trastomhas an bhuinne agus a leathnaíonn an sreabhadh chun luas nach bhfuil chomh suaiteach a chinntiú d'fhonn meánluas réalaióch a thomhas.

Le feiceáil a chur i gceangal leis ár Forairhne Ríoga de ...../...../..... na coinníollacha a chinneadh maidir le táirgí íonúcháin aeir a chur ar an margadh chun víris in-tarchurtha aerasóil a rialú chun críocha seachas críocha leighis.

Philippe,  
Ag an Rí:

An tAire Sláinte Poiblí,

Frank VANDENBROUCKE