



**ДИРЕКТОР НА ОТДЕЛ „ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

**НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 1-1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2016 Г. НА ДИРЕКТОРА НА
ОТДЕЛ „ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО И МОНТИРАНЕТО НА СТАЦИОНАРНИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ**

23 Април 2024 г., № 1-274/2024 (1.4 Е)

Вилнюс

С настоящото изменям Правилника за проектиране и монтаж на стационарни пожарогасителни системи, утвърден със Заповед № 1—1 от 6.1.2016 г. на директора на отдел „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Министерството на вътрешните работи „За одобряване на правилника за проектиране и монтаж на стационарни пожарогасителни системи“ и изменям таблица 1 от клауза 26, както следва:

„Таблица 1. Инженерни конструкции

№ на позици я	Предназначение	Индикатори, над които монтирането на SFE системи е задължително (Бележка 1)			
		Площ (кв. м.) (Бележка 2).	дължина (m)	обем (куб. м)	други показатели
1.	Транспортни комуникации				
1.1.	път		≥ 1000		тунели
1.2.	железопътен транспорт		≥ 1000		тунели
2.	Инженерни мрежи				
2.1.	нефтени мрежи			≥ 20000	в надземни резервоари при температура на възпламеняване от 120 °C и повече
				≥ 10000	в надземни резервоари при температура на

					възпламеняване на съхраняваните в тях течности под 120 °C
		≥ 100			в помпени станции за запалими и силно запалими течности
2.2.	електропреносни мрежи				във вертикални кабелни шахти за кабели с напрежение над 1000 V и с натоварване при пожар над 1 200 MJ/sq. m
					в хоризонтални кабелни тунели за кабели с напрежение над 1000 V и с натоварване при пожар над 1 200 MJ/sq. m
					за гасене на хидрогенератори и синхронни компенсатори с въздушно охлаждане в автоматизирани водноелектрически централи
					в помещения на приземния етаж на сгради с повече от един етаж, съдържащи трансформатори, трансформаторни подстанции или инверторни инсталации, пълни с масло, когато общото количество масло надвишава 10 тона;

					в помещения под нивото на приземния етаж, съдържащи трансформатори, трансформаторни подстанции или инверторни инсталации, пълни с масло, с други помещения по-горе, когато общото съдържание на масло надвишава 0,6 t
3.	Други строителни конструкции				
	конструкции на автоматизираната складова система (бележка 3)	≥ 750			конструкции, класифицирани в категории A _{sg} и B _{sg} в зависимост от риска от взрив или пожар
					съхранение и складиране на естествен или изкуствен каучук или продукти от тях, фармацевтични продукти и реактиви, нефт и продукти от тях в съдове, и по-специално запалими, силно запалими и горими течности
		≥ 2000			конструкцията се класифицират в категория C _g в зависимост от опасността от взрив или пожар
					конструкцията се класифицират в категория A _{sg} , B _{sg} и C _g в зависимост от опасността от взрив или пожар, а производството и
		≥ 250			

					материалите се съхраняват на стелажи, където височината на съхранение на производството и материалите от пода надвишава 5,5 m
--	--	--	--	--	---

Бележки:

1. При определяне на необходимостта от системата SFE се оценяват всички показатели в един ред.

2. Площта се измерва по площта на застроената площ или площта на проекцията на покрива на земята повърхност.

3. За стоманени носещи конструкции на сгради за автоматизирани системи за съхранение и когато съхранението на продукти и материали трябва да бъде осигурено на стоманени стелажи (рафтове), чиито конструкции се използват като носещи конструкции на сградата, изискванията за огнеустойчивост са тези, определени в основните изисквания за противопожарна безопасност [15.6] и не са задължителни, когато в съответствие със серия LST EN 12845 се монтират стационарни пожарогасителни системи между стелажите (рафтовете) и се осигурява допълнителна защита чрез автоматични пръскачки в съответствие с едно от посочените изисквания:

а. страничните пръскачки, които трябва да бъдат монтирани, трябва да са насочени най-малко към едната страна на конструкцията и трябва да са разположени равномерно по цялата височина на конструкцията на интервали, не по-малки от 4,6 m от пода. В този случай страничните пръскачки са разрешени за защита на стоманените носещи конструкции на сгради с неограничена височина за автоматизирани системи за съхранение;

б. стационарните пожарогасителни системи се монтират на тавана, като пръскачките имат номинална температура 68 °C или 79 °C, с минимална изчислена пожарогасителна площ от 260 кв.м. Когато височината на съхранение на материалите, изчислена от пода, е между 4,6 m и 6,1 m, пръскачките могат да бъдат оборудвани с номинална температура по-висока от 141 °C, изчислена в съответствие с проектните параметри, посочени в точка 7.2 от LST EN 12845:2015+A1:2020.

в. монтирани на тавана пръскащи системи за Бърза реакция за ранно потушаване (ESFR) или пръскащи системи със Специфично приложение в режим на управление (CMSA).

Генерален
директор на Вътрешната служба

Saulius Greičius