

Dne a na základě § 30a odst. 1, § 32 odst. 10 a 11, § 32a odst. 1, § 33a odst. 8, § 43 odst. 3, § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 62 odst. 1, § 63 odst. 1, § 64 odst. 9a a 11 a § 65 odst. 1 stavebního zákona spolkové země Dolní Rakousko z roku 2014, Zems. věst. (LGBI.) č. 1/2015, ve znění LGBI. XX/XXXX, vydala zemská vláda Dolního Rakouska tuto vyhlášku:

Změny dolnorakouské vyhlášky o stavebním inženýrství z roku 2014 (NÖ BTV 2014)

Dolnorakouská vyhláška o stavebním inženýrství z roku 2014, Zems. věst. č. 4/2015, se mění následovně:

1. V obsahu zní nadpis části IV oddílu C takto:
„Spalovací zařízení se jmenovitým tepelným výkonem nepřesahujícím 400 kW“
2. V obsahu je pro § 26b uvedeno:
„Povinnosti **provozovatele a** vlastníka středních spalovacích zařízení“
3. V obsahu znějí položky v části IV, oddílu G a § 30a takto:
„se vypouští“
4. V obsahu se za část V vkládá nová část Va:
**„Část Va
Skladování dřevěných pelet**

§ 31a Skladování dřevěných pelet
5. § 1 odst. 2 pododstavec 3 se zrušuje.
6. § 3 odst. 1 druhá věta zní:

„Přílohy 1 až 6 jsou zněním **Pokynů OIB 1 až 6**, vydání z května 2023, v každém jednotlivém případě platné v Dolním Rakousku.“

7. § 3 odst. 2 druhá věta zní:
Přílohy 7 a 8 jsou zněním „**Pokynů OIB – Definice**“ a „**Pokynů OIB – Citované normy a další technické předpisy**“, květen 2023, v každém jednotlivém případě je vydání platné v Dolním Rakousku.“

8. § 5 odst. 1 poslední odrážka zní

„– Příloha 5 (Pokyn OIB č. 5), **body 2 a 3**
Stavební zvuková izolace a akustika místnosti.

9. V § 6 odst. 1 se doplňuje tato věta:

„V případě mateřských škol ve stávajících budovách může být výška místnosti snížena až na 2,50 m, pokud je plocha místnosti odpovídajícím způsobem nadměrná (objemová kompenzace).“

10. V § 12 se doplňuje nový odstavec (8):

„(8) Návrh parkovacích míst pro obytné budovy s více než dvěma byty mimo budovy je ekologický a šetrný ke klimatu, zejména pokud:

1. infiltrační kapacita a zadržování vody jsou zajištěny vodopropustnými zemními povrchy;
2. parkovací místa jsou využívána k výrobě energie z obnovitelných zdrojů (např. fotovoltaické systémy); nebo
3. zlepšení mikroklimatu (produkce O₂, vázání CO₂, filtrování jemného prachu a znečišťujících látek, ochrana před větrem) a zastínění parkovacích míst prostřednictvím výsadby vegetace odpovídající danému místu

Opatření, která jsou zvláště vhodná k provedení k zajištění cílů v konkrétním případě, musí být vysvětlena a odůvodněna ve specifikaci budovy.

Na každém parkovacím místě musí být řádně provedeno alespoň jedno vhodné opatření šetrné ke klimatu.

11. Ustanovení § 15 odst. 4 zní:

„**Pro spalovací zařízení se jmenovitým tepelným výkonem nepřesahujícím 400 kW**, pokud použití zařízení na čištění výfukových plynů zajišťuje dodržení mezní hodnoty pro chlorid vodíku 30 mg/Nm³ (na základě obsahu kyslíku 11 %), lze rovněž použít paliva s vyšším obsahem chloru (více než 1 500 mg/kg sušiny).“

12. V § 16 se zrušují odstavce 1 a 2. Dosavadní pododstavce 3, 3a a 4 se stávají pododstavci 1, 2 a 3.

13. Nadpis části IV oddílu C zní:

„**Spalovací zařízení se jmenovitým tepelným výkonem nepřesahujícím 400 kW**“

14. § 23 odst. 1 první věta zní:

„**Kotle** na plyná, kapalná a tuhá paliva **o jmenovitém tepelném výkonu nepřesahujícím 400 kW** musí během provozu splňovat následující **mezní hodnoty**:“

15. § 23 odst. 2 první věta zní:

„**Kotle o jmenovitém tepelném výkonu nepřesahujícím 400 kW**, provozované na **nestandardizovaná biogenní paliva**, musí během provozu splňovat tyto mezní hodnoty:“

16. § 23 odst. 2 pododstavec 1 poslední věta (poznámka pod čarou) zní:

„— Pro **kotle** se jmenovitým tepelným výkonem nepřesahujícím 100 kW může být mezní hodnota překročena až o 50 % v případě provozu s částečným zatížením nižším než 50 % jmenovitého tepelného výkonu.“

17. V § 24, věta první zní:

„Pro **kotle o jmenovitém tepelném výkonu nepřesahujícím 400 kW**, které byly instalovány před 6. listopadem 2013 (vstup šesté změny dolnorakouské vyhlášky o stavebním inženýrství z roku 1997 v platnost, LGBl. 8200/7-7), platí pro provoz tyto mezní hodnoty:“

18. § 26b zní:

„§ 26b

Povinnosti provozovatele a vlastníka středních spalovacích zařízení

(1) V případě středních spalovacích zařízení, kde se ke splnění mezních hodnot emisí používá sekundární zařízení k regulaci emisí, musí **provozovatel** vést záznamy o účinném nepřetržitém provozu tohoto regulačního zařízení nebo mít k dispozici informace, které to prokazují.

(2) **Provozovatel** uchovává následující:

- a) schválení, včetně případných schválení změn;
- b) výsledky zkoušek a záznamy a informace uvedené v odstavci 1;
- c) případně záznamy o provozních hodinách podle § 26a odst. 2 a 4;
- d) záznamy o druhu a množství paliv použitých v zařízení a o všech poruchách nebo selháních sekundárního zařízení pro kontrolu emisí;
- e) záznamy o případech nedodržení požadavků a o opatřeních přijatých v této souvislosti.

Údaje a informace uvedené v bodech b) až e) se uchovávají po dobu nejméně šesti let.

(3) **Provozovatel** na požádání bez zbytečného odkladu zpřístupní stavebnímu úřadu údaje a informace uvedené v odstavci 2. Stavební úřad může takovou žádost vydat za účelem ověření souladu s požadavky této vyhlášky. V každém případě stavební úřad takovou žádost vydá, pokud osoba požádá o přístup k údajům nebo informacím uvedeným v odstavci 2.

(4) **Provozovatel** musí udržovat dobu uvádění středních spalovacích zařízení do provozu a ukončování jejich provozu co nejkratší.

(5) **Vlastník poskytne provozovateli schválení, včetně případných schválení změn.**

19. V části IV se zrušují oddíl G a § 30a.

20. Za část V se vkládá nová část Va:

„Část Va Skladování dřevěných pelet

§ 31a

Skladování dřevěných pelet

(1) Místnosti, v nichž jsou dřevěné pelety skladovány, musí být přirozeně nebo mechanicky větrány směrem ven tak, aby nevznikala žádná koncentrace CO

škodlivá pro člověka. Pro skladování nejvýše 15 tun dřevěných pelet v místnostech, které nejsou využívány jako obytné nebo pracovní prostory a jejichž objem je čtyřikrát větší než skladovací objem, je tento požadavek v každém případě splněn, pokud je průřez volného větrání nejméně 15 cm² na tunu uskladněných dřevěných pelet.

(2) Není-li podlahová úroveň skladovacích prostor pro dřevěné pelety nad úrovní 100leté povodně nebo nad nejvyšší hladinou podzemní vody (HGW), musí být zajištěno, aby bobtnání dřevěných pelet ve vlhkém prostředí nezpůsobilo poškození konstrukce. To je v každém případě zajištěno, pokud objem volné expanze činí 30 % skladovacího objemu nad uskladněnými peletami.

21. V § 43 odstavec 2 zní:

„(2) Tato vyhláška byla oznámena Komisi jako **technický předpis** podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, kterou se stanoví postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37, **nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, kterou se stanoví postup pro poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1, oznámeno Komisi:**

Oznámení 2014/362/A (konec odkladné lhůty: 27. října 2014)

Oznámení 2020/660/A (konec odkladné lhůty: 21. ledna 2021)

Oznámení xxxx/xxxx/A (konec odkladné lhůty:)

22. V § 45 se doplňuje následující odstavec 6:

„(6) Změny dolnorakouské vyhlášky o stavebním inženýrství z roku 2014, zveřejněné jako LGBI. č. XX/XXXX, vstoupí v platnost dnem následujícím po dni zveřejnění. **Probíhající řízení** v tento den musí být dokončena v souladu s předchozím právním stavem. Ustanovení § 1 odst. 2 pododstavce 3, oddílu G a § 30a pozbývají platnosti dnem následujícím po zveřejnění.“

23. Přílohy 1 až 9, 12 a 14 až 16 znějí: