

232**DEKREET,**

4. juuli 2023,

millega muudetakse dekreeti nr 23/2008 hoonete tulekaitse tehniliste nõuete kohta, mida on muudetud dekreediga nr 268/2011.

Vastavalt tulekaitseseaduse nr 133/1985 (muudetud seadusega nr 186/2006) artikli 24 lõikele 3 sätestab siseministeerium järgmist.

Artikkel I

Dekreeti nr 23/2008 hoonete tulekaitse tehniliste nõuete kohta, mida on muudetud dekreediga nr 268/2011, muudetakse järgmiselt.

1. Paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevast dekreedist teatati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

2. Paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Lõiked 3–6 nummerdatakse ümber lõigeteks 2–5.

3. Paragrahv 23, sealhulgas pealkiri ja joonealused märkused 9 ja 10, sõnastatakse järgmiselt:

„§ 23**Hoone või selle osa, mis on ette nähtud kooli, kooliasutuse või koolieelse lasteasutuse tegevuseks**

(1) Hoone või selle osa projekteerimisel, mis on ette nähtud kooli või kooliasutuse tegevuseks või laste regulaarse, pikaajalise ja korduva hoiu tagamiseks kuni nende koolikohustuse alguseni⁹⁾, järgitakse selle dekreedi 1. lisa 1. osa punktis 1 osutatud Tšehhi tehnilist standardit, kui allpool ei ole sätestatud teisiti.

(2) Koolieelse lasteasutuse iga klassiruum peab moodustama eraldi tuletõkkesektsiooni.

(3) Koolieelse lasteasutuse klassiruum ei tohi asuda kõrgemal kui teisel maapealsel korrusel ega maa-alusel korrusel, välja arvatud juhul, kui evakuatsioonipäas viib otse õue.

(4) Puuetega õpilastele või lastele mõeldud koolieelse lasteasutuse või alg-, põhi- või keskkooli hoones ning hoones, milles on ruumid, mis on ette nähtud lastehoiuteenuste osutamiseks lasterühmas, ei tohi

evakuatsiooniteedel kasutada pendel- ega pöörduksi.

(5) Õppeasutuse hoone, mis on ette nähtud majutuseks¹⁰⁾ või ruumid, mis on mõeldud majutamiseks õppeasutuse hoones, peavad vastama §-des 17 ja 17a sätestatud tingimustele.

⁹⁾ Näiteks seadus nr 561/2004 alus-, alg-, kesk-, kutse- ja muu hariduse kohta (haridusseadus), muudetud kujul, seadus nr 247/2014 lastehoiuteenuste osutamise kohta lasterühmades ja sellega seotud õigusaktide muutmise kohta, muudetud kujul, seadus nr 455/1991 kutsealade kohta, muudetud kujul.

¹⁰⁾ Seadus nr 561/2004 alus-, alg-, kesk-, kutse- ja muu hariduse kohta (haridusseadus), muudetud kujul.,

4. Paragrahvi 23 järele lisatakse uus paragrahv 23a, mis sõnastatakse koos pealkirjaga järgmiselt:

„§ 23a**Tulekaitsenõuded kasutamiseks ruumides, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas**

(1) Ruumid, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas, välja arvatud sanitaarruumid, ja ühendatud kaitsmata evakuatsioonitee, peavad olema varustatud autonoomse tuvastus- ja signaalseadmega või sama tõhusa seadmega.

(2) Ruumid, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas, peavad olema varustatud vähemalt ühe käsitulekustutiga, mille tulekustutustõhusus on vähemalt 21A.

(3) Ruumid, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas, peavad moodustama eraldi tuletõkkesektsiooni või olema hoone muudest ruumidest eraldatud vaheseinaga, mille tulekindlus on vähemalt 30 minutit. Esimeses lauses osutatud ruumides võib lasterühmas pakkuda ainult ühte lastehoiuteenust.

(4) Ühte või mitut lastehoiuteenust võib lasterühmas pakkuda tuletõkkesektsioonis tingimusel, et nende kogumaht ei ületa 12 last.

(5) Ruumid, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas, ei tohi asuda kõrgemal kui teisel maapealsel korrusel ega maa-alusel korrusel, välja arvatud juhul, kui

evakuatsioonitee viib otse õue.

(6) Ruumidest, kus lastehoiuteenust pakutakse rohkem kui 12 lapsega lasterühmas, peab välja viima vähemalt kaks evakuatsiooniteed.

(7) Kaitsmata evakuatsioonitee ruumist, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas, peab vastama pikkuse piirangule, milleks on

- a) 25 m ühe evakuatsiooniteega ruumide puhul;
- b) 40 m mitme evakuatsiooniteega ruumide puhul.

(8) Ruumides, kus lastehoiuteenust osutatakse lasterühmas,

- a) tuleb lae ja ripplae pinnaviimistluseks kasutada ehitustooteid, mille tuletundlikkus on vähemalt B-s1,d0;
- b) tuleb seinte pinnaviimistluseks kasutada ehitustooteid, mille tuletundlikkus on vähemalt D-s1,d0; ning
- c) tuleb kasutada põrandakatteid, mille tuletundlikkuse klass on vähemalt C_{FL}-s1.

(9) Lõikeid 3–8 ei kohaldata, kui hoones osutatakse ühte või mitut lastehoiuteenust lasterühmas, mille kogumaht ei ületa kuut last.“

Artikkel II

Üleminekusätted

Hoone või selle osa puhul, mis on ette nähtud kooli, kooliasutuse või koolieelse lasteasutuse tegevuseks, millega alustati enne käesoleva dekreedi jõustumiskuupäeva, hinnatakse hoonete tulekaitse tehniliste nõuete täitmist vastavalt dekreedile nr 23/2008, mida on muudetud enne käesoleva dekreedi jõustumiskuupäeva. See ei piira dekreedi nr 23/2008 (muudetud alates käesoleva dekreedi jõustumiskuupäevast) § 23a kohaseid hoone kasutamise nõudeid.

Artikkel III

Käesolevast dekreedist teatati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. september 2015. a. aasta direktiiviga (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

Artikkel IV

Jõustumiskuupäev

Käesolev dekreet jõustub 1. augustil 2023, välja arvatud I artikli punkti 4 sätted, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2025.

Minister:

Mgr. Bc. **Rakušan** m. p.