



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2018/0469/F (France)

Decreto che modifica il decreto del 30 dicembre 2011 recante il regolamento di sicurezza per la costruzione di edifici di notevole altezza e la prevenzione contro i rischi d'incendio e di panico

Data di ricezione : 20/09/2018

Termine dello status quo : 21/12/2018 (21/03/2019) (closed)

Message

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2018) 02526

Direttiva (UE) 2015/1535

Traduzione del messaggio 001

Notifica: 2018/0469/F

No abre el plazo - Nezhahuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidējimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéket - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201802526.IT)

1. MSG 002 IND 2018 0469 F IT 20-09-2018 F NOTIF

2. F

3A. Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13

d9834.france@finances.gouv.fr

tél : 01 44 97 24 55

3B. Ministère de l'Intérieur

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours

Bureau de la prévention et de la réglementation incendie

Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 8

dgscgc-bpri@interieur.gouv.fr

01.72.71.66.84

01.72.71.66.85

4. 2018/0469/F - B20

5. Decreto che modifica il decreto del 30 dicembre 2011 recante il regolamento di sicurezza per la costruzione di edifici di notevole altezza e la prevenzione contro i rischi d'incendio e di panico

6. Fluidi frigoriferi negli edifici di notevole altezza



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7. -

8. Il progetto di decreto intende modificare una disposizione concernente le caratteristiche degli apparecchi elettrici di refrigerazione negli edifici di notevole altezza.

9. È in corso la modifica di alcuni articoli, in particolare l'articolo CH 35, del regolamento di sicurezza contro i rischi d'incendio negli edifici destinati ad accogliere il pubblico al fine di autorizzare l'impiego di fluidi frigorigeni infiammabili, finora vietati. L'articolo GH 37, paragrafo 2, del regolamento di sicurezza contro i rischi d'incendio negli edifici di notevole altezza rinvia alle disposizioni dell'articolo CH 35.

In attesa di uno studio specifico di analisi dei rischi, al fine di mantenere un livello di sicurezza adeguato negli edifici di notevole altezza, è necessario mantenere la restrizione all'uso di fluidi infiammabili in questi edifici ed evitare un'apertura indesiderata per effetto del rinvio tra l'articolo GH 37 e l'articolo CH 35.

10. Riferimenti a testi di base: - decreto che modifica il decreto del 30 dicembre 2011 recante il regolamento di sicurezza per la costruzione di edifici di notevole altezza e la prevenzione contro i rischi d'incendio e di panico.

I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica: 2007/642/F

11. No

12. -

13. No

14. No

15. -

16. Aspetto OTC

Sì

Aspetto SPS

No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu