

Linji Gwida dwar ir-rekwiżiti superviżorji tal-bini għas-sikurezza kontra n-nirien fil-faċilitajiet tal-bhejjem¹

Ir-regolamenti amministrattivi tal-Ministeru għall-Intern, il-Bini u d-Diġitalizzazzjoni

Ta' ... 2024 - II-515-00000-2021/066

Il-Ministeru tal-Intern, il-Bini u d-Diġitalizzazzjoni joħroġ ir-regolamenti amministrattivi li ġejjin:

Werrej

1	Kamp ta' applikazzjoni.....	2
2	Objettiv ta' sikurezza.....	2
3	Rekwiżiti tal-ilma għat-tifi tan-nar, provvista tal-ilma għat-tifi tan-nar u aċċess.....	2
4	Żoni għat-tifi tan-nar.....	3
4.1	Volum gross taż-żoni għat-tifi tan-nar.....	3
4.2	Faċilitajiet tal-bhejjem miftuħa.....	3
4.3	Faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa.....	4
5	Rekwiżiti għal komponenti u materjali iżolanti.....	4
6	Bibien.....	4
7	Rotta ta' hrib.....	5
8	Punti ta' hruġ għas-salvataġġ tal-annimali.....	5
9	Tagħmir tekniku għall-bini.....	6
10	Is-sistemi ta' detezzjoni tan-nar.....	7
11	Apparat tat-tifi tan-nar.....	7
12	Regolamenti dwar is-sikurezza kontra n-nirien, pjanijiet għat-tifi tan-nar u obbligi tal-operaturi.....	7
13	Evalwazzjoni.....	7
14	Dhul fis-sehħ.....	7

¹ Innotifikat f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-ghoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17/9/2015, p. 1).

1 Kamp ta' applikazzjoni

- 1.1 Dawn il-Linji Gwida japplikaw għar-rekwiżiti skont § 51 tal-Kodiċi dwar il-Bini tal-Istat ta' Mecklenburg-Vorpommern (Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, LBauO M-V) għall-farms tal-bhejjem li l-bini tagħhom huwa fil-livell tal-art u għandhom jew aktar minn 1 600 m² ta' spazju ta' art (§ 2(4)(3) LBauO M-V) jew aktar minn 10 000 m³ ta' spazju ta' art gross (§ 2(4)(20) LBauO M-V). Sakemm ma jkunux speċifikati rekwiżiti aktar stretti f'dawn il-Linji Gwida jew sakemm ma jkunux permessi rekwiżiti inqas stretti, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-LBauO M-V.
- 1.2 Dan japplika irrispettivament minn jekk l-operazzjonijiet humiex operazzjonijiet privileġġati kif definiti minn § 35 tal-Kodiċi Federali tal-Bini jew operazzjonijiet kummerċjali.
- 1.3 Fil-każ ta' bidliet sostanzjali fil-faċilitajiet eżistenti, is-sikurezza kontra n-nirien għandha tiġi vverifikata f'konformità ma' dawn il-Linji Gwida.
- 1.4 Il-faċilitajiet tal-ħżin agrikolu, il-matmura u s-sajlos huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni.

2 Objettiv ta' sikurezza

F'konformità ma' § 14 LBauO M-V, il-faċilitajiet tal-bhejjem iridu jiġu mqassma, mibnija, immodifikati u miżmuma b'tali mod li jipprevjenu l-iżvilupp ta' nirien u t-tixrid ta' nirien u duħħan (tixrid tan-nar) u, fil-każ ta' nar, biex jippermettu s-salvataġġ tal-bnedmin u tal-annimali u operazzjonijiet effettivi tat-tifi tan-nar. L-oġjettiv tas-sikurezza tas-salvataġġ tal-annimali jinkiseb ukoll mill-annimali li jibqgħu fl-istruttura matul in-nar, mingħajr ma ssirihom ħsara.

3 Rekwiżiti tal-ilma għat-tifi tan-nar, provvista tal-ilma għat-tifi tan-nar u aċċess

- 3.1 Il-kapaċità li jiġu miġġielda n-nirien b'mod effettiv tinkludi provvista suffiċjenti ta' ilma għat-tifi tan-nar biex tiġi protetta l-proprjetà. It-tagħmir tekniku użat biex jipprovdi ilma għat-tifi tan-nar jista' jinkludi linji ta' provvista b'idranti u riżervi ta' ilma għat-tifi tan-nar indipendenti minn linji ta' provvista bħal bjar tal-ilma għat-tifi tan-nar, għadajjar tal-ilma għat-tifi tan-nar u konnessjonijiet ta' għid tal-ilma għat-tifi tan-nar ma' korpi tal-ilma miftuħa. Il-kwantità ta' ilma għat-tifi tan-nar li għandha tkun disponibbli trid tkun mill-inqas 192 m³/h għal sagħtejn. Il-kwantità ta' ilma għat-tifi tan-nar li ma tistax tittiehed mill-provvista pubblika tal-ilma tax-xorb għandha tiġi pprovduta permezz ta' miżuri ulterjuri. Il-provvista tal-ilma għat-tifi tan-nar trid tiġi żgurata qabel l-ikkummissjonar. Dan japplika wkoll għal kwalunkwe kummissjonar parzjali.
- 3.2 Is-servizzi tat-tifi tan-nar irid ikollhom aċċess għall-punti ta' estrazzjoni tal-ilma tat-tifi tan-nar is-sena kollha. Il-punti tal-estrazzjoni jridu jkunu jinsabu barra ż-żona ta' periklu tal-faċilità tal-bhejjem. Il-punti tal-estrazzjoni tal-ilma għat-tifi tan-nar ma għandhomx ikunu aktar minn 300 m mill-faċilità tal-bhejjem.
- 3.3 F'faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa, li qishom sala, iridu jiġu pprovduti bibien ta' aċċess għas-servizzi tat-tifi tan-nar fil-ħitan esterni f'intervalli ta' mhux aktar minn 40 m (dan jikkorrispondi għad-doppju tal-medda ta' pajp tal-ġett ta' madwar 20 sa 25 m) sabiex jippermettu s-salvataġġ tal-bnedmin u tal-annimali u biex ikunu jistgħu jsiru operazzjonijiet effettivi tat-tifi tan-nar. Meta jiġu suddiviżi f'kompartimenti strutturalment separati, iridu jinħolqu fethiet xierqa għat-twettiq ta' operazzjonijiet tat-tifi tan-nar minn barra. Fethiet xierqa jinkludu, b'mod partikolari, twieqi b'għoli estern tal-ġenb ta' mhux

aktar minn 1.20 m, bibien u partijiet tal-ħitan ta' barra li jistgħu jitneħħew mis-servizzi tat-tifi tan-nar.

- 3.4 Il-faċilitajiet tal-bhejjem b'erja utilizzabbli ta' aktar minn 3 000 m² irid ikollhom rotta ta' aċċess navigabbli b'magni tat-tifi tan-nar. Ir-rotot ta' aċċess iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Linji Gwida dwar iż-żoni għas-servizzi tat-tifi tan-nar, kif emendati.

4 Żoni għat-tifi tan-nar

4.1 Volum gross taż-żoni għat-tifi tan-nar

- 4.1.1 F'konformità ma' § 30(2)(3) LBauO M-V, il-bini użat għal skopijiet agrikoli għandu jiġi suddiviż f'żoni għat-tifi tan-nirien li ma jaqbiżx volum gross ta' 10 000 m³. L-eċċezzjonijiet huma stabbiliti fil-punti 4.2 u 4.3.

- 4.1.2 Għall-fini tad-determinazzjoni tal-volum gross taż-żoni għat-tifi tan-nirien, ma għandhomx jitqiesu l-kantini li huma konnessi b'mod miftuħ mas-sular t'isfel permezz ta' artijiet f'għamla ta' gradilja u li jintużaw esklużivament għall-ġbir tad-demel likwidu (fosos tad-demel likwidu) u passaġġi fuq barra mgħottija ta' faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa.

4.2 Faċilitajiet tal-bhejjem miftuħa

- 4.2.1 Fil-każ ta' faċilitajiet tal-bhejjem miftuħa, iż-żoni għat-tifi tan-nirien li jaqbzu l-volum gross ta' 10 000 m³ jistgħu jiġu permessi soġġetti għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

- a) Il-faċilità tal-bhejjem miftuħa hija suddiviża b'pannelli tal-ħitan, tas-saqaf u tal-bejt li ma jaqbdux b'wisa' ta' mill-inqas 5 m f'massimu ta' tliet sezzjonijiet għat-tifi tan-nar, li kull waħda minnhom ma taqbiżx l-10 000 m³,
 - b) il-ħitan ta' dawn is-sezzjonijiet għat-tifi tan-nar iridu jkunu miftuħa għal mill-inqas żewġ terzi tat-tul kollu tal-faċilità tal-bhejjem u dawn il-fethiet ikunu għoljin mill-inqas 1.5 m, u
 - c) kollass relatat man-nar ta' sezzjoni waħda għat-tifi tan-nar ma jridx jaffettwa l-istabbiltà tas-sezzjonijiet tan-nirien li jmissu ma' xulxin (prevenzjoni ta' katina kinematika).
- 4.2.2 Fiz-żoni tal-ħajt, is-saqaf u l-pannelli tas-saqaf imsemmija fil-punt 4.2.1(a), il-partijiet li jerfgħu t-tagħbija, l-insulazzjoni u x-xogħol tal-konkrit jridu ikunu magħmula minn materjali li ma jaqbdux. Il-bjut li jgħaddi d-dawl minnhom magħmula minn materjali kombustibbli iridu jkunu ddisinjati b'tali mod li l-ebda parti li taħraq ma taqa' jew tqattar f'din iż-żona. F'din iż-żona ma jridux jiġu installati uċuħ fotovoltajċi u l-wajers tal-elettriku jridu jingħaddew f'kanali tal-kejbils li ma jaqbdux u magħluqa b'materjal li ma jaqbadx. Aktar informazzjoni dwar id-disinn dettaljat tista' tinstab fid-dokument ta' gwida "Preventive structural fire safety in agricultural building, frat farming" ippubblikat minn Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen f'Bayern e.V., Freising 2013 (<https://www.alb-bayern.de/media/files/0001/leitfaden-brandschutz-lf.11-10.2013.pdf.pdf>).
- 4.2.3 Il-volum gross magħluq mill-pannelli tal-ħajt, tas-saqaf u tal-bejt li ma jaqbdux ma għandux jingħadd mal-volum gross permissibbli tas-sezzjonijiet għat-tifi tan-nar imsemmija fil-punt 4.2.1 (a).

4.2.4 Il-wisa' totali tal-faċilità tal-bhejjem miftuħa ma għandhiex taqbeż l-40 m fid-direzzjoni tal-pannelli tal-ħajt, tas-saqaf u tal-bejt li ma jaqbdux imsemmija fil-punt 4.2.1 (a). L-operazzjonijiet tat-tifi tan-nar iridu jkunu possibbli minn żewġ naħat opposti tas-sezzjoni rispettiva għat-tifi tan-nar.

4.3 Faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa

4.3.1 Il-faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa ma għandux ikollhom aktar minn żewġ żoni għat-tifi tan-nirien. B'deroga mill-punt 4.1, iż-żoni għat-tifi tan-nirien sa volum gross ta' 15 000 m³ jistgħu jiġu permessi f'faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa, jekk:

- a) ikun hemm passaġġi fuq barra disponibbli għall-annimali individwali kif ukoll impronta għal kull annimal li tkun akbar minn dik meħtieġa skont id-dispożizzjonijiet statutorji għaž-żamma tal-annimali tar-razzett;
- b) is-saqaf jifforma t-tarf ta' fuq tal-faċilità tal-bhejjem magħluqa;
- c) il-qafas tas-saqaf tan-nar huwa tal-inqas ritardant tan-nar jew magħmul minn materjali tal-kostruzzjoni li ma jaqbdux, u l-bjut u l-iżolament huma magħmula minn materjali tal-kostruzzjoni li ma jaqbdux, ħlief għall-membrana tas-saqaf u l-barriera tal-fwar;
- d) iż-żoni għat-tifi tan-nar ma jestendux aktar minn 40 m fi kwalunkwe direzzjoni u l-operazzjonijiet tat-tifi tan-nar huma possibbli minn żewġ naħat opposti taż-żona għat-tifi tan-nar; u
- e) il-ħitan tan-nar huma wkoll reżistenti għan-nar taħt tagħbija mekkanika addizzjonali u jittieħdu mill-inqas 50 cm 'il fuq mis-saqaf.

5 Rekwiżiti għal komponenti u materjali iżolanti

5.1 F'termini ta' reżistenza għan-nar u mgħiba f'każ ta' nar, il-ħitan u l-appoġġi li jerfgħu t-tagħbija, il-ħitan esterni, il-partizzjonijiet u s-soqfa jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi stabbiliti fit-Tabella 1.

Tabella 1: Rekwiżiti minimi għall-imgħiba f'każ ta' nar u r-reżistenza għan-nar

Komponenti/materjali	Imgħiba f'każ ta' nar/reżistenza għan-nar
Ħitan li jerfgħu t-tagħbija u ta' rinfurzar, appoġġi	ritardanti tan-nar
Materjali iżolaturi	ma jaqbdux
Ħitan u soqfa tal-ispazji tal-akkomodazzjoni u kmamar tekniċi	ritardanti tan-nar
Materjali tal-kostruzzjoni għas-soqfa u s-soqfa sospiżi	ma jaqbdux

6 Bibien

6.1 Il-bibien u l-gradni ma għandhomx jinfetħu kontra d-direzzjoni tal-ħrib.

6.2 L-għeluq tal-fetħiet fil-ħitan tal-ispazji tal-akkomodazzjoni jrid ikun mill-inqas jingħalaq issikkat u jingħalaq waħdu, u fil-ħitan tal-kmamar tekniċi u tal-ħażna u tal-ħwienet tax-xogħol irid mill-inqas ikun li jdewwem in-nirien, jingħalaq issikkat u jingħalaq waħdu.

6.3 L-gheluq tal-fethiet fil-hitan tan-nar irid ikun mill-inqas rezistenti għan-nar, jagħlaq issikkat u jingħalaq waħdu.

7 Rotta ta' ħrib

7.1 Kull zona għat-tifi tan-nar jew sezzjoni għat-tifi tan-nar irid ikollha żewġ rotot separati ta' ħrib.

7.2 Ir-rotot ta' ħrib iridu jkunu mmarkati b'mod permanenti u viżibbli b'sinjali ta' sikurezza.

7.3 Irid ikun possibbli li tintlaħaq mill-inqas rotta waħda ta' ħrib li twassal barra jew lejn zona għat-tifi tan-nar jew sezzjoni għat-tifi tan-nar oħra f'distanza ta' mhux aktar minn 35 m minn kull parti tal-faċilità tal-bhejjem. Id-distanza msemmija fis-Sentenza 1 titkejjel f'termini ta' metri li għandhom jiġu koperti bil-mixi. Għall-faċilitajiet tal-bhejjem miftuħa, it-tul tal-passaġġ jista' jkun darba u nofs itwal.

7.4 Passaġġi tal-mixi, passaġġi stabbli u passaġġi tal-mixi ċentrali f'faċilitajiet tal-bhejjem li jservu bħala rotta ta' ħrib f'każ ta' periklu jrid ikollhom wisa' li tista' tintuża ta' mill-inqas 1.80 m. B'deroga mill-ewwel sentenza, f'faċilitajiet tal-bhejjem għall-ħnieżer, wisa' li tista' tintuża ta' mill-inqas 1.20 m hija biżżejjed għal passaġġi tal-mixi ċentrali li jagħtu għal mogħdijiet tal-għalf u jservu bħala rotta ta' ħrib f'każ ta' periklu.

8 Punti ta' ħruġ għas-salvataġġ tal-annimali

8.1 Il-punt ta' ħruġ mill-faċilitajiet tal-bhejjem li jwasslu għal barra jrid ikollhom mill-inqas id-dimensjonijiet stabbiliti fit-Tabella 2, skont l-ispeċi kkonċernata.

Tabella 2: Numru u daqs minimu ta' punti ta' ħruġ, skont l-ispeċi

Speċi	numru massimu ta' annimali għal kull punt ta' ħruġ	Wisa' minima tal-ħruġ f'm	Għoli minimu tal-ħruġ f'm
Baqar, għajr baqar żgħar u għoġġiela	50	1.80	2.00
Bhejjem tal-ifrat żgħar	75	1.80	2.00
Għoġġiela żgħar	100	1.50	2.00
Qżieqeż miftuma	400	0.90 ¹⁾	1.50
Ħnieżer għas-simna	100	0.90 ¹⁾	1.50
Ħnieżer għat-tnissil u majjali tas-sejba	40	0.90 ¹⁾	1.50
Nagħaġ	250	2.40	1.50
Żwiemel (igġwidati)	35	1.80	2.00
Żwiemel (għall-għelieqi żgħar fejn jinżammu)	-	1.20	2.00
Pollam	-	4.00 ²⁾	4.00 ²⁾

¹⁾ Il-punti ta' ħruġ mill-passaġġi tal-mixi ċentrali għall-ħnieżer għandu jkun wiesa' mill-inqas 1.20 m.

²⁾ Alternattivament, jistgħu jintużaw il-flaps tal-iżbakk tal-passaġġ, li d-daqs tagħhom għandu jiġi ddeterminat skont l-ispeċi tal-pollam.

- 8.2 Punti ta' hruġ oħra maħsuba għas-salvataġġ għandu jkollhom mill-inqas il-wisa' tal-passaġġ tal-mixi assoċjat. It-tidjiq fil-punti ta' hruġ ma jridx jaqbez il-15 cm.
- 8.3 Iridu jiġu pprovduti spazji fuq barra li fihom l-annimali jkunu jistgħu jinżammu minn mill-inqas żona għat-tifi tan-nar jew sezzjoni għat-tifi tan-nar waħda.
- 8.4 L-erja tal-punti ta' hruġ, iż-żoni ta' barra u l-mogħdijiet li jgħaqqduhom għandhom ikunu mdawla kif meħtieġ.
- 8.5 Fil-każ li l-annimali jkunu maħsuba li jibqgħu ġewwa fil-każ ta' nirien, it-twertiq tal-oġġettiv ta' protezzjoni msemmi fil-punt 2 għandu jintwera separatament permezz ta' makkinarju xieraq. Permezz tal-makkinarju, għandhom jiġu żgurati konċentrazzjonijiet mhux kritiċi ta' CO u CO₂ jew temperaturi, eż. permezz ta' makkinarju għat-tneħħija ta' sistemi tad-duħħan jew tar-raxx tal-ilma li jaqilbu għal tħaddim kontinwu fil-każ ta' nirien b'żamma ppjanata (ara wkoll l-Istitut tat-Teknoloġija ta' Karlsruhe (KIT), iċ-Ċentru ta' Riċerka għat-Teknoloġija għall-Protezzjoni tan-Nirien (ed.), Brandschutzforschung der Länder der Bundesrepublik Deutschland Nr. 178: Effektiver, effizienter und wirtschaftlicher Brandschutz bei Massentierhaltung, by Dipl.-Ing. Jürgen Kunkelmann, Karlsruhe Diċembru 2016).

9 Fittings tekniċi għall-bini

- 9.1 Ir-rekwiżiti għar-rati tal-kambju tal-ajru meħtieġa huma stabbiliti fil-kodiċijiet ta' prattika rikonoxxuti b'mod ġenerali (pereżempju: DIN 18910: 2017-08) u speċifikazzjonijiet oħra fir-regoli dwar il-benessri tal-annimali.
- 9.2 Il-makkinarju għall-estrazzjoni tad-duħħan irid jixgħel awtomatikament, jiżgura rata ta' skambju tal-arja ta' mill-inqas 20 darba u jiflaħ temperatura ta' 300 °C għal mill-inqas 30 minuta. Is-sistemi tal-wajers elettriki jridu jibqgħu jaħdmu għal mill-inqas l-istess hin fil-każ ta' nar fuq barra. Trid tintwera provvista suffiċjenti ta' arja tal-provvista. Dan japplika wkoll għall-użu ta' sistemi ta' ventilazzjoni għat-tneħħija tad-duħħan.
- 9.3 Għal sistemi mekkaniċi għall-estrazzjoni tad-duħħan u sistemi ta' raxx tal-ilma bi qlib għal tħaddim kontinwu fil-każ ta' nar, li jintużaw għal kuncett ta' abitazzjoni f'konformità mal-punt 8, iridu jiġu pprovduti miżuri xierqa għall-provvista fil-każ ta' hsara fil-provvista ġenerali tal-enerġija.
- 9.4 F'faċilitajiet tal-bhejjem magħluqa b'sistemi ta' sikurezza u aktar minn żona waħda għat-tifi tan-nar, trid tiġi żgurata provvista tal-enerġija separata għal kull żona għat-tifi tan-nar. Is-sistema elettrika ta' kull żona għat-tifi tan-nar trid tkun tista' tintefa permezz ta' swiĉċ prinċipali mmarkat.
- 9.5 L-invertituri ta' sistema fotovoltajka fuq is-soqfa tal-faċilitajiet tal-bhejjem iridu jkunu f'kamra aċċessibbli għas-servizzi tat-tifi tan-nar u separati minn kmamar oħra permezz ta' ħitan diviżorji ritardanti tan-nar u għeluq issikkat ritardanti u għeluq li jingħalaq waħdu. Jekk dan ma jkunx il-każ, l-invertituri jridu jkunu f'distanza suffiċjenti mill-istallazzjonijiet strutturali.
- 9.6 Il-faċilitajiet tal-bhejjem iridu jkunu mgħammra bi protezzjoni esterna mis-sajjetti. Il-faċilitajiet tal-bhejjem fejn it-twertiq tal-oġġettiv tas-sikurezza msemmi fil-punt 2 jiġi vverifikat f'kuncett ta' abitazzjoni bl-użu ta' sistemi mekkaniċi jrid ikollhom ukoll protezzjoni kontra t-tluġh f'daqqa (protezzjoni interna mis-sajjetti).

9.7 F'konformità ma' § 29 tal-Ordinanza dwar l-ispezzjoni tal-Bini, is-sistemi tekniċi li jservu biex jintlaħaq l-oġġettiv tas-sikurezza għandhom jiġu spezzjonati minn spetturi rikonoxxuti. L-intervall ta' spezzjoni għall-ispezzjonijiet perjodiċi huwa ta' sena.

10 Is-sistemi ta' detezzjoni tan-nar

10.1 Il-faċilitajiet tal-bhejjem iridu jkunu mghammra b'sistemi ta' detezzjoni tan-nar.

10.2 Id-detezzjoni tan-nar għandha tintbagħat immedjatament liċ-ċentru ta' kontroll tas-servizzi tat-tifi tan-nar responsabbli fil-lokal.

10.3 Is-sistemi ta' detezzjoni tan-nar li huma ddisinjati, dimensjonati u eżegwiti teknikament f'konformità ma' DIN 14675-1:2020-01 flimkien ma' DIN VDE 0833-1:2014-10 u 2:2017-10 jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-bini sakemm ma jiġux imposti rekwiżiti aktar stretti fil-proċedura tal-bini.

11 apparat tat-tifi tan-nar

11.1 L-apparati tat-tifi tan-nar portabbli għandhom jitwāhħlu b'tali mod li jkunu faċilment disponibbli fid-daħliet kollha, immarkati u miżmuma lesti għall-użu f'kull ħin. Il-kapaċità totali tat-tifi tan-nar tal-apparati tat-tifi tan-nar portabbli trid tkun mill-inqas ta' 48 unità tal-aġent tat-tifi tan-nar għal kull żona għat-tifi tan-nar jew għal kull sezzjoni għat-tifi tan-nar. Għal tagħmir b'apparati tat-tifi tan-nar, iridu jiġu osservati r-regolamenti tekniċi għall-postijiet tax-xogħol.

11.2 Il-konnessjonijiet tal-vit tal-ilma ma' pajpijiet installati b'mod permanenti jistgħu jingħaddu bħala apparati tat-tifi tan-nar. Il-pajpijiet irid ikollhom tul minimu ta' 10 m. Ir-rata tal-fluss trid tkun mill-inqas 50 l/min.

12 Regolamenti dwar is-sikurezza kontra n-nirien, pjanijiet għat-tifi tan-nar u obbligi tal-operaturi

12.1 F'konformità ma' § 51 LBauO M-V, l-operatur tal-faċilità tal-bhejjem irid ifassal regolamenti dwar is-sikurezza kontra n-nirien bi qbil mad-dipartiment kompetenti tat-tifi tan-nar. Il-miżuri li huma meħtieġa sabiex jiġu salvati l-persuni u l-annimali f'każ ta' periklu għandhom jiġu speċifikati fihom. Il-persunal operattiv irid jingħata struzzjonijiet dwar ir-regolamenti tas-sikurezza kontra n-nirien u t-tħaddim tal-apparat tat-tifi tan-nar fil-bidu tal-impjieg tiegħu u mill-inqas darba fis-sena wara dan.

12.2 Is-servizzi tat-tifi tan-nar responsabbli fil-lokal iridu jingħataw struzzjonijiet fil-kundizzjonijiet fuq il-post.

12.3 L-operatur huwa responsabbli wkoll għall-effettività u għas-sikurezza operattiva kontinwa tas-sistemi tas-sikurezza.

12.4 Għall-faċilitajiet tal-bhejjem f'konformità ma' dawn il-Linji Gwida, id-dipartiment responsabbli tat-tifi tan-nar jista' jirrikjedi, jekk ikun meħtieġ, pjanijiet koordinati tat-tifi tan-nar.

13 Evalwazzjoni

Dawn il-Linji Gwida għandhom jiġu evalwati regolarment u aġġornati skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni. L-evalwazzjoni għandha ssir għall-ewwel darba fl-1 ta' Mejju 2027.

14 Dhul fis-seħħ

Dawn ir-regolamenti amministrattivi għandhom jidhlu fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni.