

## ĮVERTINIMO PAGRINDAS

# Metaliųjų medžiagų, besiliečiančių su geriamuoju vandeniu, vertinimo pagrindas<sup>1,2</sup>

Projektas

<sup>1</sup> Pranešta pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) Nr. 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

<sup>2</sup> Pranešimas 2026/xxx/D

# Pakeitimai

Daromi šie pakeitimai:

- I. 1 skyriaus 11 dalies pirmas sakinyss pakeičiamas taip: „Nuo 2028 m. sausio 12 d. vandens tiekimo sistemose naujai įrengtuose gaminiuose (numeravimas pagal Priedą „Teigiamas geriamojo vandens higienai tinkamų metalinių medžiagų sąrašas“) nebegali būti šių metalinių medžiagų:“
- II. Priedo 2.8.1 punkto kategorijos ribos iš dalies keičiamos taip:
  - a) Cu apatinė riba pakeičiama į  $\geq 57,0$  % (masės dalies);
  - b) Sn apatinė riba pakeičiama į 0,3 % (masės dalies);
  - c) Fe viršutinė riba pakeičiama į  $\leq 0,2$  % (masės dalies).
- III. Priede medžiaga CW730R-DW (CuZn41Sn1P) įtraukiama kaip naujas 2.8 punkto 2.8.3.2 papunktis:

## 2.8.3.2 CW730R-DW (CuZn41Sn1P)

Pavadinimas	Produkta s grupė
<b>CW730R-DW*</b> <b>(CuZn41Sn1P)</b>	B-D

Sudedamieji lydinio elementai (% (m/m)):

Cu	Zn	Sn	P
57,0 % - 59,0 %	Likutis	0,3 % - 1,0 %	0,05 % - 0,1 %

Neišvengiami lydimieji elementai (% (masės dalies)):

Al	Fe	Ni*	Pb	Si
$\leq 0,05$ %	$\leq 0,2$ %	$\leq 0,03$ %	$\leq 0,10$ %	$\leq 0,10$ %