

Výnos ministerstva životního prostředí

, kterým se mění výnos o schvalování typu uzavíracích ventilů pro vodovodní systémy v budovách

V souladu s rozhodnutím ministerstva životního prostředí se *ruší* § 4 a příloha 1 výnosu o schvalování typu uzavíracích ventilů určených pro vodovodní zařízení v budovách (6/19) a se *mění* § 3 a tabulka 2.1 přílohy 2 takto:

§ 3

Osvědčení o shodě

Schválením typu lze prokázat, že uzavírací ventily splňují základní technické požadavky, které se na ně vztahují, stanovené v § 33 stavebního zákona (751/2023) a v předpisech vydaných na jeho základě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20xx.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (32015L1535); Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsinky, [den] [měsíc] 20[xx]

Ministr ... křestní jméno a příjmení

titul a křestní jméno a příjmení

Zkouška v rámci schvalování typu v případě uzavíracích ventilů a zkoušky používané v rámci certifikace řízení kvality

Tabulka 2,1. Vlastnosti, které se ověřují v rámci schvalování typu uzavíracích ventilů, a rozsah zkoušek, jsou-li uzavírací ventily vyrobeny ze stejného materiálu a mají-li stejnou strukturu.

Zkoušená vlastnost	Zkoušené vzorky
Složení materiálu	1 ks
Odolnost vůči odzinkování	1 ks
Konstrukce a provoz	1 ks / všechny velikosti
Rozměry	1 ks / všechny velikosti
Ovládací moment	1 ks / velikost / skupina velikostí
Mechanická pevnost zavíracího prvku	Ostatní typy ventilů ^{a)}
Mechanická pevnost tělesa ventilu	1 kus / velikost / 2 velikosti / skupina velikostí ^{a)}
Těsnost	1 kus / velikost, všechny velikosti
Maximální úhel otáčení koule dostatečný pro těsnosti při uzavření	1 kus / velikost, 1 velikost / skupina velikostí ^{b)}
Odolnost vůči tlaku	1 kus / velikost / skupina velikostí ^{a)}
Odolnost	1 kus / velikost / skupina velikostí ^{a)}
Odolnost proti stékání	1 kus / velikost / skupina velikostí, kulové ventily, pokud je to nutné
^{a)} Stejný vzorek u všech zkoušek	
^{b)} Velikost s největším poměrem průměru: poměr otvor/koule	