

# **Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska**

## **zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu zaworów odcinających przeznaczonych do stosowania w systemach zaopatrzenia w wodę w budynkach**

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska  
*uchyla się* § 4 i załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie homologacji typu zaworów odcinających przeznaczonych do stosowania w systemach zaopatrzenia w wodę w budynkach (6/19); a  
w § 3 i tabeli 2.1 załącznika 2 wprowadza się następujące *zmiany*:

### **§ 3**

#### *Zaświadczenie zgodności*

Homologacja typu potwierdza, że zawory odcinające spełniają zasadnicze wymagania techniczne określone w § 33 ustawy o budownictwie (751/2023) oraz w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.

---

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [dzień] [miesiąc] 20xx r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 (32015L1535); Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1

Helsinki, [dzień] [miesiąc] 20[xx] r.

Minister ... Imię i nazwisko

Funkcja, imię i nazwisko

**Badanie homologacji typu zaworów odcinających oraz badania stosowane w certyfikacji kontroli jakości**

Tabela 2.1. Właściwości badane w badaniach homologacji typu zaworów odcinających oraz zakres badania, jeżeli zawory odcinające są wykonane z tego samego materiału i mają tę samą konstrukcję.

| Badana właściwość                                                                        | Badane próbki                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Skład materiałowy                                                                        | 1 szt.                                                       |
| Odporność na odcynkowanie                                                                | 1 szt.                                                       |
| Konstrukcja i działanie                                                                  | 1 szt./wszystkie rozmiary                                    |
| Wymiary                                                                                  | 1 szt./wszystkie rozmiary                                    |
| Moment obrotowy roboczy                                                                  | 1 szt./rozmiar/grupa rozmiarów                               |
| Wytrzymałość mechaniczna elementu zamykającego                                           | Inne typy zaworów <sup>a)</sup>                              |
| Wytrzymałość mechaniczna korpusu zaworu                                                  | 1 szt./rozmiar/2 rozmiary/grupa rozmiarów <sup>a)</sup>      |
| Szczelność                                                                               | 1 szt./rozmiar, wszystkie rozmiary                           |
| Maksymalny kąt obrotu kuli wystarczający do zapewnienia szczelności w pozycji zamkniętej | 1 szt./rozmiar, 1 rozmiar/grupa rozmiarów <sup>b)</sup>      |
| Odporność ciśnieniowa                                                                    | 1 szt./rozmiar/grupa rozmiarów <sup>a)</sup>                 |
| Trwałość użytkowa                                                                        | 1 szt./rozmiar/grupa rozmiarów <sup>a)</sup>                 |
| Opór przepływu                                                                           | 1 szt./rozmiar/grupa rozmiarów, zawory kulowe, jeśli dotyczy |
| <sup>a)</sup> Ta sama próbka we wszystkich badaniach                                     |                                                              |
| <sup>b)</sup> Rozmiar o największym stosunku średnic: otwór kulowy/kula                  |                                                              |