

Výnos ministerstva životního prostředí

, kterým se mění výnos o schvalování typu jednosměrných ventilů určených pro vodovodní systémů v budovách

V souladu s rozhodnutím ministerstva životního prostředí
se *ruší* § 3 a příloha 1 výnosu o schvalování typu jednosměrných ventilů určených pro
vodovodní zařízení v budovách (8/19) a
se *mění* § 2 a tabulka 2.1 přílohy 2 takto:

§ 2

Osvědčení o shodě

Schválením typu lze prokázat, že jednosměrné ventily splňují základní technické požadavky, které se na ně vztahují, stanovené v § 33 stavebního zákona (751/2023) a v předpisech vydaných na jeho základě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20xx.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (32015L1535); Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsinky, [den] [měsíc] 20[xx]

Ministr ... křestní jméno a příjmení

titul a křestní jméno a příjmení

Zkouška v rámci schvalování typu v případě kontroly zpětných ventilů a zkoušky používané v rámci certifikace řízení kvality

Tabulka 2,1. Vlastnosti, které se ověřují v rámci certifikace řízení jakosti výroby zpětných ventilů, a četnost zkoušek, pokud jsou zpětné ventily vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejnou strukturu.

Zkoušená vlastnost	Zkoušené vzorky
Složení materiálu	1 ks
Odolnost vůči odzinkování	1 ks
Konstrukce, povrchy a rozměry	1 kus, všechny velikosti
Průtok a průtokový odpor	1 kus, všechny velikosti
Mechanická pevnost tělesa (tlaková zkouška)	1 kus, všechny velikosti
Odolnost vůči ohybovému momentu	1 kus, všechny velikosti
Těsnost při nízkém zpětném tlaku	3 kusy/DN 15 nebo nejmenší velikost >DN 15, ostatní 1 kus/velikost, všechny velikosti
Těsnost při vysokém zpětném tlaku	
Rozdíl zavíracího tlaku	
Trvanlivost	1 kus, DN 25 nebo největší < DN 25