

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu zaworów zwrotnych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociągowych w budynkach

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
uchyla się sekcję 3 rozporządzenia w sprawie homologacji typu zaworów zwrotnych do instalacji wodnych w budynkach (8/19) i załącznik 1 do tego rozporządzenia; oraz
w sekcji 2 i tabeli 2.1 załącznika 2 wprowadza się następujące zmiany:

Sekcja 2

Zaświadczenie zgodności

Homologacja typu wykazuje, że zawory zwrotne są zgodne z zasadniczymi wymaganiami technicznymi określonymi w art. 33 ustawy o budownictwie (751/2023) oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.

Niniejszy rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [dzień] [miesiąc] 20xx r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 (32015L1535); Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1

Helsinki, [dzień] [miesiąc] 20[xx] r.

Minister... Imię Nazwisko

Funkcja, imię i nazwisko

Badanie homologacji typu zaworów zwrotnych oraz badania stosowane w certyfikacji kontroli jakości

Tabela 2.1. Właściwości, które należy zbadać na potrzeby certyfikacji kontroli jakości produkcji zaworów zwrotnych, oraz częstotliwość badania, czy zawory zwrotne są wykonane z tego samego materiału i mają tę samą strukturę.

Badana właściwość	Próbki do badania
Skład materiału	1 szt.
Odporność na odcynkowanie	1 szt.
Struktura, powierzchnie i wymiary	1 jednostka, wszystkie wielkości
Natężenie przepływu i opór przepływu	1 jednostka, wszystkie wielkości
Wytrzymałość mechaniczna korpusu (próba ciśnieniowa)	1 jednostka, wszystkie wielkości
Odporność na moment zginający	1 jednostka, wszystkie wielkości
Szczelność przy niskim ciśnieniu zwrotnym	3 jednostki/DN 15 lub najmniejszy rozmiar > DN 15, pozostałe: 1 jednostka/rozmiar, wszystkie rozmiary
Szczelność przy wysokim ciśnieniu zwrotnym	
Różnica ciśnienia zamknięcia	
Trwałość	1 jednostka, DN 25 lub największa < DN 25