

Tisztelt Európai Bizottság!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) módosításának notifikációs eljárásában (2021/728/HU) a Lánglovagok Egyesület a következő észrevételeket teszi.

2. §

Az OTSZ 4. § (2) 27. b) és c) pontja ütközik egymással, mert az 1,8 méteres elhelyezési magasság középmagasnak és magasnak egyaránt minősül. Javasolt a c) pontban úgy meghatározni, hogy a magas elhelyezési magasság 1,8 méternél magasabbról indul.

Az OTSZ 4. § (2) 97. pontja nem igaz, mert nem mindig a legszigorúbbal egyezik meg, az OTSZ 12. § (3) bekezdése módosíthatja.

Az OTSZ 4. § (2) 142. pontja túl tág értelmezésre ad lehetőséget, a definíció alapján egy lakás biztosítéktábláján egy kismegszakító is tűzeseti főkapcsoló.

52. §

Az OTSZ 151. § (2) bekezdésénél nem a tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló nyílászárók jelölését, hanem az olyan tűzgátló ajtók jelölését kellene előírni, melynél önzáródási követelmény van.

Az OTSZ 151. § (1) és (2) követelménynek nem a létesítési, hanem a használati előírások között lenne a helye.

68. §

Az OTSZ 249 (4) bekezdésében indokolt a rendkívüli felülvizsgálatot is felsorolni, vagy a felülvizsgálat szó előtt az időszakos szót törölni.

75. §

A 36. pontban lévő változás hivatkozása téves, nem a 146. § (2) bekezdésére, hanem a 146. § (2) a) pontjára vonatkozik.

18. melléklet

1. táblázat 13. sor: „Minden rendezvény előtt” megfogalmazás nem megfelelő, túlságosan szabadon értelmezhető, pontosabb lenne a „Minden rendezvény előtt legfeljebb 1 héttel” meghatározás, és erre vonatkozóan nem adni meg tűrésidőt, csak a 3 hónapos periódusra. Az 1 hét elegendő időt arra, hogy esetleges probléma esetén intézkedni tudjanak a javításról.

Kérjük az észrevételek figyelembevételét a jogszabálmódosítás során.

Budapest, 2022. február 1.