



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Pranešimo numeris : 2023/0456/BE (Belgium)

## **Ministro dekretas, kuriuo iš dalies keičiamos įvairios 2018 m. gruodžio 28 d. ministro dekretu, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl energinio naudingumo taisyklių, energinio naudingumo sertifikatų ir rangovų bei montuotojų sertifikavimo, nuostatos**

Gauti duomenys : 19/07/2023

Status quo pabaiga : 20/10/2023

### **Message**

Pranešimas 001

Komisijos pranešimas - TRIS/(2023) 2192

Direktyva (ES) 2015/1535

Pranešimas: 2023/0456/BE

Valstybės narės pranešimas apie teksto projektą

Notification - Notificación - Notifizierung - Нотификация - Oznámení - Notifikation - Γνωστοποίηση - Notificación - Teavitamine - Ilmoitus - Obavijest - Bejelentés - Notifica - Pranešimas - Paziņojums - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Notificare - Oznámenie - Obvestilo - Anmälan - Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Ne zahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20232192.LT

1. MSG 001 IND 2023 0456 BE LT 19-07-2023 BE NOTIF

2. Belgium

3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif

NG III - 2de verdieping

Koning Albert II-iaan, 16

B - 1000 Brussel

be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Koning Albert II-iaan, 20

Bus 17

B - 1000 Brussel



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

### 4. 2023/0456/BE - B00 - Statyba

5. Ministro dekretas, kuriuo iš dalies keičiamos įvairios 2018 m. gruodžio 28 d. ministro dekreto, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl energinio naudingumo taisyklių, energinio naudingumo sertifikatų ir rangovų bei montuotojų sertifikavimo, nuostatos

6. Ministro dekrete numatomi ENS apskaičiavimo metodo patikslinimai. Taip pat iš dalies keičiamas ENS, matavimo protokolo ir NR apskaičiavimo metodo formatavimo skaičiavimo metodas ir patikros protokolas.

7.

8. 4 straipsnyje pateikiami keli 2018 m. gruodžio 28 d. Ministro dekreto 13 priedo patobulinimai, kuriuose nustatyta, kaip pagrįsti projekcinę grįžtamąją temperatūrą. Įterpti šie paaiškinimai:

- nuoroda į naujausią standarto versiją;
- minimalios temperatūros pagal kambario tipą nustatymas;
- paaiškinimas, ką reiškia „erdvė ne žmonių gyvenimui“;
- apatinė išimties riba padidinama nuo atitinkamai 10 W/m<sup>2</sup> ir 100 W iki 20 W/m<sup>2</sup> bei 200 W.

5 straipsnyje pateikiami keli 2018 m. gruodžio 28 d. Ministro sprendimo 18/3 priedo gyvenamųjų, mažų negyvenamųjų ir bendrų patalpų ENS patikros protokolo pakeitimai.

Svarbiausias pakeitimas yra pakeista vėdinimo sistemų patikra ir importas (patikros protokolo IX dalis). Iki šiol patikra ir importas buvo labai trumpalaikiai. Atlikus modifikavimą, didesnėje patalpų dalyje turi būti daugiau vėdinimo įrenginių, kad gyvenamųjų pastatų ENS jie būtų patvirtinti kaip vėdinimo sistema.

Padaryti papildomi nedideli pataisymai.

6 straipsnyje padaryti kai kurie 2018 m. gruodžio 28 d. Ministro dekreto 18/4 priedo pakeitimai – gyvenamųjų, mažų negyvenamųjų ir bendrųjų patalpų ENS skaičiavimo metodikos formulės struktūra.

Svarbiausi yra šie:

- Vėdinimo sistemų apskaičiavimas;
- Koreguojamas numatytasis aprėpties santykis, jei šilumos siurblys yra pageidaujamas generatorius.

7 straipsnyje padaryti keli 2018 m. gruodžio 28 d. Ministro sprendimo 18/5 priedo pakeitimai, susiję su negyvenamųjų patalpų energinio naudingumo sertifikatų apskaičiavimo metodikos formulės struktūra. Svarbiausi yra šie:

- Likutinės šilumos patvirtinimas
- Atsinaujanančių išteklių energijos technologijų, kurios gali tobulinti ženklumą, sąrašas atitinka Europos reglamentuose pateiktą sąrašą.
- Įvairūs energijos suvartojimo sanitariniam karštam vandeniui ir vėdinimui bei energijos gamybai naudojant saulės energijos katilą skaičiavimo pakeitimai ir (arba) patobulinimai.

8 straipsnyje padaryti keli 2018 m. gruodžio 28 d. Ministro sprendimo 18/6 priedo, negyvenamųjų patalpų ENS patikros ir matavimo protokolo pakeitimai. Iš pradžių formulės struktūros pakeitimai paversti modifikuotu patikros ir matavimo būdu. Be to, atlikta keletas mažesnių optimizavimų.

9. Šiuo ministro dekreto projektu pakoreguojamas 13 priedas, kuriame apibrėžiama, kaip turėtų būti pagrindžiama grįžtamosios temperatūros prognozė. Kadangi nuo 2023 m. pradžios šis pagrindimas siejamas su įsipareigojimu (žemos temperatūros šildymo reikalavimas), ši metodika naudojama dažniau, todėl dažniau kyla klausimų ir neaiškumų. Todėl pridėta keletas paaiškinimų.

Gyvenamųjų, mažų negyvenamųjų ir bendrųjų patalpų ENS patikros protokolas ir skaičiavimo metodika taip pat keičiami, kiek tai susiję su vėdinimo sistemų įvestimi ir patikra. Iki šiol patikra ir įvestis buvo labai glausti: pakanka turėti vieną tiekimo tinklą bent vienoje sausoje patalpoje ir vieną kanalizacijos tinklą bent vienoje drėgnoje patalpoje, kad būtų galima



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

nustatyti vėdinimo sistemą gyvenamųjų patalpų ENS. To nepakanka, kad būtų užtikrinta oro kokybė kruopščiai renovuotuose pastatuose. Todėl patikra ir įvestis pritaikyti ir išplėsti.

Be to, į patikros protokolą ir skaičiavimo metodiką įtraukta keletas nedidelių patobulinimų.

Padaryta keletas negyvenamųjų patalpų ENS skaičiavimo metodikos formulės struktūros pakeitimų:

- liekamosios šilumos patvirtinimas: Ženklinimas nustatomas remiantis ne vien atsinaujinančiosios energijos dalimi, bet ir ilgalaikiu tiksliniu rodikliu. Be atsinaujinančiųjų išteklių energijos, šis rodiklis taip pat apima likutinę šilumą (per šilumos tinklą arba vietoje regeneruotą).
- Neseniai paskelbtas naujas VII priedas (ES) 2018/2001, kuriame teigiama, kad pakankamai aukštos kokybės vėsinimas (SPF > 3,5) yra atsinaujinantis arba iš dalies neatsinaujinantis. Šis patikslinimas taip pat buvo įgyvendintas negyvenamųjų patalpų ENS formulių struktūroje.
- Įvairūs energijos suvartojimo sanitariniam karštam vandeniui ir vėdinimui bei energijos gamybai naudojant saulės energijos katilą skaičiavimo pakeitimai ir (arba) patobulinimai.

Galiausiai 18/6 priede – negyvenamųjų patalpų ENS patikros ir matavimo protokole – taip pat padaryta keletas pakeitimų. Iš pradžių formulės struktūros pakeitimai paversti modifikuotu patikros ir matavimo būdu. Be to, remiantis energetikos ekspertų klausimais ir pastabomis, gautais per pirmąjį ENS taikymo pusmetį, atlikta keletas mažesnių optimizavimų.

10. Pagrindinių tekstų numeriai arba pavadinimai: Pagrindinių tekstų nėra

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne

16.

Techninių prekybos kliūčių aspektas: Ne

Sanitarinių ir fitosanitarinių  
pronių aspektas: Ne

\*\*\*\*\*

Europos Komisijos  
Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas  
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu