

Tervezet, 2024.08.26.

A Belügyminisztérium rendelete

az épületek menekülési útvonalainak kijelzéséről és világításáról

A Belügyminisztérium határozatával a mentési törvény (379/2011) 10. §-ának (3) bekezdése és 12. §-ának (3) bekezdése alapján, az 1353/2018. sz. törvényben foglaltak szerint a következőket fogadják el:

1. §

Alkalmazási terület

Ez a rendelet egy új épület menekülési útvonalainak kijelzéséről és világításáról rendelkezik. A rendelet az épületek bővítésére és rendeltetésük megváltoztatására is vonatkozik. Épületek javítása és átalakítása esetén a rendeletet alkalmazni kell, ha ezek a munkálatok hatással vannak az épület menekülési útvonalának kialakítására.

A rendelet megállapítja továbbá a mentési törvény (379/2011) 12. §-ában említett, a menekülési útvonal jelzéseinek és a világítás megfelelő működésének fenntartására vonatkozó követelményeket.

2. §

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. *menekülési útvonal*: az épület minden egyes részéből a szabadba vagy más biztonságos helyre vezető kijárat;

2. *menekülési útvonal jelzése*: a kijárat helyét és a menekülési útvonalat jelző különleges jelzés.

3. §

A menekülési útvonalak kijelzése

Az épületekben a menekülési útvonalakat menekülésiútvonal-jelzésekkel kell jelezni:

- a szálláshelyeken;
- a gondozóotthonokban;
- az összejövetelek helyszínéül szolgáló létesítményekben és az üzlethelyiségekben;
- a munkahelyeken;
- a termelési helyszíneken;
- olyan raktárakban, ahol emberek dolgoznak;
- más helyiségekben, ahonnan nehéz kijutni, vagy ahol a szokásostól eltérő kijutási szabályok vannak érvényben.

A menekülési útvonal jelzéseit úgy kell elhelyezni, hogy könnyen láthatók legyenek, és egyértelműen mutassák a menekülési útvonalat. Megfelelő világítást kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a menekülési útvonal jelzései jól láthatók legyenek.

A menekülési útvonal jelzésein kívül, szükség esetén, hang- vagy fényjelzéseket, padlóburkolati jeleket vagy a láthatóságot javító egyéb berendezéseket is biztosítani kell.

4. §

Menekülési útvonal jelzései

A menekülési útvonal jelzéseinek világosnak, könnyen azonosíthatóknak és érthetőnek kell lenniük. A menekülési útvonal jelzései megjelenésének és általános jellemzőinek meg kell felelniük a munkahelyi biztonsági címkézéssel és címkézési minimumkövetelményekről szóló kormányrendeletnek (687/2015).

5. §

Menekülési útvonalak világítása

A menekülési útvonalakat úgy kell megvilágítani, hogy használatuk biztonságos legyen. A világításnak figyelembe kell vennie az épület rendeltetését, méretét és alakját, valamint az épületen belüli területeket, továbbá az épületből való kilépésre vonatkozó intézkedéseket. A menekülőútvonal-ajtók esetében a világításnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az ajtó látható legyen, és az ajtónyitó mechanizmus megfelelően működjön.

A menekülési útvonal jelzéseit mindig meg kell világítani. A menekülési útvonalak megvilágítására szolgáló más rendszernek is működésbe kell lépnie, ha a normál világítási rendszer meghibásodik.

A világításnak a biztonságos meneküléshez és evakuáláshoz szükséges ideig, de legalább egy órán át bekapcsolva kell maradnia.

6. §

Háttérvilágítással ellátott menekülésiútvonal-jelzések

A háttérvilágítással ellátott menekülésiútvonal-jelzések kiegészítő jelzéseként használhatók. A menekülési útvonalakat azonban nem lehet kizárólag háttérvilágítással ellátott menekülésiútvonal-jelzésekkel jelezni.

7. §

Karbantartás

A menekülési útvonalak kijelzéseit és világítását üzemképes állapotban kell tartani, állapotukat figyelemmel kell kísérni, és az észlelt hibákat és hiányosságokat orvosolni kell. Minden elvégzett szervizelést és karbantartást fel kell jegyezni.

8. §

Hatálybalépés

E rendelet 2025. január 1. napján lép hatályba.

E rendelet hatálybalépésekor a függőben lévő projektekre az e rendelet hatálybalépésekor hatályos rendelkezések vonatkoznak.

Helsinki 2024. hh. nn.

Mari Rantanen belügyminiszter

Titulus Keresztnév Vezetéknév