



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Pranešimo numeris : 2026/0278/FR (France)

Dekretas dėl aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimų, taikomų šildymo arba buitinio karšto vandens gamybos įrangos įrengimui statant pastatus ar pastatų dalis

Gauti duomenys : 05/06/2026

Status quo pabaiga : 08/09/2026

Message

Pranešimas 001

Komisijos pranešimas - TRIS/(2026) 1512

Direktyva (ES) 2015/1535

Pranešimas: 2026/0278/FR

Valstybės narės pranešimas apie teksto projektą

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezaahuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késésekét - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20261512.LT

1. MSG 001 IND 2026 0278 FR LT 05-06-2026 FR NOTIF

2. France

3A. Ministères économiques et financiers

Direction générale des entreprises

SCIDE/SQUALPI/PNRP

Bât. Sieyès -Teledoc 143

61, Bd Vincent Auriol

75703 PARIS Cedex 13

d9834.france@finances.gouv.fr

3B. Ministères Transition écologique, Aménagement du territoire, Transports, Ville et Logement

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages

DGALN / DHUP / QC4

Tour Séquoia



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

1 place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX

4. 2026/0278/FR - I20 - Slėginė įranga, dujiniai prietaisai ir katilai

5. Dekretas dėl aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimų, taikomų šildymo arba buitinio karšto vandens gamybos įrangos įrengimui statant pastatus ar pastatų dalis

6. Techninės sistemos komponentas arba visa techninė sistema, kurios charakteristikos yra šios:

- jis yra įtrauktas į pastatą, pastato dalį arba žemės sklypą, ant kurio jis stovi,
- tai padeda užtikrinti pastato šildymą, vėsinimą.

7.

8. Dekreto projekte numatyta:

- panaikinti galimybę naudoti hibridines sistemas, kurios priklauso nuo mazuto (Prancūzijos statybos ir būsto kodekso (CCH) 171-13 taisyklės pakeitimas, padarytas 2022 m. sausio 5 d. Dekretu Nr. 2022-8);
- naujuose pastatuose uždrausti montuoti katilus, kurių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija 79 g/kWh – tai atitinka elektros energijos išmetamųjų teršalų normą;
- numatyti šios ribos laikymosi išimtį sistemoms, naudojamoms kaip atsarginės sistemos, taip pat techninėms sistemoms, prijungtomis prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Pastatams, kuriems taikomi konkretūs žemės naudojimo ar nuosavybės apribojimai, dėl kurių neįmanoma įgyvendinti šios priemonės, taip pat gali būti taikoma išimtis.

Siekama į nacionalinę teisę perkelti 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo 7 ir 11 straipsnius. Šiose taisyklėse numatyta, kad nauji pastatai neturi naudoti bet kurio vietoje esamo iškastinio kuro: viešojo sektoriaus pastatai – nuo 2028 m., o kiti pastatai – nuo 2030 m.

9. Dekreto projektu siekiama į nacionalinę teisę perkelti 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo (Pastatų energinio naudingumo direktyva) 7 ir 11 straipsnius. Šiose taisyklėse numatyta, kad nauji pastatai neturi naudoti bet kurio vietoje gaminamo iškastinio kuro: viešojo sektoriaus pastatai – nuo 2028 m., o kiti pastatai – nuo 2030 m.

Be to, 2026 m. balandžio mėn. Prancūzijos vyriausybė pateikė nacionalinį galutinio vartojimo sektorių elektrifikavimo planą, kuriuo siekiama trijų tikslų:

- stiprinti šalies energetinį savarankiškumą naudojant anglies dioksido neišskiriančią elektros energiją;
- tvariai mažinti namų ūkių, įmonių ir viešųjų paslaugų išlaidas energijai;
- prisidėti prie Prancūzijos reindustrializacijos, tęsiant ekonomikos pertvarką.

Šis planas visų pirma įgyvendinamas statybų sektoriuje pagal 5 priemonę „Dujų naudojimo naujuose pastatuose nutraukimas“. Ši priemonė gyvenamosios paskirties nekilnojamojamajam turtui įsigalios 2027 m. sausio 1 d., o komercinės paskirties ir viešiesiems pastatams – vėlesniais metais. Pateiktas dekreto projektas yra šios priemonės įgyvendinimo teisės aktas.

Galiausiai dekreto projektu panaikinama galimybė naujuose arba renovuojamuose pastatuose įrengti hibridines sistemas, kuriose naudojamas krosnių kuras. Ši nuostata atitinka nacionalinę mažo anglies dioksido kiekio technologijų strategiją, kuria siekiama iki 2035 m. visiškai atsakyti mazuto.

Apskritai šiomis priemonėmis siekiama viešojo intereso tikslo – kovoti su klimato kaita mažinant iškastinio kuro naudojimą pastatuose, nes jis sudaro apie 16 proc. Prancūzijos išmetamo anglies dioksido kiekio.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

9a. Dekreto projekte numatoma, kad naujuose pastatuose draudžiama įrengti techninės sistemos komponentą arba visą techninę sistemą, kurios charakteristikos yra tokios:

- ji yra neatskiriama pastato arba pastato ar žemės sklypo, ant kurio jis stovi, dalis;
- ji prisideda prie pastato eksploatavimo užtikrinama šildymą, vėsinimą ar buitinį karštą vandenį;
- jos išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija 79 gramus CO₂ ekvivalento per kilovatvalandę galutinės energijos PCI.

Šia formuluote užtikrinama, kad nebūtų įtrauktas visas vietoje naudojamas iškastinis kuras, pvz., metanas, butanas ir propanas.

Be to, šios nuostatos įgyvendinimo tvarkaraštis yra toks:

- gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto statybos leidimams – nuo 2027 m. sausio 1 d.;
- viešosioms įstaigoms priklausantiems pastatams – nuo 2028 m. sausio 1 d.;
- kitų rūšių pastatams – nuo 2030 m. sausio 1 d.

Taikymo sritis yra visa Prancūzija.

Todėl ši formuluotė atitinka nacionaliniame galutinio naudojimo sektorių elektrifikavimo plane „Dujų naudojimo naujuose pastatuose nutraukimas“ nustatytą tikslą.

Be to, dekreto projekte draudimas įrengti įrangą išplečiamas taip, kad apimtų ir hibridinės sistemos komponentus, jeigu tenkinama ši sąlyga: įrangos ar komponento išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis viršija 300 g CO₂ ekv./kWh PCI. Taigi tokia formuluote prisidedama prie tikslo iki 2035 m. palaipsniui atsisakyti namų šildymo krosnių kuru.

9b. Dekreto projekte numatytos naujos nuostatos, kuriomis papildomos šiuo metu galiojančios taisyklės. Jos apima:

- Prancūzijos įsipareigojimus pagal Nacionalinę mažesnio anglies dioksido kiekio technologijų strategiją;
- vyriausybės galutinio vartojimo sektorių elektrifikavimo plane, parengtame bendradarbiaujant su visais suinteresuotaisiais subjektais, nustatytus tikslus;
- Prancūzijai nustatytus įpareigojimus pagal 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo 7 ir 11 straipsnius.

Dekreto projekte numatytos priemonės yra mažiausiai ribojančios priemonės, leidžiančios pasiekti nustatytų tikslų.

Dekreto projektas neturėtų daryti didelio poveikio vidaus rinkai, nes apribojimu siekiama įgyvendinti 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo nustatytą reikalavimą. Todėl tikimasi, kad visos valstybės narės per panašų laikotarpį priims panašias ar lygiavertes nuostatas, kad neatsirastų jokių skirtumų tarp Prancūzijos ir likusios vidaus rinkos dalies.

9c. Šis dekreto projektas skirtas papildyti ir taip jau griežtą reguliavimo sistemą:

- naujos statybos projektuose pagal 2020 m. aplinkosaugos reikalavimus (žinomus kaip RE2020) nebeleidžiama įrengti dujinių katilų kaip pagrindinės šildymo sistemos; šis reikalavimas individualiems namams ir biurų pastatams galioja nuo 2022 m., o daugiabučiams gyvenamiesiems namams bei pradinėms ir vidurinėms mokykloms jis bus taikomas nuo 2025 m. Nuo 2026 m. gegužės 1 d. (RE2020 taikymo srities išplėtimas) šis draudimas taip pat taikomas vadinamųjų tam tikrų negyvenamųjų pastatų (mažmeninės prekybos, sveikatos priežiūros, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, sporto įstaigų ir kt.) arba pramoninių ir (arba) amatų pastatų statybos projektams. Tačiau papildomas dujinis šildymas (patalpoms šildyti arba karštam vandeniui gaminti) vis dar yra galimas. Reikėtų pažymėti, kad pirmiau aprašyta reguliavimo sistema neleidžiama naudoti jokios sistemos, kurioje naudojamas mazutas, net jei jis naudojamas kaip priedas;
- pastatų renovacijos atveju taisyklėmis nuo 2022 m. liepos 1 d. draudžiama įrengti krosnių kuru kūrenamas šildymo arba karšto vandens sistemas. Tačiau vis dar galima naudoti papildomą krosnių kuro sistemą (patalpoms šildyti arba karštam vandeniui gaminti).

Be to, yra ir išbandytų ekonomiškų techninių sprendimų. Šilumos siurbliai, prijungimas prie centralizuoto šildymo tinklo arba biomasės katilai gali patys vieni patenkinti visus šildymo ir karšto vandens poreikius, taigi pakeisti papildomas šildymo sistemas, kuriose naudojamas iškastinis kuras, kurį pagal galiojančius teisės aktus vis dar leidžiama naudoti.

Todėl, įsigaliojus dekretui, vidaus rinka nepatirs didelių sutrikimų. Tai yra 2022 m. pradėto proceso kulminacija ir atspindi



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

bendrą Europos požiūrį, kurio laikytis įsipareigojo visos valstybės narės. Kova su klimato kaita ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, kurie 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo 2-6 konstatuojamosiose dalyse dar kartą patvirtinti kaip labai svarbūs viešojo intereso klausimai, pateisina tolesnį tokių ribojamųjų priemonių taikymą.

10. Nuorodos į pagrindinius tekstus: 2021/0018/F

Pagrindiniai tekstai buvo išsiųsti kartu su ankstesniu pranešimu:
2021/0018/F

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne

16.

Techninių prekybos kliūčių aspektas:

Projektas yra techninis reglamentas arba atitikties vertinimas

Projektas daro didelį poveikį tarptautinei prekybai

Sanitarinių ir fitosanitarinių
prionių aspektas: Ne

Europos Komisijos

Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas

el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu