

Výnos ministerstva životního prostředí,

**kterým se mění výnos o schvalování typu tvarovek PE trubek určených pro vodovodní a
kanalizační soustavy v budovách**

V souladu s rozhodnutím ministerstva životního prostředí
se § 3 a příloha 1 výnosu o schvalování typu tvarovek PE trubek určených pro vodovodní a
kanalizační soustavy v budovách (2/20) *zrušují* a
§ 2 a tabulka 2.1 přílohy 2 se *mění* takto:

§ 2

Potvrzení shody

Schválení typu lze použít k prokázání toho, že tvarovky PE trubek splňují základní
technické požadavky, které se na ně vztahují a které jsou stanoveny v § 33 stavebního zákona
(751/2023) a na jeho základě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20xx.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (32015L1535); Úř. věst. L 241,
17.9.2015, s. 1

Helsinky, [den] [měsíc] 20[xx]

Ministr ... křestní jméno a příjmení

Titul, křestní jméno a příjmení

Zkoušení typu tvarovek pro PE trubky

Tabulka 2.1. Vlastnosti zkoušené v rámci zkoušek typu tvarovek pro PE trubky a vzorky, které se zkouší, pokud tvarovky pro PE trubky různých rozměrů odpovídají materiálově a tvarovky pro PE trubky odpovídají konstrukci.

Vlastnost	Minimální počet vzorků, které se mají zkoušet
Vzhled	Všechny vzorky
Konstrukce a rozměry	1 kus / velikost, všechny velikosti
Kovové spoje	
Odolnost vůči odzinkování	1 ks, 1 velikost
Složení materiálu	1 ks, 1 velikost
Koroze při namáhání	3 ks/ velikost, 1 velikost
Plastové spoje	
Dlouhodobá pevnost	1 odhad / materiál
Odolnost vůči teple	1 vzorek / materiál
Průhlednost	1 vzorek / nejtenčí tloušťka stěny
Odolnost vůči tlaku	3 vzorky / rozměr / rozměrová skupina
Fyzikální a chemické vlastnosti	2 vzorky / skupina velikosti, 1 odhad / materiál těsnění
Soustava PE trubek	
Utěsnění při přetlaku	3 vzorky / velikost, 2 velikosti / skupina velikosti
při ohybu	3 vzorky / velikost, 2 velikosti / skupina velikosti
při podtlaku	3 vzorky / velikost, 2 velikosti / skupina velikosti
Odolnost vůči napětí v tahu	3 vzorky / velikost
Soudržná síla pro upevnění elektrotavné objímky	3 vzorky
Soudržná síla v případě elektrotavné sedlové tvarovky	2 vzorky při $DN/OD < 110$ 4 vzorky při $110 \leq DN/OD$