



POOLA VABARIIGI

AMETLIK VÄLJAANNE

Varssavi, 9. november 2023. a.

Punkt 2442

Eeskiri

MÄÄRUS)

27. oktoober 2023. a.. a

**millega muudetakse määrust, mis käsitleb tehnilisi tingimusi,
millele hooned ja nende asukoht peavad vastama)**

7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse (2023. aasta ametlik väljaanne, punktid 682, 553 ja 967, muudetud kujul) artikli 7 lõike 2 punkti 1 kohaselt määratakse:

§ 1. Infrastruktuuriministri 12. aprilli 2002. aasta määrusesse hoonete ja nende asukoha tehniliste tingimuste kohta (Poola ametlik väljaanne 2022, punkt 1225) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 26 asendatakse punkt semikooloniga ja lisatakse punkt 27 järgmises sõnastuses:

„27) avalik väljak – üldsusele kättesaadav ala, mis on ette nähtud vaba aja veetmiseks, suhtlemiseks ja esinduslikuks kasutamiseks; see on maa-ala, mis on kohalikus maakasutuse kavas määratletud platsi- või turu- või ühistranspordialana ning kohaliku maakasutuse kava puudumisel maakasutusala, mis on katastris tähistatud puhke- ja vaba aja veetmise aladena või teena, mis on tähistatud vastavalt sümboliga BZ või dr.“

2) paragrahvis 12:

a) Lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1. Kui § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 ja § 271–273 sätetes või teatavate ehitiste ja hoonete vahelist lubatud kaugust reguleerivates eraldi määrustes ei ole sätestatud muid nõudeid, peab ehitis asuma ehituskruundil selle maatüki piirist kaugusel, mis ei ole lühem kui:

- 1) 4 m – hoonetele, kus akende või ustega sein on kõnealuse piiri ees;
- 2) 3 m – hoonetele, kus avadeta sein tähistab kõnealust piiri;
- 3) 5 m – mitmepereelamute puhul, millel on rohkem kui neli maapealset korrust, kus akende või ustega sein on kõnealuse piiri ees;
- 4) 5 m – mitmepereelamute puhul, millel on rohkem kui neli maapealset korrust, kus avadeta sein on kõnealuse piiriga silmitsi.

2. Lõike 1 punktides 2 ja 4 osutatud juhtudel võib hoone paikneda piirist vähemalt 1,5 m kaugusel või otse sellel piiril, kui kohalikus maakasutuse kavas on selline võimalus ette nähtud.

3. Võttes arvesse eraldi eeskirju ning §-de 13, 19, 23, 36, 40, 60 ja 271–273 sätteid, on lubatud paigutada hoone otse ehituskrundi piirile tingimusel, et kogu selle sein piirneb külgneval maatükil asuva hoone seinaga, ning tingimusel, et selle kõrgus on kooskõlas kohaliku maakasutuskavaga või kõnealusele alale väljastatud ehitusloaga.“

b) lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6. Kaugus ehituskrundi piirist peab olema vähemalt järgmine:

- 1) 1,5 m kaugusel räästast või kõnealuse piiri vastas asuvast karniisist ning rõdust, verandakatusel, ligipääsetavast terrassist, terrassist, välistrepist või kaldteest – välja arvatud puuetega inimestele mõeldud kaldteed;
- 2) 4 m kaugusel kõnealuse piiri suunas asuvast katuseaknast;
- 3) 3 m kaugusel rõdust lõike 1 punktides 3 ja 4 osutatud hoones.“

c) lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8. Võttes arvesse eraldi eeskirju ja §-de 13, 60 ja 271–273 sätteid, ei tohi loomakasvatushooned või kommunaalhooned asuda seintega, mille aknad või uksed asuvad vähem kui 8 m kaugusel külgneval ehitusmaatükil asuva elamu-, kommunaal- või üldkasutatava hoone seinast, või lõpliku ehitusloaga või ehitusteatiseiga hoonega, millele arhitektuuri- ja ehitusamet ei ole vastuväiteid esitanud või millele on väljastatud 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 30 lõikes 5aa osutatud tõend vastuväidete puudumise kohta, kui lõike 4 punktist 3 ei tulene teisiti.“

d) lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10. Lõigetes 1–9 osutatud vahemaa säilitamist ei nõuta, kui kõrvuti asetsev maatükk on teetükk või avalik krunt,“;

e) lisatakse lõige 11 järgmises sõnastuses:

„11. Tootmis- või ladustamishooned, mille katteala on suurem kui 1 000 m², võttes arvesse eraldi eeskirju ja §-de 13, 60 ja 271–273 sätteid, peavad asuma seinaga, mis asub vähemalt 30 m kaugusel järgmistest seintest:

- 1) eluhoone või ühiselamu, mis asub teisel ehituskrundil;
- 2) elamu või ühiselamu, mida kavatsetakse ehitada teisele ehituskrundile ja mille kohta on olemas lõplik ehitusluba või ehitusteatis, mille kohta arhitektuuri- ja ehitusamet ei ole vastuväiteid esitanud või mille kohta on välja antud 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 30 lõikes 5aa osutatud tõend vastuväidete puudumise kohta.“;

3) § 20 sõnastatakse järgnevalt:

„§ 20 Ainult puuetega inimeste poolt kasutatavate sõiduautode parkimiskohti, mille arv ei ületa 6 % § 18 lõikes 2 nimetatud parkimiskohtade koguarvust, kuid mitte vähem kui 1, võib piiranguteta paigutada hoonete akende kõrvale. Sellised parkimiskohad peavad olema nõuetekohaselt märgistatud.“;

4) Paragrahvid 39 ja 40 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 39 1. Mitmepereelamute, tervishoiuasutuste hoonete, välja arvatud kliinikud, ja haridusasutuste hoonete ehitamiseks ettenähtud ehituskrundidel tuleb vähemalt 25 % krundi pindalast korraldada bioloogiliselt aktiivse maana, välja arvatud juhul, kui kohalikus maakasutuse kavas on sätestatud muu protsent.

2. Üle 1 000 m² pindalaga ^{avalikule väljale mõeldud maatükkidel peab} vähemalt 20 % pindalast olema bioloogiliselt aktiivne, välja arvatud juhul, kui kohalikus maakasutuskavas on ette nähtud suurem protsent.

§ 40. 1. Mänguväljak, kuhu pääsevad ka erivajadustega isikud, tuleb korraldada olukorras, kus ehitatakse üks rohkem kui 20 eluruumiga mitmepereelamu, samuti olukorras, kus ehitatakse rohkem kui 20 eluruumiga mitmepereelamukompleks, kusjuures vähemalt 30 % mänguväljaku pindalast peab asuma bioloogiliselt aktiivses piirkonnas.

2. Vaba aja veetmise ala, kuhu pääsevad ka erivajadustega inimesed, tuleb korraldada olukorras, kus ehitatakse mitmepereelamukompleks, kus on üle 20 eluruumi, samas kui vähemalt 30 % puhkealast peab asuma bioloogiliselt aktiivses piirkonnas.

3. Vähemalt 50 % mänguväljaku pindalast päikesevalgusega kokkupuutumine peab kestma vähemalt kaks tundi, arvatuna võrdsetel kuupäevadel, kell 10.00–16.00. Keskkonnas toimuvate arenduste korral on lubatud vähemalt ühe tunni pikkune päikeseikiirus.

4. Kaugus mänguväljakutest, laste ja noorte spordiväljakutest ning puhkealadest tänavapiiride, teede, ühistsoonide, inimkasutuseks mõeldud ruumide akende ja jäätmekogumiskohtade vahel peab olema vähemalt 10 m, arvestades § 19 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

5. Mänguväljakud peavad olema tarastatud.

6. Tee, tänav, parkla või ühisala kõrval asuv mänguväljaku tara peab olema valmistatud materjalidest ja viisil, mis tagab inimeste ja loomade ohutuse. Tara peab:

- 1) olema vähemalt 1,0 m kõrgune;
- 2) omama vähemalt 1,2 m laiust väravat, mis ei takista erivajadustega inimeste juurdepääsu.

7. Muudel kui lõikes 6 nimetatud juhtudel on lubatud heki kujul mänguväljaku tara.

8. Mänguväljaku pindala peab olema vähemalt:

- 1) 1 m² ühe eluruumi kohta – kui hoones või hoonekompleksis on 21–50 eluruumi;
- 2) 50 m² – kui hoones või hoonekompleksis on 51–100 eluruumi;
- 3) 0,5 m² ühe eluruumi kohta – kui hoones või hoonekompleksis on 101–300 eluruumi;
- 4) 200 m² – kui hoones või hoonekompleksis on üle 300 eluruumi.

9. Mänguväljaku võib jagada osadeks, kusjuures iga sellise osa minimaalne pindala on 50 m².

10. Mänguväljaku pind ja seadmed peavad vastama Poola mänguväljakute ja -seadmete standardites sätestatud nõuetele.

11. Mänguväljak peab olema varustatud erinevate mänguvõimalustega, mis on kohandatud erinevatele lapse vanusekategooriatele, võimaldades vähemalt viiel lapsel kasutada seadet üheaegselt iga 20 m² mänguväljaku pindala kohta.

12. Mänguväljakuid ei tohi paigutada katuseplaatidele, mis asuvad maapinnast kõrgemal kui 5 m.

13. Katusekattele paigutatud mänguväljakud, mis katavad maapealset korrust, peavad:

- 1) asetsema 10 m kaugusel katusekatte servast;
- 2) olema kaitstud laste väljakukkumise ja mänguasjade väljaviskamise eest;
- 3) asuma üldsusele avatud alal, mille piir on vähemalt 1,6 m, mis takistab ronimist ja tagab ohutuse.

14. Olukorras, kus ühepereelamu on ehitatud rohkem kui 20 eluruumiga, on lubatud:

- 1) loobuda mänguväljaku rajamisest, kui hoone asukohaks oleva krundi piirist, mida loetakse mööda üldsusele avatud jalakäijate juurdepääsuteed, on 750 m kaugusel avalik mänguväljak;
- 2) korraldada mänguväljaku, mille pindala on vähemalt 50 % lõikes 8 osutatud pindalast, kuid mitte vähem kui 20 m², kui hoone asub keskkonnas;
- 3) loobuda mänguväljaku paigutusest ja korraldada hoone sees mängutuba, mille põrandapind on sätestatud punktis 8, kuid mitte väiksem kui 50 m², kui hoone asub keskkonnas.

15. Olukorras, kus mitmepereelamukompleks on ehitatud keskklinna, kus on üle 20 eluruumi, on lubatud:

- 1) loobuda mänguväljaku rajamisest, kui kompleksi asukohaks oleva krundi piirist, mis on loetud mööda üldsusele avatud jalakäijate juurdepääsuteed, on 300 m kaugusel avalik mänguväljak;
- 2) korraldada mänguväljak, mille pindala on vähemalt 50 % lõikes 8 osutatud pindalast, kuid mitte vähem kui 20 m².“;

5) paragrahvi 56 järele lisatakse § 56a järgmises sõnastuses:

„§ 56a. 1. Hoone äriruumide kasulik põrandapind peab olema vähemalt 25 m².

2. Väiksema kasuliku põrandapinnaga äripindade eraldamine on lubatud, kui ruumid asuvad esimesel või teisel maa-alusel korrusel ja neile on otsene juurdepääs väljastpoolt hoonet.

3. Lõikes 1 osutatud nõuet ei kohaldata ruumide suhtes, mis asuvad:

- 1) ühiselamutes või ühepereelamutes, mille äripinnad on eraldatud;
- 2) hoonetes, mille kohta on enne 1. jaanuari 2024 välja antud ehitusluba või ehitusteatis, mille kohta arhitektuuri- ja ehitusamet ei ole vastuväiteid esitanud või mille kohta on välja antud 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 30 lõikes 5aa osutatud tõend vastuväidete puudumise kohta.“;

6) § 76 sõnastatakse järgnevalt:

„§ 76 Sanitaarruumidele esitatavad nõuded on sätestatud määruses, samuti töötervishoidu ja tööohutust ning kodanikukaitset käsitlevates määrustes. Sanitaarruumide hulka kuuluvad vannid, saunad, dušid, vannitoad, tualettruumid, pesuruumid, garderoob, riietusruumid, pesupesemisruumid, naiste isikliku hügieeni ruumid, üksnes laste toitmiseks ja mähkmevahetuseks kohandatud ja mõeldud ruumid, erivajadustega täiskasvanutele kohandatud ja kavandatud ruumid ning ruumid riide ja jalatsite saastest puhastamiseks, puhastamiseks ja kuivatamiseks ning puhastusvahendite hoidmiseks.“;

7) § 85a sõnastatakse järgmiselt:

„§ 85a. 1. Toitlustus-, jaemüügi- või teenindushoones, mille põrandapind on üle 1 000 m² ja bensiinijaam, mille põrandapind on üle 100 m² ruum, mis on kohandatud ja ette nähtud üksnes laste toitmiseks ja vahetamiseks, tuleb eemaldada.

2. Hoones,

- 1) mis on mõeldud avaliku halduse eesmärgil, mille kasulik põrandapind on üle 2 000 m²;
- 2) mis on ette nähtud kultuuri- või sporditegevuseks, äri- või jaemüügiks või raudtee-, maantee- või õhutranspordi reisijate teenindamiseks, mille kasulik põrandapind on üle 10 000 m²;
- 3) mis on kütusetankla, mille kasulik põrandapind on suurem kui 300 m², mis asub maantee või kiirtee lähedal;
- 4) mis on mõeldud tervishoiu eesmärkidel

– eraldatakse ruum, mis on kohandatud ja mõeldud erivajadustega täiskasvanute mähkmevahetuseks.

3. Lõikes 2 nimetatud ruum:

- 1) mille kasulik põrandapind on vähemalt 12 m² ja laius vähemalt 3 m;
- 2) varustatakse seadmetega erivajadustega täiskasvanu mähkmevahetuseks lamamisasendis;
- 3) asuma hoone sissepääsust kuni 20 m kaugusel, hoone sissepääsuga samal korrusel.

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud ruum peab olema varustatud valamuga.

5. Lõigete 1–4 sätteid ei kohaldata suletud piirkonnas asuvate kütusetanklate suhtes.

6. Lõikes 2 osutatud ruumi võib paigutada puuetega inimestele üldkasutatavasse tualettruumi, kui see vastab lisaks lõikes 3 osutatud tingimustele.

7. Lõikes 2 osutatud nõuet ei kohaldata hoonete suhtes, millele on enne 1. jaanuari 2024 väljastatud ehitisluba või ehitusteatis, mille kohta arhitektuuri- ja ehitusamet ei ole vastuväiteid esitanud või mille kohta on välja antud 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 30 lõikes 5a osutatud tõend vastuväidete puudumise kohta.“;

8) paragrahvi 95 järele lisatakse § 95a järgmises sõnastuses:

„§ 5a. 1. Kui mitmepereelamu kõrvuti asetsevate eluruumide rõdud asuvad ühel rõduplaadil, paigaldatakse nende rõdude vahele täielik vertikaalne eraldatus fikseeritud vaheseina kujul, mis tagab kasutusmugavuse ning mille valgusläbivus on vähemalt 30 %, kuid mitte üle 50 %.

2. Lõikes 1 osutatud vaheseina kõrgus peab olema vähemalt 2,2 m mõõdetuna rõdupõranda kõrgusest ja laius vähemalt 2 m, või kui rõdu laius on alla 2 m, siis vähemalt rõdu laius, võttes arvesse balustraadi laiust.

3. Kõrvuti asetsevad lodžad mitmepereelamus eraldatakse vaheseinaga, mis vastab lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

4. Lõigetes 1 ja 3 osutatud vaheseina võib välja jätta, kui määratakse kindlaks minimaalne kaugus inimkasutuseks mõeldud ruumidega hoone ja muude rajatiste vahel, et tagada nende ruumide loomulik valgustus ja elutubade puhul nõutav minimaalne päikesevalgusega kokkupuute aeg.“;

9) paragrahvi 98 järele lisatakse § 98a järgmises sõnastuses:

„§ 98a. 1. Mitmepereelamus peab olema jalgratta- ja lapsevankrite hoiuruum. Tehnoruum peab asuma hoone sissepääsu lähedal või maa-alusel põrandal, kui sellele on paigaldatud lift, mis vastab § 193 lõikes 2 sätestatud nõuetele, või kaldtee, arvestades §-s 70 nimetatud tingimusi.

2. Lõikes 1 osutatud kommunaalruum võib olla tehnohoone, suvemaja või avatud varjualune.

3. Lõikes 1 osutatud tehnoruumis ja lõikes 2 osutatud tehnohoones, suvemajas või avatud varjualuses peab põrandapind olema vähemalt 15 m².“;

10) paragrahvis 326:

- a) lõike 2 punkti 1 fraasi „õhus leviva heli isoleerimine“ järele lisatakse järgmine lause:

„Trepist või üldisest liikluskoridorist eluruumi siseneva ukse heliisolatsioonivõime ei tohi olla väiksem kui 37 dB;“;

- b) lõike 4 järele lisatakse lõiked 4a ja 4b järgmises sõnastuses:

„4a. Ühepereelamu eluruume eraldavad siseseinad ja põrandad peavad vastama akustilistele nõuetele, mis on identsed mitmepereelamu eluruumide vaheseinte akustiliste nõuetega, nagu on sätestatud Poola standardis hoonete vaheseinte jaoks nõutava heliisolatsiooni kohta.

4b. Punktis a:

- 1) kahe elamuga ühepereelamu;
- 2) ridaelamu või paarismaja, ühepereelamu;
- 3) mitmepereelamu

– elamuüksuses ehitustööde teostamine ei tohi kahjustada 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 34 lõike 6 punkti 1 alusel vastu võetud eeskirjades osutatud akustilistele nõuetele vastavuse analüüsis esitatud tehnilisi ja materiaalseid lahendusi.“;

- 11) määruse 1. lisas:

- a) punkti 1 järele lisatakse punkt 1a järgmises sõnastuses:

1a	§ 40 lõiked 9 ja 10	PN-EN 1176-1:2017-12	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid
		PN-EN 1176-2+AC:2020-01	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 2: Täiendavad konkreetsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikedele
		PN-EN 1176-3:2017-12	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 3: Täiendavad üksikasjalikud ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägedele
		PN-EN 1176-4+AC:2019-03	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 4: Täiendavad üksikasjalikud ohutusnõuded ja katsemeetodid kõisteedele
		PN-EN 1176-5:2020-03	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 5: Täiendavad üksikasjalikud ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele
		PN-EN 1176-6+AC:2019-03	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 6: Täiendavad konkreetsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiigeseadmetele
		PN-EN 1176-7:2020-09	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 7: Juhised paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta
		PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08	Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 10: Täielikult suletud mänguseadmete täiendavad ohutusnõuded ja katsemeetodid

- b) Punktid 60a–67 sõnastatakse järgmiselt:

60a	Ravimiseaduse § 323 lõikest 2	PN-B-02151-4:2015-06	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 4: Nõuded, mis käsitlevad helitehnilisi tingimusi ja kõne mõistetavust ruumides, ning mõõtmisjuhised
		PN-B-02151-2:2018-01	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 2: Ruumide mürataseme lubatud väärtused

		PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 3: Hoonete vaheseinte ja ehitusdetailide heliisolatsioonile esitatavad nõuded
61	§ 324	PN-B-02151-2:2018-01	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 2: Ruumide mürataseme lubatud väärtused
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Hoonete maapinnast tingitud vibratsioonide ohtlikkuse hindamine
		PNB02171:201706	Hinnang vibratsiooni mõju kohta inimestele hoonetes
62	Ravimiseaduse § 325 lõikest 1	PN-B-02151-2:2018-01	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 2: Ruumide mürataseme lubatud väärtused
		PN-B-02170:2016-12, PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10	Hoonete maapinnast tingitud vibratsioonide ohtlikkuse hindamine
		PNB02171:201706	Hinnang vibratsiooni mõju kohta inimestele hoonetes
63	Ravimiseaduse § 325 lõikest 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 3: Hoonete vaheseinte ja ehitusdetailide heliisolatsioonile esitatavad nõuded
64	Ravimiseaduse § 326 lõikest 1	PN-B-02151-2:2018-01	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 2: Ruumide mürataseme lubatud väärtused
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika. Õhu- ja löögimüra ning teenindusseadmete müra kohapealsed mõõtmised. Lihtsustatud meetod
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika. Hoonete teenindusseadmete helirõhutaseme mõõtmine – täpne meetod
		PNB02171:201706	Hinnang vibratsiooni mõju kohta inimestele hoonetes
65	Ravimiseaduse § 326 lõikest 2	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Hoone akustika. Hoonete mürakaitse. Osa 3: Hoonete vaheseinte ja ehitusdetailide heliisolatsioonile esitatavad nõuded
		PN-EN ISO 16283-1:2014-05, PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018 – 02	Akustika. Hoonete ja ehitusdetailide heliisolatsiooni välimõõtmised. Osa 1: Õhus leviva heli isolatsioon
		PNEN ISO 1405:1999	Akustika. Hoonete ja ehitusdetailide heliisolatsiooni mõõtmine – Välisseinte ja nende elementide õhus leviva heliisolatsiooni välimõõtmine
		PNEN ISO 1407:2000	Akustika. Hoonete ja ehitusdetailide heliisolatsiooni mõõtmine – Põrandate löögimüra isolatsiooni välimõõtmine
		PNEN ISO 108482:2007	Akustika. Laboratoorsed mõõtmised külgneva õhus leviva ja kokkupõrkemüra kohta külgnevate ruumide vahel. Osa 2. Kehtib valguselementidele, kui ristmikul on vähe mõju.

		PN-EN ISO 10140-2:2011	Akustika. Ehitusdetailide heliisolatsiooni laboratoorsed mõõtmised. Osa 2. Õhus leviva heliisolatsiooni mõõtmine
		PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07	Akustika. Ehitusdetailide heliisolatsiooni laboratoorsed mõõtmised. Osa 3. Löögi heliisolatsiooni mõõtmine
66	Ravimiseaduse § 326 lõikest 3	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Hoone akustika. Hoonete müarakaitse. Osa 3: Hoonete vaheseinte ja ehitusdetailide heliisolatsioonile esitatavad nõuded
67	Ravimiseaduse § 326 lõikest 4	PN-B-02151-2:2018-01	Hoone akustika. Hoonete müarakaitse. Osa 2: Ruumide mürataseme lubatud väärtused
		PN-EN ISO 16032:2006	Akustika. Hoonete teenindusseadmete helirõhutaseme mõõtmine – täpne meetod
		PN-EN ISO 10052:2007	Akustika. Õhu- ja löögimüra ning teenindusseadmete müra kohapealsed mõõtmised. Lihtsustatud meetod
		PNB02171:201706	Hinnang vibratsiooni mõju kohta inimestele hoonetes

c) c) punkti 67 järele lisatakse punkt 67a järgmises sõnastuses:

67a	§ 326 lõige 4a	PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02	Hoone akustika. Hoonete müarakaitse. Osa 3: Hoonete vaheseinte ja ehitusdetailide heliisolatsioonile esitatavad nõuded
-----	----------------	--	--

d) d) punkt 68 sõnastatakse järgmiselt:

68	Ravimiseaduse § 326 lõikest 5	PNEN ISO 354:2005	Akustika. Heli neeldumise mõõtmine järelkõlaruumis
		PN-B-02151-4:2015-06	Hoone akustika. Hoonete müarakaitse. Osa 4: Nõuded, mis käsitlevad helitehnilisi tingimusi ja kõne mõistetavust ruumides, ning mõõtmisjuhised

§ 2. Ehitusprojekti puhul, mille puhul enne käesoleva lepingu jõustumiskuupäeva:

- 1) on esitatud ehitusloa taotlus, maa- või krundi- või maaarendusprojekti või ehitusplaneeringu ja erisuste kinnitamise eraldi otsuse taotlus, ehitusloa muutmise taotlus;
- 2) on väljastatud ehitusluba või eraldi otsus, millega kiidetakse heaks maa- või maa-arendusprojekt või ehituskavad ja spetsifikatsioonid;
- 3) teade ehitise või muu ehitise tegemise kohta on esitatud olukorras, kus ehitusloa saamine ei ole nõutav;
- 4) legaliseerimisotsus, millele on osutatud 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 49 lõikes 4 – ja 7. juuli 1994. aasta ehitusseaduse artikli 51 lõikes 4 osutatud otsused – on väljastatud

– kohaldatakse seni kehtinud eeskirju.

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Arengu- ja
Tehnoloogiaminister W. Buda