

Foraithne

Uimh. .../2025 ón Aire Geilleagair Náisiúnta (... ..) leasú

Foraithne Uimh. 2/2016 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016 maidir le maoirseacht theicniúil agus sábháilteachta oifigiúil ar bhrú-threalamh, trealamh líonta, trealamh líonta gáis comhbhrúite le toilleadh beag, agus cigireacht thréimhsiúil ar umair gháis mótarfheithiclí

De bhun an údaráithe a deonaíodh i Roinn 40(a) agus (b) d'Fhoraithne Uimh. 213/2019 ón Rialtas an 27 Lúnasa 2019 maidir le maoirseacht theicniúil agus sábháilteachta oifigiúil ar bhrú-threalamh, ar chórais agus ar shaoráidí, agus ag gníomhú laistigh de raon feidhme mo dhualgas mar a shainmhínítear i bhForaithne Uimh. 182/2022 ón Rialtas an 24 Bealtaine 2022 maidir le raon feidhme dhualgais agus chumhachtaí chomhaltaí an Rialtais, ordáim leis seo an méid seo a leanas:

Roinn 1

I bhForaithne Uimh. 2/2016 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016 maidir le maoirseacht theicniúil agus sábháilteachta oifigiúil ar bhrú-threalamh, trealamh líonta, trealamh líonta gáis comhbhrúite le toilleadh beag, agus cigireacht thréimhsiúil ar umair gháis mótarfheithiclí (dá ngairtear: Foraithne Uimh. 2/2016 an 5 Eanáir 2016 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta), i Roinn 33(3)(f) de sin, cuirtear na focail '2 dhuine' in ionad na bhfocal '1 duine'.

Roinn 2

Leasaítear Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Foraithne Uimh. 2/2016 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016 i gcomhréir le *Iarscríbhinn 1* anseo.

Roinn 3

Tiocfaidh an Fhoraithne seo i bhfeidhm an cúigiú lá déag tar éis a fhoilsithe.

Roinn 4

Comhlíonadh an ceanglas maidir le réamhfhógra a thabhairt faoin bhForaithne seo, mar a shonraítear i dTreoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise.

Búdaipeist, 2025.

Márton Nagy
An tAire Geilleagair Náisiúnta

Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Forathne Uimh. .../2024 (...) ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta

1. I bhForathne Uimh. 2/2016 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 4.16 d'Iarscríbhinn 2:

“4.16. Uathghás leachtaithe a líonadh isteach in umair, sorcóirí, nó brú-threalamh iniompartha ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis

4.16.1. Féadfar uathgháis leachtaithe a aistriú ó umar stórála isteach in umar tiomnaithe nó i sorcóir tiomnaithe a chomhlíonann ceanglais Rialachán Uimh. 67 de chuid UNECE, tar éis don inneall a bheith stoptha agus an fheithicil a bheith daingnithe in aghaidh a rollta tríd an gcoscán láimhe a chur i bhfeidhm.

4.16.2. Féadfar brú-threalamh iniompartha a bhaineann le mótarcharbhan, mar a shainmhínítear sa Rialachán maidir leis na coinníollacha teicniúla i ndáil le feithiclí bóthair a chur i seirbhís agus a choinneáil i seirbhís, a líonadh trí ghaireas líonta GPL a oibríonn ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis, má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas go comhpháirteach:

(a) go bhfuil feiste feistithe ar an mbrú-threalamh iniompartha chun rólíonadh an trealamh a chosc,

(b) go bhfuil an brú-threalamh iniompartha feistithe le comhla shéidte sábháilteachta,

(c) go bhfuil marcáil chomhréireachta ag an mbrú-threalamh iniompartha a shonraítear in Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Forathne Uimh. 29/2011 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta an 3 Lúnasa 2011 maidir leis na ceanglais sábháilteachta agus deimhniú comhréireachta brú-trealamh iniompartha,

(d) léiríodh coibhéis an bhrú-threalamh iniompartha leis an mbrú-threalamh atá suiteáilte sa mhótarcharbhan le haghaidh iompar agus úsáid shábháilte ar an mótarcharbhan,

(e) nach bhfuil aon damáiste sofheicthe don brú-threalamh iniompartha,

(f) nach mbeidh tréimhse bailíochta na tástála brú don bhrú-threalamh iniompartha dulta in éag tráth an líonta, agus

(g) go bhfuil an comhla líonta atá feistithe ar an mbrú-threalamh iniompartha oiriúnach chun an buinne líonta a nascadh.

4.16.3. Sna cásanna a shonraítear i bpointe 4.16.2, ní fhéadfaidh ach oibreoir an stáisiún líonta atá oile don ghníomhaíocht sin ag an dáileoir gáis brú-threalamh iniompartha a líonadh ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis.

4.16.4. Diúltóidh oibreoir an stáisiún líonta an brú-threalamh iniompartha a líonadh mura léirítear chun a shástachta go gcomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar amach i bpointe 4.16.2.”

2. I bhForathne Uimh. 2/2016 ón Aireacht Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 4.24 d'Iarscríbhinn 2:

“4.24. Beidh toirmeasc ar uathghás a líonadh isteach i sorcóirí ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis, seachas sna cásanna a shonraítear i bpointí 4.16.1 agus 4.16.2.”