

**2025 m. gegužės 21 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekretas Nr. 14 /2025
dėl 2016 m. sausio 5 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 2/2016 dėl slėginių
įrenginių, pildymo įrangos, mažos galios suslėgtųjų dujų pildymo įrangos oficialios techninės
ir saugos priežiūros ir autodujų balionų periodinio tikrinimo pakeitimo**

- 1) Turi būti nustatytos dujų balionų, skirtų naudoti automobiliniuose nameliuose, saugaus pildymo autodujų degalinėse saugos sąlygos.
- 2) Remdamasis 2019 m. rugpjūčio 27 d. Vyriausybės dekreto Nr. 213/2019 dėl slėginių įrenginių, sistemų ir įrenginių oficialios techninės ir saugos priežiūros 40 skirsnio a ir b punktuose suteiktu įgaliojimu ir vykdydamas savo pareigas, apibrėžtas 2022 m. gegužės 24 d. Vyriausybės dekreto Nr. 182/2022 dėl Vyriausybės narių pareigų ir įgaliojimų 103 straipsnio 1 dalies 12 punkto 12 papunkčiu, nurodau:

1 straipsnis. 2016 m. sausio 5 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 2/2016 dėl slėginių įrenginių, pildymo įrangos, mažos galios suslėgtųjų dujų pildymo įrangos oficialios techninės ir saugos priežiūros ir autodujų balionų periodinio tikrinimo (toliau – 2016 m. sausio 5 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekretas Nr. 2/2016) 33 straipsnio 3 dalies f punkte žodžiai „1 asmuo“ pakeičiami žodžiais „2 asmenys“.

2 straipsnis. 2016 m. sausio 5 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 2/2016 2 priedas iš dalies keičiamas pagal 1 priedą.

3 straipsnis. Šis nutarimas įsigalioja penkioliktą dieną po jo paskelbimo.

4 straipsnis. Reikalavimas iš anksto pranešti apie šį dekretą, kaip numatyta 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka, yra įvykdytas.

Sgd. *Márton István Nagy*
Nacionalinės ekonomikos ministras

*2025 m. gegužės 21 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 14/2025
1 priedas*

1. 2016 m. sausio 5 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 2/2016 2 priedo 4.16 punktas pakeičiamas tokia nuostata:
„4.16. Suskystintų autodujų pildymas į cisternas, balionus arba gabenamuosius slėginius įrenginius autodujų degalinėse
4.16.1. Suskystintas autodujas galima perpilti iš talpyklos į specialų baką arba balioną, atitinkantį JT EEK taisyklės Nr. 67 reikalavimus, išjungus variklį ir užtraukus rankinį stabdį, kad transporto priemonė neriedėtų.
4.16.2. Automobiliniam nameliui priklausantys gabenamieji slėginiai įrenginiai, kaip apibrėžta Reglamente dėl kelių transporto priemonių eksploatavimo pradžios ir tolesnės eksploatacijos techninių sąlygų, gali būti pripildomi per suskystintų naftos dujų degalinėje veikiančią suskystintų naftos dujų pildymo įrenginį, jei kartu įvykdomos visos toliau nurodytos sąlygos:
a) gabenamuosiuose slėginiuose įrenginiuose yra įtaisas, apsaugantis nuo įrangos perpildymo,
b) gabenamuosiuose slėginiuose įrenginiuose yra įrengtas apsauginis išleidimo vožtuvas,
c) gabenamieji slėginiai įrenginiai turi atitikties ženklą, nustatytą 2011 m. rugpjūčio 3 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 29/2011 dėl gabenamųjų slėginių įrenginių saugos reikalavimų ir atitikties sertifikavimo 2 priede,
d) buvo įrodytas gabenamųjų slėginių įrenginių ir automobiliniame namelyje sumontuotų slėginių įrenginių lygiavertiškumas saugiam vežimui ir naudojimui automobiliniame namelyje,
e) gabenamieji slėginiai įrenginiai nėra akivaizdžiai pažeisti,
f) gabenamųjų slėginių įrenginių slėgio bandymo galiojimo laikas pripildymo metu nėra pasibaigęs,
g) prie gabenamųjų slėginių įrenginių pritvirtintas pripildymo vožtuvas yra tinkamas pripildymo antgaliui prijungti.
4.16.3. 4.16.2 punkte nurodytais atvejais autodujų degalinėje gabenamuosius slėginius įrenginius gali pildyti tik degalinės operatorius, kurį šiai veiklai apmoko dujų tiekėjas.
4.16.4. Degalinės operatorius atsisako užpildyti gabenamąjį slėginį įrenginį, jei jam neįrodoma, kad įvykdytos visos 4.16.2 punkte nustatytos sąlygos.“
2. 2016 m. sausio 5 d. Nacionalinės ekonomikos ministro dekreto Nr. 2/2016 2 priedo 4.24 punktas pakeičiamas tokia nuostata:
„4.24. Autodujas draudžiama pilti į balionus autodujų pildymo stotelėje, išskyrus 4.16.1 ir 4.16.2 punktuose nurodytus atvejus.“