

GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT PRO INFRASTRUKTURU
NAŘÍZENÍ

Změna nařízení č. ... ministra infrastruktury ze dne ... „Požadavky a postup při výstavbě vrtaných studní, vývrtů a kopaných studní“

Toto nařízení se vydává na základě § 35 odst. 6, § 43 odst. 5, § 47 odst. 7 a § 126 odst. 6 stavebního zákona.

§ 1 Změna nařízení č. ... ministra infrastruktury ze dne ... „Požadavky a postup při výstavbě vrtaných studní, vývrtů a kopaných studní“

§ 10 odst. 7 nařízení ministra infrastruktury č. ... „Požadavky a postupy pro výstavbu vrtů, studní a kopaných studní“ se mění a zní takto:

„(7) Při výstavbě vrtané studny musí být splněny tyto podmínky:

- 1) konečná trubka s opláštěním vývrtu se instaluje až po úplném vyvrtání vrtu;
- 2) pokud byla během vrtání použita dočasná vodicí trubka, musí být odstraněna nejpozději během instalace a cementace konečné trubky s opláštěním;
- 3) Průměr vrtu musí být alespoň o 50 mm větší než vnější průměr trubky s opláštěním po celé její délce, aby byla zajištěna souvislá vodotěsná vrstva cementové izolace mezi trubkou s opláštěním a stěnou vrtu.

§ 2 Vstup nařízení v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2028.

Kuldar Leis
ministr infrastruktury

Marten Kokk
generální tajemník