

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu łączników do rur z polietylenu (rur PE) przeznaczonych do instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
uchyla się sekcję 3 i załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie homologacji typu łączników do rur z polietylenu (rur PE) przeznaczonych do instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach (2/20) oraz
wprowadza się następujące *zmiany* w sekcji 2 i tabeli 2.1 załącznika 2:

Sekcja 2

Zaświadczanie zgodności

Homologację typu można wykorzystać do wykazania, że łączniki do rur z polietylenu (rur PE) spełniają mające do nich zastosowanie zasadnicze wymagania techniczne określone w sekcji 33 ustawy o budownictwie (751/2023) i na jej podstawie.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [dzień] [miesiąc] 20xx r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 (32015L1535); Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1

Helsinki, [dzień] [miesiąc] 20[xx] r.

Minister... Imię Nazwisko

Funkcja, imię i nazwisko

Badanie typu złązek do rur PE

Tabela 2.1. Właściwości badane podczas badania typu złązek do rur PE i badane próbki, w przypadku gdy złączki do rur PE o różnych wymiarach są wykonane z równoważnych materiałów i mają równoważną strukturę.

Właściwość	Minimalna liczba próbek do badania
Wygląd	Wszystkie próbki
Struktura i wymiary	1 próbka / rozmiar, wszystkie rozmiary
Złączki metalowe	
Odporność na odcynkowanie	1 szt., 1 rozmiar
Skład materiału	1 szt., 1 rozmiar
Korozja naprężeniowa	3 szt. / rozmiar, 1 rozmiar
Złączki z tworzyw sztucznych	
Długoterminowa wytrzymałość	1 oszacowanie dla każdego materiału
Odporność cieplna	1 próbka / materiał
Przejrzystość	1 próbka o minimalnej grubości ścianki
Odporność ciśnieniowa	3 próbki / rozmiar / grupa rozmiarów
Właściwości fizyczne i chemiczne	2 próbki dla każdej grupy wymiarów, 1 oszacowanie dla każdego materiału uszczelniającego
System rur PE	
Uszczelnienie w stanie nadciśnienia	3 próbki dla każdego wymiaru, 2 wymiary dla każdej grupy wymiarów
przy zginaniu	3 próbki dla każdego wymiaru, 2 wymiary dla każdej grupy wymiarów
w warunkach podciśnienia	3 próbki dla każdego wymiaru, 2 wymiary dla każdej grupy wymiarów
Odporność na naprężenia rozciągające	3 próbki dla każdego wymiaru
Siła spajająca dla gniazdowej złączki elektrooporowej	3 próbki
Siła spajająca dla siodełkowej złączki elektrooporowej	2 próbki, jeżeli $DN/OD < 110$ 4 próbki, jeżeli $110 \leq DN/OD$