

Odlok ministrstva za okolje

o spremembi odloka o tipski odobritvi protipovratnih ventilov, namenjenih za uporabo v vodovodnih sistemih v stavbah

V skladu s sklepom ministrstva za okolje se oddelek 3 in Priloga 1 odloka o tipski odobritvi protipovratnih ventilov, namenjenih za uporabo v vodovodnih sistemih v stavbah (8/19) se *razveljavita*, oddelek 2 in preglednica 2.1 Priloge 2 pa se *spremenita*, kot sledi:

Oddelek 2

Dokazovanje skladnosti

Tipskaodobritev se lahko uporabi za dokazovanje, da protipovratni ventili izpolnjujejo bistvene tehnične zahteve, ki se uporabljajo zanj in so določene v oddelku 33 zakona o stavbah (751/2023) ter določbami, izdanimi na njegovi podlagi.

Ta uredba začne veljati dne [dan]. [meseca] 20xx.

Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta (32015L1535); UL L 241, 17.9.2015, str. 1.

Helsinki, [dan] [mesec] 20[xx]

Minister za [...] Ime in priimek

Naziv, ime in priimek

Priloga 2

Preskus za tipsko odobritev protipovratnih ventilov in preskusi, ki se uporabljajo pri certificiranju nadzora kakovosti

Preglednica 2.1. Lastnosti, ki jih je treba preskusiti za certificiranje nadzora kakovosti proizvodnje protipovratnih ventilov, in pogostost preskušanja, če so protipovratni ventili izdelani iz istega materiala in imajo enako strukturo.

Lastnosti, ki jih je treba preskusiti	Vzorci za preskušanje
Sestava materiala	1 kos
Odpornost na razcinkanje	1 kos
Struktura, površine in dimenzije	1 enota, vse velikosti
Pretok in odpornost na pretok	1 enota, vse velikosti
Mehanska trdnost ohišja (tlačni preskus)	1 enota, vse velikosti
Odpornost upogibnega momenta	1 enota, vse velikosti
Neprepustnost pri nizkem protitlaku	3 enote/DN 15 ali najmanjša velikost > DN 15, druge 1 enota/velikost, vse velikosti
Neprepustnost pri visokem protitlaku	
Razlika v tlaku zapiranja	
trajnost	1 enota, DN 25 ali največji < DN 25