

**Vaarallisten kemikaalien ja kemiallisten valmisteiden (tuotteiden)
varastointisäiliöiden suunnittelua ja asennusta koskevista vaatimuksista, niiden
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja markkinavalvonnasta
25 päivänä huhtikuuta 2006 annetun hallituksen määräyksen nro 339
muuttaminen**

*Annettu vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
annetun lain 7 §:n 1 ja 2 momentin nojalla*

Muutetaan vaarallisten kemikaalien ja kemiallisten valmisteiden (tuotteiden) varastointisäiliöiden suunnittelua ja asennusta koskevista vaatimuksista, niiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja markkinavalvonnasta 25 päivänä huhtikuuta 2006 annettua hallituksen määräystä nro 339 (Latvian virallinen lehti, 2006, nro 72; 2008, nro 134; 2009, nro 161; 2018, nro 245) seuraavasti:

1. Muutetaan määräyksen otsikkoa seuraavasti:

**”Määräykset vaarallisten kemikaalien ja kemiallisten seosten
varastointisäiliöiden suunnittelua ja asennusta koskevista vaatimuksista, niiden
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja markkinavalvonnasta”.**

2. Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tässä määräyksessä vahvistetaan olennaiset vaatimukset, jotka koskevat tämän määräyksen 3 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten kemikaalien ja seosten kiinteiden varastointisäiliöiden, jäljempänä ’säiliö’, suunnittelua, valmistusta ja asennusta, sekä mekanismi kyseisten vaatimusten noudattamisen valvomiseksi, markkinavalvonnasta vastaava laitos ja markkinavalvonnan toteuttamismenettelyt sen varmistamiseksi, että ihmisten henkeen, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat uhat poistetaan, kun säiliöitä käytetään asianmukaisesti.”

3. Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

”2. Tätä määräystä sovelletaan säiliöihin, jotka on tarkoitettu tämän määräyksen 3 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten kemiallisten aineiden ja seosten varastointiin, jos näiden aineiden aiheuttama höyryn- tai kaasunpaine nesteen pinnan yläpuolella on alle 0,5 baaria, lukuun ottamatta säiliöitä, jotka ovat seuraavien teknologisia osia:

2.1. laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi radioaktiivisessa ympäristössä ja joista voi onnettomuustapauksessa aiheutua radioaktiivisten aineiden päästöjä;

2.2. porausreiän hallintalaitteet, joita käytetään öljyn, kaasun tai geotermisessä louhinnassa ja etsinnässä sekä maanalaisessa varastoinnissa paineen ylläpitoa ja valvontaa varten;

2.3. kuljetettavat painelaitteet, joista säädetään vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja vesikuljetuksia koskevissa laeissa ja määräyksissä;

2.4. kansainvälisissä ilmailusopimuksissa säädetty kuljetettavat painelaitteet;

2.5. kiinteät painelaitteet, joista säädetään painelaitteita ja niiden kokoonpanoja koskevissa laeissa ja määräyksissä.”

4. Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Säiliössä on varastoitava seuraavia nestemäisiä ja kaasumaisia vaarallisia kemikaaleja sekä nestemäisiä ja kaasumaisia seoksia:

3.1. nestemäiset tai kaasumaiset aineet, jotka on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä ’asetus N:o 1272/2008’, mukaisesti nimetty kategoriaan 1 tai 2 kuuluviksi syttyviksi nesteiksi, alakategoriaan 1.1, 1.2 tai 1.3 kuuluviksi räjähtäviksi aineiksi, kategoriaan 1 tai 2 kuuluviksi syttyviksi kaasuiksi, kategoriaan 1, 2 tai 3 kuuluviksi hapettaviksi nesteiksi tai kategoriaan 1 kuuluviksi hapettaviksi kaasuiksi, jos niiden määrä on yli 2,5 kuutiometriä;

3.2. dieselpolttoaineet, nestemäiset polttoaineet ja syttyvät nesteet, jotka on asetuksen N:o 1272/2008 mukaisesti nimetty kategoriaan 3 kuuluviksi syttyviksi nesteiksi, jos niiden määrä on yli 10 kuutiometriä;

3.3. nestemäiset tai kaasumaiset aineet, jotka on asetuksen N:o 1272/2008 mukaisesti nimetty kategoriaan 1, 2 tai 3 kuuluviksi välittömästi myrkyllisiksi aineiksi, elinkohtaisen myrkyllisyyden kategoriaan 1 kerta-altistumisen tai toistuvan altistumisen jälkeen, metalleja syövyttävyyden kategoriaan 1, ihosyövyttävyyden kategoriaan 1A, 1B, 1C, ihoärsytyksen kategoriaan 2, kroonisen myrkyllisyyden vesieliöille kategoriaan 1, 2, 3 tai 4, välittömän myrkyllisyyden vesieliöille kategoriaan 1 kuuluviksi aineiksi, jos niiden määrä on yli yhden kuutiometrin.”

5. Täydennetään 4.¹ kohtaa seuraavasti:

”4.¹ Näiden säännösten alaisuuteen kuuluvia säiliöitä koskevaa määräystä, lukuun ottamatta säiliömateriaaleja koskevia vaatimuksia, ei sovelleta itse paikalla rakenteina rakennettuihin säiliöihin.”

6. Muutetaan 7 kohta seuraavasti:

”7. Tämän määräyksen vaatimusten täyttymisen varmistaa kaupparekisteriin merkitty henkilö – teollisesti valmistettujen säiliöiden valmistaja, tämän valtuutettu edustaja tai jakelija (myös henkilö, joka suunnittelee ja valmistaa säiliön omaan käyttöönsä) (jäljempänä ”valmistaja”).”

7. Muutetaan 8.1. alakohta seuraavasti:

”8.1. kansallisen akkreditointielimen akkreditoima vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointia, akkreditointia ja valvontaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion muun akkreditointielimen akkreditoima;”

8. Muutetaan 9 kohta seuraavasti:

”9. Kansallisen akkreditointielimen on arvioitava ja tarkastettava säännöllisesti, onko sertifiointielin tämän määräyksen 8 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen.”

9. Muutetaan 10 kohta seuraavasti:

”10. Latviassa on sallittua tarjota markkinoilla – myydä tai ottaa käyttöön – säiliöitä, jotka ovat tämän määräyksen vaatimusten mukaisia tai jotka on valmistettu tai laskettu liikkeelle missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Turkissa tai missä tahansa Euroopan talousalueen valtiossa, jos asianomaisen valtion

lainsäädännöllä varmistetaan tämän määräyksen vaatimuksia vastaavien vaatimusten noudattaminen. Vastavuoroista tunnustamista sovelletaan myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Turkissa tai Euroopan talousalueen valtioissa akkreditoitujen laitosten antamiin vaatimustenmukaisuuden arviointeihin.”

10. Muutetaan 13 kohta seuraavasti:

”13. Kuluttajansuojakeskuksen, jäljempänä ’markkinaevalvontaviranomainen’, on toteutettava laeissa ja määräyksissä eritellyt toimenpiteet, jotka koskevat säiliöiden teknistä valvontaa, ja varmistettava, että Latviassa saatetaan markkinoille ainoastaan sellaisia säiliöitä, jotka oikein asennettuina ja käytettyinä eivät aiheuta vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai ympäristölle.”

11. Muutetaan 15 kohta seuraavasti:

”15. Sertifiointielimen on ilmoitettava markkinaevalvontaviranomaisille aina, kun kieltäydytään myöntämästä säiliötä koskevaa vaatimustenmukaisuuden arviointitodistusta. Lisäksi sertifiointielimen on markkinaevalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava tiedot myönnettyistä vaatimustenmukaisuustodistuksista ja niiden mahdollisista täydennyksistä.”

12. Muutetaan 17 kohta seuraavasti:

”17. Valmistajan on säiliöitä suunnitellessaan ja valmistaessaan valittava sopiva ratkaisu seuraavassa järjestyksessä:

17.1. poistetaan onnettomuuden uhka tai mahdollisuuksien mukaan vähennetään sitä;

17.2. toteutetaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä, jos onnettomuuden uhkaa ei voida täysin poistaa;

17.3. ilmoitetaan käyttäjille mahdollisesta onnettomuuden uhasta ja määritellään tarvittavat suojatoimenpiteet onnettomuuden uhan vähentämiseksi säiliöiden asennuksen tai käytön aikana.”

13. Muutetaan 18 kohta seuraavasti:

”18. Valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja on vastuussa siitä, että valmistettavat säiliöt ovat tässä luvussa säädettyjen vaatimusten mukaisia.”

14. Muutetaan 19 kohta seuraavasti:

”19. Säiliötä suunnitellessaan säiliön valmistajan on analysoitava ja arvioitava varastoitavaan aineeseen liittyvät riskit, jotta voidaan varmistaa säiliön turvallinen käyttö koko sen odotetun käyttöiän ajan.”

15. Muutetaan 23.3. alakohta seuraavasti:

”23.3. kemikaalien tai seosten päästöjen määrä;”

16. Muutetaan 23.5. alakohta seuraavasti:

”23.5. epästabiilien kemikaalien tai seosten hajoaminen.”

17. Muutetaan 35 kohta seuraavasti:

”35. Valmistajan on varmistettava asianmukaisilla tekniikoilla ja menettelyillä, että säiliön rakenne toteutetaan kokonaisuudessaan, erityisesti noudattamalla seuraavia ehtoja:

35.1. osien valmistelu (esimerkiksi tilapäisten liitosten poistaminen) ei saa aiheuttaa sellaisia vikoja, halkeamia tai materiaalien mekaanisten ominaisuuksien muutoksia, jotka voisivat heikentää säiliön turvallisuutta;

- 35.2. liitosmateriaaleissa ja liitosvyöhykkeissä ei saa olla ulkoisia (pinta)vikoja eikä sisäisiä vikoja, jotka voisivat heikentää säiliön turvallisuutta;
- 35.3. liitântöjen, joita ei voida purkaa ja irrottaa ilman materiaaleja häiritseviä menetelmiä, jäljempänä 'pysyvät liitännät', on täytettävä liitosmateriaaleille määritellyt vähimmäisvaatimukset (ellei suunnittelueritelmissä toisin määrätä);
- 35.4. suoraan täytettävien säiliön osien ja niihin suoraan kiinnitettyjen osien liitosten valmistamisesta (esimerkiksi hitsaamalla tai juottamalla) vastaavat hitsaajat, jotka on sertifioitu metallimateriaalien hitsaajien ammattipätevyyden sertifiointia säännellyllä alalla koskevissa laeissa ja määräyksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Sertifiointielimen on hyväksyttävä nämä menettelyt sovellettavissa standardeissa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
- 35.5. säiliön osien pysyvien liitântöjen ainetta rikkomattomista testauksista vastaavat vianilmaisinalan toiminnanharjoittajat, jotka on sertifioitu vianilmaisinalan toiminnanharjoittajien ammattipätevyyden sertifiointia säännellyllä alueella koskevissa laeissa ja määräyksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti;
- 35.6. säiliön valmistuksen asiaankuuluvassa vaiheessa vaaditaan asianmukainen lämpökäsittely, jos materiaalien ominaisuudet voivat muuttua valmistusmenettelyn aikana siinä määrin, että säiliön turvallisuus saattaa heikentyä;
- 35.7. säiliön rakenteelliseen turvallisuuteen vaikuttavat materiaalit on merkittävä (tunnistettava) siten, että materiaalin alkuperä on tunnistettavissa kaikissa valmistusvaiheissa valmiin säiliön loppuarviointiin asti.”

18. Muutetaan 37 kohta seuraavasti:

- ”37. Jotta säiliön valmistaja voi arvioida, onko säiliö tämän määräyksen vaatimusten mukainen, säiliön valmistajan on sisällytettävä teknisiin asiakirjoihin seuraavat tiedot suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä:
- 37.1. säiliön yleiskuvaus;
- 37.2. kokoonpanopiirustus rakenteesta, osapiirustukset, kokoonpanoyksikön piirustukset ja muut tarvittavat työpiirustukset ja kaaviot;
- 37.3. kuvaukset ja selitykset tämän määräyksen 37.2. alakohdassa tarkoitettujen piirustusten ja kaavioiden toiminnasta;
- 37.4. luettelo sovellettavista standardeista, joita on käytetty kokonaan tai osittain, tai jos näitä standardeja ei ole käytetty, kuvaus tämän määräyksen vaatimusten täyttämiseksi käytetyistä ratkaisuksista;
- 37.5. suunnittelulaskelmat, tehtyjen tarkastusten ja testien tulokset. Jos pääsäiliön rakenteissa käytetään synteettisiä materiaaleja, on annettava tiedot raja-arvoista, jotka luonnehtivat tätä materiaalia aiotuissa käyttöolosuhteissa;
- 37.6. tiedot säiliön valmistuksen aikana tehdyistä testeistä;
- 37.7. tiedot tämän määräyksen 35.4. ja 35.5. alakohdassa tarkoitettua työtä tehneiden työntekijöiden pätevyyden osoittavista asiakirjoista;
- 37.8. kuvaukset tämän määräyksen 35.4. kohdassa tarkoitetuista liitosmenettelyistä ja niiden hyväksynnöistä;
- 37.9. säiliön käyttöohjeet tämän määräyksen 43 ja 44 kohdan mukaisesti;
- 37.10. aineet, jotka ovat haitallisia säiliön materiaaleille.”

19. Muutetaan 38 kohta seuraavasti:

”38. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistetut säiliöt ovat tämän määräyksen vaatimusten ja tämän määräyksen 37 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen mukaisia valmistus- tai rakennusmenettelyn aikana, lukuun ottamatta tämän määräyksen 11 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.”

20. Muutetaan 39.1. alakohta seuraavasti:

”39.1. valmistajan osoite, etunimi ja sukunimi tai toiminimi;”

21. Muutetaan 39.5. alakohta seuraavasti:

”39.5. sen sertifiointielimen tunnusnumero, joka on suorittanut kyseisen säiliön vaatimustenmukaisuuden arvioinnin;”

22. Muutetaan 40.5. alakohta seuraavasti:

”40.5. asetuksen N:o 1272/2008 mukaisesti varastoitavien vaarallisten kemikaalien tai seosten merkinnät.”

23. Muutetaan 43 kohta seuraavasti:

”43. Säiliön valmistajan on laadittava säiliön käyttöohjeet. Ohjeissa on oltava tarvittavat turvallisuustiedot seuraavista:

43.1. säiliön asennus ja käyttö sekä turvallisuustoimenpiteet, jotka on toteutettava säiliön käytön alkaessa;

43.2. tekninen huolto ja valvonta (mukaan lukien käyttäjän suorittamat tarkastukset);

43.3. mahdolliset onnettomuuden uhat ja tiedot siitä, mitä suojatoimenpiteitä tarvitaan onnettomuuden uhan vähentämiseksi säiliön asennuksen ja käytön aikana.”

24. Poistetaan 46.8. alakohta.

25. Muutetaan 48 kohta seuraavasti:

”48. Säiliön valmistajan on

48.1. määritettävä säiliön suunnittelulaskelmissa vaadittavat arvot tämän määräyksen 22 kohdan mukaisesti ottaen huomioon myös tämän määräyksen 46 kohdassa tarkoitettujen materiaalien ominaisuudet;

48.2. täsmennettävä teknisissä asiakirjoissa tiedot siitä, ovatko materiaalit tämän määräyksen vaatimusten mukaisia.”

26. Muutetaan 49 kohta seuraavasti:

”49. Valmistajan on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että säiliön valmistuksessa käytetyt materiaalit ovat suunnitteluvaatimusten mukaisia. Kaikista materiaaleista on oltava tällaisten materiaalien valmistajan laatimat asiakirjat, joissa vahvistetaan, että materiaalit ovat suunnitteluvaatimusten mukaisia.”

27. Muutetaan 50 kohta seuraavasti:

”50. Jos säiliön päärakenteissa käytetään synteettisiä materiaaleja, niiden vaatimustenmukaisuudelle on saatava vahvistus sertifiointielimeltä, joka arvioi säiliön suunnittelun tämän määräyksen 4 luvun mukaisesti.”

28. Muutetaan 53 kohta seuraavasti:

”53. Ennen säiliön saattamista markkinoille valmistajan on annettava vakuutus säiliön vaatimustenmukaisuudesta tämän määräyksen 5 luvun mukaisesti.”

29. Muutetaan 54 kohta seuraavasti:

”54. Ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista valmistettuun säiliöön on sovellettava jotakin seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

54.1. säiliön tyyppitarkastus tämän määräyksen 4.2. alaluvun mukaisesti;

54.2. säiliön suunnittelun tarkastus tämän määräyksen 4.3. alaluvun mukaisesti ja säiliön tarkastus tämän määräyksen 4.4. alaluvun mukaisesti;

54.3. säiliönäytteen tarkastus tämän määräyksen 4.5. alaluvun mukaisesti.

54.4. (poistettu)”

30. Muutetaan 55 kohta seuraavasti:

”55. Sertifiointielimen on säiliön tyyppitarkastuksen aikana todennettava ja vahvistettava (sertifioitava), että säiliönäyte on tämän määräyksen vaatimusten mukainen ja että tuotannon aikana tehtyjen tarkastusten perusteella säiliö on hyväksytyn näytteen mukainen.”

31. Muutetaan 56 kohta seuraavasti:

”56. Säiliön tyyppitarkastuksen tekemiseksi valmistajan on valittava sertifiointielin ja toimitettava sille seuraavat asiakirjat:

56.1. tyyppitarkastuksen tekemistä koskeva hakemus. Hakemuksessa on oltava valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi;

56.2. kirjallinen lausunto siitä, että tällaista hakemusta ei ole toimitettu millegään muulle sertifiointielimelle;

56.3. tämän määräyksen 37 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat.”

32. Muutetaan 57 kohta seuraavasti:

”57. Hakijan on asetettava sertifiointielimen käyttöön näyte kyseessä olevasta säiliötyypistä. Sertifiointielin voi tarvittaessa pyytää lisänäytteitä sertifiointielimen valitseman todentamismenetelmän mukaisesti. Näyte voi kattaa useita säiliön versioita edellyttäen, että niiden väliset erot eivät vaikuta säiliön turvallisuustasoon.”

33. Muutetaan 58 kohta seuraavasti:

”58. Sertifiointielin

58.1. tutkii tekniset asiakirjat, tutkii (todentaa) sen, onko näyte valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, ja yksilöi osat, jotka on suunniteltu sovellettavien standardien vaatimusten mukaisesti, sekä osat, joiden suunnittelussa ei ole käytetty mainittuja standardeja. Erityisesti on tarkasteltava seuraavia seikkoja:

58.1.1. säiliön suunnittelua ja valmistusmenetelmiä koskevat tekniset asiakirjat;

58.1.2. käytettyjen materiaalien vaatimustenmukaisuus tämän määräyksen vaatimuksiin verrattuna sekä materiaalin valmistajan antamat materiaalitodistukset on todennettava;

58.1.3. menettelyt säiliön osien liittämiseksi;

58.1.4. tämän määräyksen 35.4. ja 35.5. alakohdassa tarkoitetun työn suorittamiseen osallistuvien työntekijöiden pätevyys;

58.2. jos valmistaja ei ole käyttänyt sovellettavia standardeja, suoritetaan asianmukaiset tarkastukset ja tarvittavat testit tai varmistetaan niiden suorittaminen sen määrittämiseksi, onko valmistajan valitsema ratkaisu tämän määräyksen vaatimusten mukainen;

58.3. asianmukaiset tarkastukset ja tarvittavat testit tehdään tai niiden suorittaminen varmistetaan sen tarkistamiseksi, onko valmistaja käyttänyt ilmoittamiaan standardeja;

58.4. tarkastusten ja tarvittavien testien tekopaikasta on sovittu valmistajan kanssa.”

34. Muutetaan 59 kohta seuraavasti:

”59. Jos säiliön tyyppi on tämän määräyksen vaatimusten mukainen, sertifiointielimen on annettava säiliötä koskeva tyyppitarkastustodistus säiliön valmistajalle.”

35. Muutetaan 60 kohta seuraavasti:

”60. Sertifiointielimen on ilmoitettava säiliötä koskevassa tyyppitarkastustodistuksessa valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi, tutkimuslausunto ja sertifioidun säiliön tyyppin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan. Todistuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa.”

36. Muutetaan 61 kohta seuraavasti:

”61. Sertifiointielimen on liitettävä säiliötä koskevaan tyyppitarkastustodistukseen luettelo teknisten asiakirjojen asiaankuuluvista osista. Sertifiointielimen on säilytettävä jäljennös teknisistä asiakirjoista.”

37. Muutetaan 62 kohta seuraavasti:

”62. Valmistajan on ilmoitettava kaikista säiliötä koskevan tyyppitarkastustodistuksen piiriin kuuluvien säiliöiden muutoksista kirjallisesti sertifiointielimelle, joka pitää hallussaan todistukseen liittyviä teknisiä asiakirjoja.”

38. Muutetaan 65 kohta seuraavasti:

”65. Sertifiointielimen on käytävä valmistajan tiloissa vähintään kerran vuodessa, jotta se voi

65.1. tarkastaa, suorittaako valmistaja säiliöiden valmistuksen jälkeen lopullisen arvioinnin tämän määräyksen 36 kohdan mukaisesti;

65.2. valita säiliönäytteen säiliön valmistuspaikassa tai varastossa ja tehdä tarvittavat testit sen tarkistamiseksi, että säiliö on tyyppitarkastustodistuksessa kuvatus näytteen ja tämän määräyksen vaatimusten mukainen.”

39. Muutetaan 66 kohta seuraavasti:

”66. Jokaisessa säiliöyksikössä on oltava sertifiointielimen tunnusnumero.”

40. Muutetaan 67 kohta seuraavasti:

”67. Jos säiliönäyte ei ole tämän määräyksen sovellettavien vaatimusten mukainen, sertifiointielimen on kieltäydyttävä antamasta säiliötä koskevaa vaatimustenmukaisuustodistusta ja ilmoitettava asiasta valmistajalle sekä esitettävä kieltäytymisen syyt.”

41. Muutetaan 68 kohta seuraavasti:

”68. Sertifiointielimen on ilmoitettava muille sertifiointielimille kirjallisesti säiliönäytteistä, joille se on päättänyt olla myöntämättä vaatimustenmukaisuustodistusta tai peruuttanut sen. Sertifiointielimet voivat pyytää jäljennöksiä säiliöitä koskevista tyyppitarkastustodistuksista tai niiden lisäyksistä.”

42. Muutetaan 70 kohta seuraavasti:

”70. Sertifiointielimen on säiliön suunnittelun tarkastuksen aikana todennettava ja vahvistettava (sertifioitava), että suunnittelu on tässä määräyksessä vahvistettujen vaatimusten mukainen.”

43. Muutetaan 71 kohta seuraavasti:

”71. Säiliön suunnittelun tarkastuksen tekemiseksi valmistajan on valittava sertifiointielin ja toimitettava sille seuraavat asiakirjat:

71.1. hakemus säiliön suunnittelun tarkastusta varten. Hakemuksessa on oltava valmistajan osoite, etunimi ja sukunimi tai toiminimi ja, jos hakemuksen tekee valtuutettu edustaja, myös edustajan osoite, etunimi, sukunimi tai toiminimi;

71.2. kirjallinen lausunto siitä, että tällaista hakemusta ei ole toimitettu millegään muulle sertifiointielimelle;

71.3. tämän määräyksen 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.8. ja 37.9. alakohdassa tarkoitettut asiakirjat.”

44. Muutetaan 72 kohta seuraavasti:

”72. Sertifiointielimen on todennettava

72.1. tekniset asiakirjat ja yksilöitävä ne osat, jotka on suunniteltu sovellettavien standardien vaatimusten mukaisesti, sekä osat, joiden suunnittelussa kyseisiä standardeja ei ole käytetty. Erityisesti on tarkasteltava seuraavia seikkoja:

72.1.1. käytettyjen materiaalien yhdenmukaisuus tämän määräyksen vaatimusten kanssa;

72.1.2. menettelyt säiliön osien liittämiseksi;

72.2. onko valmistaja tehnyt asianmukaiset tarkastukset ja tarvittavat testit sen osoittamiseksi, että valittu ratkaisu täyttää tämän määräyksen vaatimukset, ja erityisesti, jos sovellettavissa standardeissa esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu;

72.3. sovellettavien standardien käyttö, jos valmistajan teknisissä asiakirjoissa viitataan tähän.”

45. Muutetaan 73 kohta seuraavasti:

”73. Jos säiliön suunnittelu on tämän määräyksen vaatimusten mukainen, sertifiointielimen on annettava valmistajalle säiliön suunnittelua koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.”

46. Muutetaan 74 kohta seuraavasti:

”74. Sertifiointielimen on ilmoitettava säiliön suunnittelua koskevassa vaatimustenmukaisuustodistuksessa valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi, tutkimuksen päätelmät ja hyväksytyn suunnittelun tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Todistus on voimassa viiden vuoden ajan. Todistuksen voimassaoloaika voidaan jatkaa.”

47. Muutetaan 75 kohta seuraavasti:

”75. Sertifiointielimen on liitettävä säiliön suunnittelua koskevaan vaatimustenmukaisuustodistukseen luettelo teknisten asiakirjojen asiaankuuluvista osista. Sertifiointielimen on säilytettävä jäljennös teknisistä asiakirjoista.”

48. Muutetaan 76 kohta seuraavasti:

”76. Jos sertifiointielin päättää olla antamatta säiliön suunnittelua koskevaa vaatimustenmukaisuustodistusta, sen on perusteltava kieltäytymisensä valmistajalle.”

49. Muutetaan 77 kohta seuraavasti:

”77. Valmistajan on ilmoitettava kaikista säiliöiden suunnittelua koskevan vaatimustenmukaisuustodistuksen kattamien säiliöiden suunnittelun muutoksista kirjallisesti sertifiointielimelle, joka pitää hallussaan säiliön suunnittelua koskevaan vaatimustenmukaisuustodistukseen liittyviä teknisiä asiakirjoja.”

50. Muutetaan 79 kohta seuraavasti:

”79. Sertifiointielimen on ilmoitettava muille sertifiointielimille kirjallisesti säiliön suunnittelusta tai sen lisäyksistä, joista on päätetty olla myöntämättä säiliön suunnittelua koskevaa vaatimustenmukaisuustodistusta tai peruutettu se. Sertifiointielimet voivat pyytää jäljennöksiä todistuksista ja lisäyksistä.”

51. Muutetaan 81 kohta seuraavasti:

”81. Tarkastaessaan säiliötä sertifiointielin tarkistaa ja vahvistaa (sertifioi), että säiliö on sertifioidun suunnittelun ja tämän määräyksen vaatimusten mukainen.”

52. Muutetaan 82 kohta seuraavasti:

”82. Säiliön tarkastusta varten valmistajan on valittava sertifiointielin ja toimitettava sille seuraavat asiakirjat:

82.1. hakemus säiliön tarkastamiseksi. Hakemuksessa on oltava valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi;

82.2. kirjallinen lausunto siitä, että tällaista hakemusta ei ole toimitettu millekään muulle sertifiointielimelle;

82.3. tämän määräyksen 37 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat, jotka koskevat säiliön valmistusmenettelyjä, ja säiliön suunnittelua koskeva vaatimustenmukaisuustodistus, joka on annettu tämän määräyksen 4.3 alaluvussa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti.”

53. Muutetaan 83 kohta seuraavasti:

”83. Sertifiointielimen on säiliötä tarkastaessaan

83.1. tutkittava säiliö ja suoritettava sovellettavissa standardeissa määrätyt testit tai vastaavat testit tarkistaakseen, onko säiliö sertifioidun suunnittelun ja tämän määräyksen vaatimusten mukainen;

83.2. tarkistettava menettelyt säiliön osien liittämiseksi;

83.3. tarkistettava tämän määräyksen 35.4. ja 35.5. alakohdassa tarkoitettua työtä tehneiden työntekijöiden pätevyyden osoittavat asiakirjat;

83.4. tarkistettava, ettei käytetä tämän määräyksen vaatimusten vastaisia materiaaleja, ja todennettava valmistajan myöntämät materiaalitodistukset;

83.5. suoritettava lopullinen arviointi tämän määräyksen 36 kohdan mukaisesti;

83.6. merkittävä säiliö tai varmistettava, että säiliöön on merkitty sertifiointielimen tunnusnumero.”

54. Muutetaan 84 kohta seuraavasti:

”84. Jos säiliö on suunnittelun ja tämän määräyksen vaatimusten mukainen, sertifiointielimen on annettava valmistajalle todistus säiliön vaatimustenmukaisuudesta.”

55. Muutetaan 85 kohta seuraavasti:

”85. Sertifiointielimen on ilmoitettava säiliötä koskevassa vaatimustenmukaisuustodistuksessa valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi, tutkimuslausunto ja hyväksytyn säiliön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.”

56. Muutetaan 86 kohta seuraavasti:

”86. Säiliön vaatimustenmukaisuustodistukseen on liitettävä luettelo teknisten asiakirjojen asiaankuuluvista osista. Sertifiointielimen on säilytettävä jäljennös teknisistä asiakirjoista.”

57. Muutetaan 87 kohta seuraavasti:

”87. Jos sertifiointielin päättää olla antamatta säiliölle vaatimustenmukaisuustodistusta, sen on perusteltava kieltäytymisensä valmistajalle.”

58. Muutetaan 88 kohta seuraavasti:

”88. Sertifiointielimen on ilmoitettava muille sertifiointielimille kirjallisesti säiliöistä, joista se on päättänyt olla myöntämättä vaatimustenmukaisuustodistusta.”

59. Muutetaan 90 kohta seuraavasti:

”90. Sertifiointielimen on säiliönäytteen tarkastuksen aikana todennettava ja vahvistettava (sertifioitava), että säiliö täyttää tämän määräyksen vaatimukset.”

60. Muutetaan 91 kohta seuraavasti:

”91. Säiliönäytteen tarkastuksen tekemistä varten valmistajan on valittava sertifiointielin ja toimitettava sille seuraavat asiakirjat:

91.1. säiliönäytteen tarkastusta koskeva hakemus. Hakemuksessa on oltava valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi;

91.2. tiedot säiliölaitteiston sijainnista (osoitteesta), jossa tässä alaluvussa tarkoitetut tarkastukset voidaan suorittaa;

91.3. kirjallinen lausunto siitä, että tällaista hakemusta ei ole toimitettu millekään muulle sertifiointielimelle;

91.4. tämän määräyksen 37 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat.”

61. Muutetaan 92 kohta seuraavasti:

”92. Voidakseen arvioida, onko säiliö tämän määräyksen vaatimusten mukainen, sertifiointielimen on tutkittava säiliön suunnittelu ja rakenne sekä suoritettava sovellettavissa standardeissa määrätyt testit tai vastaavat testit valmistushetkellä ja

92.1. arvioitava suunnittelu- ja valmistusmenettelyjä koskevat tekniset asiakirjat. Erityisesti on tarkasteltava seuraavia seikkoja:

92.1.1. käytössä ei ole materiaaleja, jotka ovat tämän määräyksen vaatimusten vastaisia, ja lisäksi on todennettava valmistajan myöntämät materiaalitodistukset;

92.1.2. menettelyt säiliön osien liittämiseksi;

92.1.3. tämän määräyksen 35.4. ja 35.5. alakohdassa tarkoitettua työtä tehneiden työntekijöiden pätevyyden osoittavat todistukset;

92.2. suoritettava lopullinen arviointi tämän määräyksen 36 kohdan mukaisesti;

92.3. merkittävä säiliö tai varmistettava, että säiliöön on merkitty sertifiointielimen tunnusnumero.”

62. Muutetaan 93 kohta seuraavasti:

”93. Jos säiliö on tämän määräyksen vaatimusten mukainen, sertifiointielimen on annettava säiliön valmistajalle säiliönäytettä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.”

63. Muutetaan 94 kohta seuraavasti:

”94. Sertifiointielimen on ilmoitettava säiliönäytettä koskevassa vaatimustenmukaisuustodistuksessa valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi, tutkimuslausunto ja sertifioidun säiliön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.”

64. Muutetaan 95 kohta seuraavasti:

”95. Sertifiointielimen on liitettävä säiliönäytettä koskevaan vaatimustenmukaisuustodistukseen luettelo teknisten asiakirjojen asiaankuuluvista osista. Sertifiointielimen on säilytettävä jäljennös teknisistä asiakirjoista.”

65. Muutetaan 96 kohta seuraavasti:

”96. Jos sertifiointielin päättää olla antamatta säiliönäytettä koskevaa vaatimustenmukaisuustodistusta, sen on perusteltava kieltäytymisensä valmistajalle.”

66. Muutetaan 97 kohta seuraavasti:

”97. Sertifiointielimen on ilmoitettava muille sertifiointielimille kirjallisesti säiliöistä, joista se on päättänyt olla myöntämättä säiliönäytettä koskevia vaatimustenmukaisuustodistuksia.”

67. Poistetaan 4.6. alaluku.

68. Poistetaan 4.7. alaluku.

69. Muutetaan 111 kohta seuraavasti:

”111. Säiliön valmistajan on varmistettava ja varmennettava, että säiliö on tämän määräyksen vaatimusten mukainen, ja laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

111.1. säiliön valmistajan osoite, etu- ja sukunimi tai toiminimi;

111.2. säiliön yleiskuvaus;

111.3. suoritettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt;

111.4. viittaus säiliötä koskevaan tyyppitarkastustodistukseen, säiliön suunnittelua koskevaan vaatimustenmukaisuustodistukseen, säiliötä koskevaan vaatimustenmukaisuustodistukseen tai säiliönäytettä koskevaan tarkastustodistukseen (valmistuneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti) sekä todistuksen antaneen sertifiointielimen nimi ja osoite;

111.5. viittaus sovellettaviin standardeihin, jos sellaisia on;

111.6. viittaus muihin standardeihin ja eritelmiin, jos niitä on sovellettu;

111.7. valmistajan tai valmistajan puolesta vakuutuksen allekirjoittamiseen valtuutetun henkilön allekirjoitus, allekirjoittajan nimi painokirjaimin sekä vakuutuksen antamispäivä ja -paikka.”

70. Muutetaan 112 kohta seuraavasti:

”112. Valmistajan on laadittava tämän määräyksen 37 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat ja varmistettava, että tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla 10 vuoden ajan viimeisen kyseisenlaisen säiliön valmistuksesta. Jos säiliön valmistaja ei sijaitse Latviassa, vastuu teknisten asiakirjojen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen säilyttämisestä on säiliön markkinoille saattavalla henkilöllä.”

71. Poistetaan 6 luku.

Pääministeri
Ministeri

(allekirjoitus*)
(allekirjoitus*)

N. Sukunimi
N. Sukunimi

* Asiakirja on allekirjoitettu suojatulla sähköisellä allekirjoituksella.