



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numer powiadomienia : 2018/0469/F (France)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu bezpieczeństwa dotyczącego budowy wysokich budynków i ich ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania panice

Data otrzymania : 20/09/2018

Koniec zawieszenia : 21/12/2018 (21/03/2019) (closed)

Message

Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2018) 02526

dyrektywa (UE) 2015/1535

Tłumaczenie wiadomości 001

Powiadomienie: 2018/0469/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidējimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201802526.PL)

1. MSG 002 IND 2018 0469 F PL 20-09-2018 F NOTIF

2. F

3A. Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13

d9834.france@finances.gouv.fr

tél : 01 44 97 24 55

3B. Ministère de l'Intérieur

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Sous-direction des services d'incendie et des acteurs du secours

Bureau de la prévention et de la réglementation incendie

Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 8

dgscgc-bpri@interieur.gouv.fr

01.72.71.66.84

01.72.71.66.85

4. 2018/0469/F - B20

5. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu bezpieczeństwa dotyczącego budowy wysokich budynków i ich ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania panice

6. Czynniki chłodnicze w wysokich budynkach



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

7. -

8. Celem projektu rozporządzenia jest zmiana przepisu dotyczącego cech urządzeń elektrycznych wytwarzających zimno w wysokich budynkach.

9. Niektóre artykuły regulaminu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach użyteczności publicznej są w trakcie zmiany w celu dopuszczenia używania łatwopalnych czynników chłodniczych, które dotychczas były zabronione. Dotyczy to w szczególności art. CH 35. Artykuł GH 37 §2 regulaminu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w wysokich budynkach odsyła do przepisów art. CH 35.

W oczekiwaniu na szczegółową ocenę ryzyka w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w wysokich budynkach należy utrzymać ograniczenie używania łatwopalnych czynników chłodniczych w wysokich budynkach i unikać niepożądanego otwierania takiej możliwości przez odesłanie w art. GH 37 do art. CH 35.

10. Odniesienia do tekstów podstawowych: - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu bezpieczeństwa dotyczącego budowy wysokich budynków i ich ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania panice.

Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniej notyfikacji: 2007/642/F

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. -

16. Aspekty TBT

Tak

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535

faks: +32 229 98043

e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu