

**Aire Geilleagair Náisiúnta Forairthne Uimh. 14/2025 an 21 Bealtaine 2025
maidir le leasú ar Fhorairthne Uimh. 2/2016 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 5
Eanáir 2016 maidir le maoirseacht oifigiúil theicniúil agus sábháilteachta ar
threalamh brú, trealamh líonta, trealamh líonta gáis chomhbhrúite
ísealchumhachta, agus maidir le rialú tréimhsiúil umair gáis-autogáis**

[1] Ba cheart na coinníollacha sábháilteachta a shainiú maidir le líonadh sábháilte sorcóirí gáis lena n-úsáid i gcarbhaín mhótair ag stáisiúin athbheoslaíthe gáis uathoibríocha.

[2] Ar bhonn an údairthe a deonaíodh in Ailt 40(a) agus (b) de Fhorairthne Rialtais Uimh. 213/2019 an 27 Lúnasa 2019 maidir le maoirseacht oifigiúil theicniúil agus sábháilteachta ar threalamh brú, córais agus suiteálacha, agus ag gníomhú laistigh de raon feidhme mo dhualgas mar a shainmhínítear i bpointe 12 d'Alt 103(1)(12) de Fhorairthne Rialtais Uimh. 182/2022 an 24 Bealtaine 2022 maidir le dualgais agus cumhachtaí chomhaltaí an Rialtais, forairthnám leis seo an méid seo a leanas:

- § 1** I bhForairthne Uimh. 2/201633(3)(f) ó Fhorairthne 2/2016 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016 maidir le maoirseacht oifigiúil theicniúil agus sábháilteachta ar threalamh brú, trealamh líonta, trealamh líonta gáis chomhbhrúite ísealchumhachta, agus maidir le rialú tréimhsiúil umair uathoibríocha gáis (Idá ngairtear anseo feasta: Forairthne Uimh. 2/2016 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016) cuirtear na focail “beirt” in ionad na bhfocal “1 duine”).
- § 2** Leasaítear larscríbhinn 2 de Fhorairthne Uimh. 2/2016 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016 i gcomhréir le hlarscríbhinn 1
- § 3** Tíocfaidh an Fhorairthne seo i bhfeidhm an cúigiú lá déag tar éis a fhoilsiú.
- § 4** Comhlíonadh an ceanglas maidir le réamhfhógra a thabhairt faoin bhForairthne seo, mar a shonraítear i dTreoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise.

Márton Nagy
An tAire Geilleagair Náisiúnta

Iarscríbhinn 1 de Fhorógra Uimh. 14/2025 ón Aire um Gheilleagar Náisiúnta (...) an 21 Bealtaine 2025

1. Cuirtear an fhoráil seo a leanas in ionad phointe 4.16 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Foraithe Uimh. 2/2016 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016:
"4.16. Uathghás leachtaithe a líonadh isteach in umair, sorcóirí, nó brú-threalamh iniompartha ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis
4.16.1. Féadfar uathgháis leachtaithe a aistriú ó umar stórála isteach in umar tiomnaithe nó i sorcóir tiomnaithe a chomhlíonann ceanglais Rialachán Uimh. 67 de chuid UNECE, tar éis don inneall a bheith stoptha agus an fheithicil a bheith daingnithe in aghaidh a rollta tríd an gcoscán láimhe a chur i bhfeidhm.
4.16.2. Féadfar brú-threalamh iniompartha a bhaineann le mótarcharbhan, mar a shainmhínítear sa Rialachán maidir leis na coinníollacha teicniúla i ndáil le feithiclí bóthair a chur i seirbhís agus a choinneáil i seirbhís, a líonadh trí ghaireas líonta GPL a oibríonn ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis, homhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas go comhpháirteach:
a) go bhfuil feiste feistithe ar an mbrú-threalamh iniompartha chun rólíonadh an trealamh a chosc,
b) go bhfuil an brú-threalamh iniompartha feistithe le comhla shéidte sábháilteachta,
c) go bhfuil marcáil chomhréireachta ag an mbrú-threalamh iniompartha a leagtar amach in Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Foraithe Uimh. 29/2011 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 3 Lúnasa 2011 maidir leis na ceanglais sábháilteachta agus deimhniú comhréireachta brú-trealaimh iniompartha,
d) léiríodh coibhéis an bhrú-threalamh iniompartha leis an mbrú-threalamh atá suiteáilte sa mhótarcharbhan le haghaidh iompar agus úsáid shábháilte ar an mótarcharbhan,
e) nach bhfuil aon damáiste sofheicthe don brú-threalamh iniompartha,
f) nach mbeidh tréimhse bailíochta na tástála brú don bhrú-threalamh iniompartha dulta in éag tráth an líonta, agus
g) Tá an comhla líonta atá feistithe ar an trealamh brú iniompartha oiriúnach chun an soic líonta a nascadh..
4.16.3. Sna cásanna a shonraítear i bpointe 4.16.2, ní fhéadfaidh ach oibreoir an stáisiún líonta atá oile don ghníomhaíocht sin ag an dáileoir gáis brú-threalamh iniompartha a líonadh ag stáisiún athbhreoslaithe uathgháis.
4.16.4. Diúltóidh oibreoir an stáisiún líonta an brú-threalamh iniompartha a líonadh mura léirítear chun a shástachta go gcomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar amach i bpointe 4.16.2."
 2. Cuirtear an fhoráil seo a leanas in ionad phointe 4.24. d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Foraithe Uimh. 2/2016 ón Aire Geilleagair Náisiúnta an 5 Eanáir 2016:
"4.24. Toirmiscfear gás uathoibríoch a líonadh isteach i sorcóirí ag stáisiún athbhreoslaithe gáis uathoibríoch, ach amháin sna cásanna a shonraítear i bpointí 4.16.1 agus 4.16.2."
-