

Výnos ministerstva životního prostředí

, kterým se mění výnos o schválení typu tvarovek PEX trubek pro vodovodní systémy v budovách

V souladu s rozhodnutím ministerstva životního prostředí se *zrušují* § 4 a příloha 1 výnosu o schválení typu tvarovek PEX trubek pro vodovodní systémy v budovách (5/19) a se *mění* § 3 a tabulka 2.3 přílohy 2 takto:

§ 3

Osvědčení o shodě

Schválením typu lze prokázat, že tvarovky pro PEX trubky splňují základní technické požadavky, které se na ně vztahují, stanovené v § 33 stavebního zákona (751/2023) a v předpisech vydaných na jeho základě.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne [den] [měsíc] 20xx.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (32015L1535); Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsinky, [den] [měsíc] 20[xx]

Ministr ... křestní jméno a příjmení

titul a křestní jméno a příjmení

Zkoušení typu tvarovek pro PEX trubky

Tabulka 2,3. Vlastnosti a rozsah zkoušek tvarovek pro PEX trubky, které mají být zkoušeny v rámci zkoušek schválení typu, pokud tvarovky o různých velikostech jsou z téhož materiálu a koncové spojky mají tutéž konstrukci.

Vlastnost	Zkoušené vzorky, minimální počet
Vzhled	Všechny vzorky
Jmenovitá velikost a rozměry	1 kus / velikost, všechny velikosti
Kovové spoje	
Složení materiálu	1 ks, 1 velikost
Odolnost vůči odzinkování	1 ks, 1 velikost
Koroze při namáhání	3 ks/velikost, 1 velikost
Plastové spoje	
Dlouhodobá pevnost	1 odhad / materiál
Tepelná odolnost	1 vzorek / materiál
Průhlednost	1 vzorek / nejtenčí tloušťka stěny
Odolnost vůči tlaku	3 vzorky / velikost / skupina velikosti
Fyzikální a chemické vlastnosti	2 vzorky / skupina velikosti, 1 odhad / materiál těsnění
Systém potrubí	
Utěsnění při přetlaku	3 vzorky / velikost, 2 velikosti / skupina velikosti
při ohybu	3 vzorky / velikost, 2 velikosti / skupina velikosti
při výkyvech teploty	2 vzorky / velikost
při výkyvech tlaku	3 vzorky / velikost
při podtlaku	3 vzorky / velikost, 2 velikosti / skupina velikosti
Odolnost vůči napětí v tahu	3 vzorky / velikost